

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1774866348196</u> din <u>30.03.2026</u>
Denumirea procedurii de achiziție : Servicii de deservire tehnica a climatizoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul nr.1 - Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor						
Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor	7000 BTU 9000 BTU 12000 BTU 18000 BTU 24000 BTU	MD	AEROLI FE SRL	Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate interna •Stare generala unitate externa •Instalare conforma cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda •Temperatura recomandata de functionare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate interna •Stare sistem drenaj condens •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie /	Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate interna •Stare generala unitate externa •Instalare conforma cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda •Temperatura recomandata de functionare	

				<p>mentenanță</p> <ul style="list-style-type: none"> •Curățare filtre unitate intern –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat –antibacterian •Curățare evaporator unitate interna •Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație •Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul •Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul <p>Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/bucată);</p> <p>În condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020, cu transportul Prestatorului, în termen de 15 zile de la semnarea contractului.</p> <p>Loția deservirii:</p> <ul style="list-style-type: none"> •bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău; • str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău; <p>NOTĂ:</p> <p>1. Daca in urma verificărilor efectuate se constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare si operațiuni mecanice (strângere, lărgire, re poziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie</p>	<p>interior/exterior</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate interna •Stare sistem drenaj condens •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externa <p>Proceduri standard profilaxie / mentenanță</p> <ul style="list-style-type: none"> •Curățare filtre unitate intern –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat –antibacterian •Curățare evaporator unitate interna •Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>/mentenanță.</p> <p>2. Daca in urma verificărilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare UNITATE de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, REINSTALARE cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.</p>	<p>•Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul</p> <p>•Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul</p> <p>Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Jimbei Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: AEROLIFE SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Bulevardul Moscova 6A, of(3)