

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă
- în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21062668 din 01.09.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP pentru anul 2022 (suplimentar)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Oxygen medical gazos (O ₂ – gazos) (IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății și IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă”)		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m ³ (40 litri). Cerințe tehnice conform GOST 5583-78, Puritate ≥ 99,5 %.	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m ³ (40 litri). Cerințe tehnice conform GOST 5583-78, Puritate ≥ 99,5 %.	GOST 5583-78
Dioxid de carbon medical gazos (CO ₂ - gazos) (IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală)		MD	S.C. „Dirove Nord” S.R.L.	Butelii de dioxid de carbon medical în stare gazificată de 10 litri (7 kg gaz), cu dimensiuni ce corespund buteliilor aflate în dotarea instituției beneficiare. Puritatea ≥ 99,9 %.	Butelii de dioxid de carbon medical în stare gazificată de 10 litri (7 kg gaz), cu dimensiuni ce corespund buteliilor aflate în dotarea instituției beneficiare. Puritatea ≥ 99,9 %.	GOST 8050-85

Semnat:  Numele, Prenumele: Tomsa Tatiana În calitate de: Directoare

Ofertantul: Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Mesager, 8