



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009426-19

Data emiterii: 15 iulie 2019

Valabil pînă la: 15 iulie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pelicolă hidroizolantă "Silver"; barieră de vapori "Alu", "Silbar";
anticondensat "Anticon"; membrane, marca comercială "LIDER".
Contract Nr. MD/EL/2/2013 din 13.08.2013
cu "Eurosystem Polska" Sp. z o.o., Polonia.

Codul NCM
3921
5603
5903

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016", GOST 30547-97 (anulat) pct. 4.1.12, 4.1.19, 4.1.16, 4.3, 4.4, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2..

PRODUCĂTOR

"Eurosystem Polska" Sp. z o.o., Polonia.

Codul țării
PL

SOLICITANT

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0413 din 12.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 400/4 din 28.06.2019, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 308-19C din 02.07.2019, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări SRL "Pielart-AIRIN", mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LI - 016, valabil pînă la 14.04.2021.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 008010



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A005603-15

Data emiterii: 18 decembrie 2017

Valabil până la: 18 decembrie 2020

SR EN ISO/IEC 17065

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE
ASTFEL:

Produse bituminoase: mastic, praimer, ermetic marca comercială "ТехноНИКОЛЬ",
fabricate în serie conform cerințelor Condițiilor tehnice și Standardelor întreprinderii.
Lista produselor conform Anexei - 23 poziții.

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 30693-2000; RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ - Вокресенск", str. Promplosiadka, 5B,
or. Voșkresensk, reg. Moscova, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
5005034570

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.1031 din 18.12.2015 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor,
9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018
eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 1444, 1444/1 din 18.12.2015 eliberate de
către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.07.2020; Raport de încercări Nr. 054/1 din
17.12.2015, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод
ТехноНИКОЛЬ - Вокресенск", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în
Republica Moldova. Contract de prestări servicii Nr. 593/10/3LD din 26.10.2015

Ținutul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor...



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

Anexă

Fila File
1 2

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A005643-15

din:

18 decembrie 2017

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului	Capacitatea	DN pentru produs
1	Mastic pentru materiale în rulouri pentru și pentru materiale hidroizolante, rece ("Adeziv pentru ruberoid")	10 kg	TY 5775-077-72746455-2013 cu modif.1
2	Mastic pentru învelitori hidroizolant bituminos cu cauciuc rece AquaMast	3,10,18 kg	TY 5775-064-72746455-2012 cu modif. nr.1-2
3	Mastic bituminos rece pentru repararea acoperişurilor, hidroizolant AquaMast	3,10,18 kg	TY 5775-065-72746455-2012 cu modif. nr.1
4	Mastic bituminos rece hidroizolant ISOBOX	22 kg	TY 5775-012-72746455-2007 cu modif. nr.1
5	Mastic polimer-bituminos emulsie ТЕХНОНИКОЛЬ №31	2, 7, 9, 18 kg	TY 5775-007-72746455-2007 cu modif. nr.1
6	Mastic polimer-bituminos rece pentru învelitori, hidroizolant ISOBOX	22 kg	TY 5775-011-72746455-2007 cu modif. nr.1
7	Primer bituminos ISOBOX	18 kg	TY 5775-013-72746455-2007 cu modif. nr.1
8	Primer bituminos AquaMast	2,4,8,16 kg	TY 5775-062-72746455-2012 cu modif. nr.1-2
9	Primer bituminos emulsie №04	18 kg	TY 5775-006-72746455-2007
10	Primer bituminos-polimeric ТЕХНОНИКОЛЬ №03	16 kg	TY 5775-042-17925162-2006 cu modif.nr.1-2
11	Primer bituminos №01	2, 3, 8, 16 kg	TY 5775-011-17925162-2003 cu modif.nr.1-7
12	Mastic protector cu aluminiu №57	3, 10, 20 kg	TY 5775-024-72746455-2009 cu modif.nr.1
13	Mastic bituminos cu cauciuc izolant marca МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100	14 kg	GOST 15836-79
14	Emetic butilic cu cauciuc ТЕХНОНИКОЛЬ №45	8, 16 kg	TY 5775-052-72746455-2007 cu modif. nr.1-4
15	Emetic bituminos cu polimeri ТЕХНОНИКОЛЬ marca БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50	14 kg	TY 5775-009-72746455-2007 cu modif. nr.1-4
16	Mastic ТЕХНОНИКОЛЬ №33	200 kg	TY 5775-045-72746455-2010
17	Mastic adeziv, ТЕХНОНИКОЛЬ (№27)	12, 22 kg	TY 5775-039-72746455-2010 cu modif.nr.1-3
18	Mastic bituminos hidroizolant, rece, МГТН (№24)	3,10, 20 kg	TY 5775-034-17925162-2004 cu modif.nr.1-3
19	Mastic bituminos cu polimeri, rece, adeziv Фиксер (№23)	3, 6, 12 kg	TY 5775-015-17925162-2004 cu modif.nr.1-4

aria B № 000033



Conducătorul organismului
de certificare





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009487-19

Data emiterii: 01 august 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă;

Accesorii pentru acoperiș: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă,
bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă;

Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streășină, hodgeag, frontală;

Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale,
fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2 tab. 4, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, pct. 4.5, 4.6, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

SOLICITANT

Producătorul.

Codul NCM

7308

7326

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0414 din 31.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 400/3 din 28.06.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 din 31.07.2015, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 568 din 02.07.2019, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 008093



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО СЕМЕНОВОДСТВУ, КАРАНТИНУ
И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ»



ФИТОСАНИТАРНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
PHYTOSANITARY
CERTIFICATE

№ 06/014-20/ 01373 -Bs

Организация по защите и карантину растений
Молдова

(страна) To Plant Protection Organization of (country)

State Institution
"Main State Inspectorate
for Seed Breeding Quarantine
and Plant Protection"

1907265

Описание груза

Description of consignment

Экспортер и его адрес ООО "Могилевсантахестрой", 212039, Республика Беларусь,
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Авиаторов, д. 15

Name and address of exporter SC "STILHOL" SRL МД-2023, Республика Молдова, г. Кишинев,
Получатель и его адрес ул. Варница, 16

Declared name and address of consignee 8 пакетов

Количество мест и описание упаковки 8 пакетов
Number and description of packages Без маркировки

Маркировка (отличительные знаки)
Distinguishing marks Республика Беларусь, Могилевская область
Место происхождения
Place of origin

Способ транспортировки Автомашина № АЕ 9871 -6 / А 1116 В-6
Declared means of conveyance
Пункт ввоза Новая Гута-Новые Яриловичи, Староказачье-Тудора

Declared point of entry Лесоматериал обрезной хвойных пород (ель) -37
Наименование продукции и ее количество м3

Name of produce and quantity declared
Picea excelsa

Ботаническое название растений
Botanical name of plants

Настоящим удостоверяется, что растения или растительная продукция, описанные выше, были обследованы в соответствии с существующими методиками и правилами и признаны свободными от карантинных и других причиняющих ущерб вредителей, и что они отвечают фитосанитарным правилам страны-импортера.

This is certify that the plants or plant products described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests; and that they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country.

Обеззараживание

Disinfestation and/or disinfection treatment

Дата Нет

Date

Химикат и его концентрация
Chemical (active ingredient)

Нет

Дополнительная информация
Additional information

Нет

Дополнительная декларация
Additional declaration

Отсутствует

Способ обработки

Treatment

Экспозиция и температура
Duration and temperature

Нет

Нет

Штамп организации
Stamp of organization



Место выдачи
Place of issue

г. Могилев, Республика Беларусь

Фамилия Государственного инспектора
Name of authorized officer

Бердникова Е.А.

Дата
Date

02.06.2020

Подпись
Signature

Выдано 02.06.2020 г. сроком до 16.06.2020 г.

Сертификат качества № 51508

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

12 май 2020

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Лист 1
Листов 1

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: BPM 502/T 365 CD

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	57	22001112 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ PR DIN 488-2009	8	МД 6000	1	7	23.424	

Всего мест: 7

Наименование тех. требований (расшифровка)

ВСЕГО: 23.424

Химический состав, %

N п-п	Мех. свойства и технологич. испытания									
	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТН Н/мм ²	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕС ТН Н/мм ²	ПРЕДЕЛ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ОТНОШЕН ЕЛЬНОЕ УДЛ ПРИ ХОЛОД СОСТ	ОТН ИЗГИБ В ПОГОННО ГО МЕТРА КГ	ВЕС ПОГОННО ГО МЕТРА КГ	ОТНОШЕН ИЕ ПРОЧ. КТ К УДЛИНЕН ИЕ	ОТНОСИТ ЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ РЕБЕР		
1	20	13	37	9	10	10.0	УД	0.395	1.14	0.083

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества ссылайтесь
на номер сертификата



Сертификат качества № 51509

12 май 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовыбоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: BPM 506/T 592 CD

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 7

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	58	22001108 A500C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	10	MD 6000	1	7	22.842	
ВСЕГО: 22.842											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания											
N	П-П	Химический состав, %		Прочность		Текучесть		Удлинение		Удар	
		C x 100	S x 100	P x 1000	S x 1000	Az x 1000	N x 1000	Ceq x 1	Н/Аз42	Н/Аз42	Н/Аз42
1	23	0.23	0.14	24	4	9	8	0.382	683	584	24.5
									10.5	УД	0.617
									1.17		0.070

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



12 май 2020
Сертификат качества № 51507
Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Всего мест: 5

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Вагон/авт: BPM 515/I 025 XZ

Заказ-наряд: 3027046001

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	32	22001052	A500C	ДСТУ 3760:2019	АРМ ПР DIN 488-2009	12	МД	12000	1	5	23.668
ВСЕГО: 23.668											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания											
Химический состав, %			Предел текучести			Предел прочности			Вязкость		
N	0.025	0.008	ReL	500	600	Rm	550	650	AKU	0.015	0.015
P	0.008	0.003	ReH	550	650	Rm	600	700	AKU	0.015	0.015
S	0.005	0.002	ReL	500	600	Rm	550	650	AKU	0.015	0.015
Si	0.035	0.010	ReH	550	650	Rm	600	700	AKU	0.015	0.015
Mn	0.035	0.010	ReL	500	600	Rm	550	650	AKU	0.015	0.015
P	0.008	0.003	ReH	550	650	Rm	600	700	AKU	0.015	0.015
S	0.005	0.002	ReL	500	600	Rm	550	650	AKU	0.015	0.015
As	0.010	0.005	ReH	550	650	Rm	600	700	AKU	0.015	0.015
Nb	0.010	0.005	ReL	500	600	Rm	550	650	AKU	0.015	0.015
Sn	0.010	0.005	ReH	550	650	Rm	600	700	AKU	0.015	0.015
Cu	0.010	0.005	ReL	500	600	Rm	550	650	AKU	0.015	0.015
Al	0.010	0.005	ReH	550	650	Rm	600	700	AKU	0.015	0.015
Fe	0.010	0.005	ReL	500	600	Rm	550	650	AKU	0.015	0.015

Примечания

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001 Вагон/авт: BPM 506/T 592 CD Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	42	22000954 A500C	ДСТУ 3760:2019		ARM PR DIN 488-2009	14	MD 12000	1	5	23.33	
ВСЕГО: 23.33											

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания									
Химический состав, %	Предел прочности при растяжении, Н/мм ²	Предел текучести, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Время до разрушения, мин	Время до разрушения, мин	Время до разрушения, мин	Время до разрушения, мин	Время до разрушения, мин
1	690	590	20.0	7.5	УД	1.192	1.17	0.075	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 51416

05 май 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5.
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: MLN 993/MRZ 732

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 7

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	49	22000349	A500C	DSTU 3760:2019		16	6000	1	2	6.822	
2	49	22000951	A500C	DSTU 3760:2019		16	6000	1	1	0.636	
3	50	22000952	A500C	DSTU 3760:2019		12	6000	1	1	3.722	
4	49	22000956	A500C	DSTU 3760:2019		16	6000	1	1	0.602	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технолог. испытания									
Химический состав, %									
№ п/п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1	Прочност. характеристики	Мех. свойства
1	19	14	34	7	10	9	0.325	679	567
2	20	15	31	7	15	8	0.358	718	617
3	21	14	22	5	9	9	0.362	695	604
4	20	14	29	6	10	8	0.35	734	623

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Сертификат качества № 51637

21 май 2020

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Всего мест: 7

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Вагон/авт: LCX 037/X 362 XC

Заказ-наряд: 3027047001

№ п/п	№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	19	22000954	A500C	DSTU 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	14	МД 12000	1	1	3.38	
2	19	22000958	A500C	DSTU 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	14	МД 12000	1	2	5.578	
3	19	22000959	A500C	DSTU 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	14	МД 12000	1	1	3.55	
4	25	22001168	A500C	DSTU 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	18	МД 12000	1	1	2.59	

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания

Химический состав, %	Мех. свойства и технологич. испытания									
	Предел прочности	Предел текучести	Удлинение	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве	Удлинение при разрыве
С	690	590	20.0	7.5	УД	1.192	1.17	0.075		
Мn	710	615	19.5	8.0	УД	1.203	1.16	0.084		
P	703	612	19.5	9.0	УД	1.189	1.15	0.092		
S	695	608	20.0	9.5	УД	1.958	1.14	0.088		

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 51292
22 апрель 2020
Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001 Вагон/авт: EFQ 171/V 424 LG Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ Ном. п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Вес тн	Кол-во шт
1	26	22000738 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР ДСТУ 3760:2019	20	МД 12000	1 5	22.668	
ВСЕГО: 22.668										

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	п-п	C x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	As x 1000	N x 1000	Ceq x 1		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ Н/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕЧУЩЕСТИ Н/мм2	ПРЕДЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ УДЛИНЕНИЕ %	ОТНОШЕНИЕ УДЛ ПРИ ХОЛОД СОСТ	ВЕС ПОГОННО ГО МЕТРА	ОТНОШЕНИЕ ПРОЧ. К ТЕЧУЩ.	ОТНОШЕНИЕ ПРОЧ. К ТЕЧУЩ.	ОТНОШЕНИЕ ПРОЧ. К ТЕЧУЩ.	ОТНОШЕНИЕ ПРОЧ. К ТЕЧУЩ.	ОТНОШЕНИЕ ПРОЧ. К ТЕЧУЩ.
1	19									674	578	23.0	9.5	УД	2.527	1.17	0.091		

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Подписи
Бордиян Н. В.
ОТК

Сертификат качества № 51308

23 апрель 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;				Вид упаковок: ПАКЕТЫ				Всего мест: 5			
Заказ-наряд: 3027046001				Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC				Всего: 22.138			
Технические требования				Стандарт на размеры				Всего: 22.138			
ДСТУ 3760:2019				АРМ ПР ДСТУ 3760:2019							
№ Ном. п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Доп. техтреб.	Размер-профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт		
1 30	22000740	A500C		22	12000	1	5	22.138			

Наименование тех. требований (расшифровка)

Мех. свойства и технологич. испытания									
Химический состав, %		Предел текучести, МПа		Предел прочности, МПа		Удлинение, %		Отношение предела прочности к пределу текучести	
C	0.20	670	556	21.5	10.5	УД	3.041	1.20	0.084
Si	0.018	0.372							
P	0.000								
S	0.000								
As	0.000								
N	0.000								

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 51394

04 май 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027046001

Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	№ п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	3	22000535	A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	25	МД	1	4	14.768	
2	3	22000538	A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	25	МД	1	2	8.526	

ВСЕГО: 23.294

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

N	N-п	Мех. свойства и технологич. испытания									
		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ Н/мм ²	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ Н/мм ²	ПРЕДЕЛ РАСТЯЖИВАНИЯ %	ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ ЭЛОНГАЦИИ %	ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ ЭЛОНГАЦИИ ПОТОМНОГО СОСТАВА	ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ ЭЛОНГАЦИИ ПОТОМНОГО СОСТАВА	ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ ЭЛОНГАЦИИ ПОТОМНОГО СОСТАВА	ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ ЭЛОНГАЦИИ ПОТОМНОГО СОСТАВА	ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ ЭЛОНГАЦИИ ПОТОМНОГО СОСТАВА	ПРЕДЕЛ ОТНОШЕНИЯ ЭЛОНГАЦИИ ПОТОМНОГО СОСТАВА
1	19	665	571	19.0	10.5	УД	3.839	1.17	0.084		
2	19	649	542	19.5	12.0	УД	3.839	1.20	0.086		

Примечания


Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Подписи

Берекет А. В.

ОТК

Сертификат качества № 51106

31 март 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721420000

Продукция: Прокат арматурный для ж/б конструкций;

Заказ-наряд: 3027004401

Вагон/авт: BPM 502/Г 365 CD

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	33	22000003 A500C	ДСТУ 3760:2019		АРМ ПР DIN 488-2009	28	МД 12000	1	6	23.346	

ВСЕГО: 23.346

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

Химический состав, %		Мех. свойства и технологич. испытания															
1	21	20	25	8	9	7	0.422	предел прочности		относительное удлинение		общ. относ. укл. при хол.		вес погонно		отношение	
С	Si	P	S	As	N	Ceq		Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²
Н	п-п							Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²	Н/мм ²

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Подпись

Малай И. Ф.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **SNACP MD CP29 11A 003912-06**

Data emiterii: 17 august 2017

Valabil pînă: 17 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **SNC MD CNOO 31 CP29**
SRL "CVALIMETRITOT", MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 90, tel. 22-54-62

PRIN ACEST DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIRE / DESCRIERE

Nisip natural pentru lucrări de construcții,
fabricat conform GOST 8736-93
Produs fabricat în serie

CODUL NMRM
250510000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
GOST 8736 -93 p.p. 4.3, 4.4.1, 4.4.7; RNI 06-5.3.35. p.2.2

PRODUCĂTORUL

S.A. "Fabrica Materiale de construcție" Soroca, cariera "Vasilcău", MD 3001,
or. Soroca, str. Britela de Circulație, 4

ȚARA
MD

SOLICITANTUL

S.A. "Fabrica Materiale de construcție" Soroca, cariera "Vasilcău",
MD 3001, or. Soroca, str. Britela de Circulație, 4

CODUL CUIO
20214588

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări Nr. 502-1 din 12.08.2017, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT", mun. Chișinău,
str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. SA MD CAECP LÎ 01043 din 21.09.2015 valabil pînă la
17.08.2020;

Raport de evaluare Nr. 225 din 17.08.2017 eliberat de OC "CVALIMETRITOT"

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică a produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT"
una dată pe an.

Schema de certificare 3A.

Seria A Nr. 003912



Conducătorul organismului
de certificare

Victor Musteață

Expert

Sergiu Vizitiu

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Asigurare a Conformității Produselor

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 007 11 A004535-15

1049

Data emiterii: 17 august 2017

Valabil până la: 17 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 007

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAPlase sudate pentru armarea construcțiilor și articolelor din beton armat.
Fabricare în serie conform SM GOST 23279:2014.Codul NM MD
7314

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST 23279:2014 pct. 3.2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7 tab. 1, 5.10, 5.12, 8;

SM GOST 10922:2014 pct. 5.14.1 tab. 4.

PRODUCĂTOR

SRL "RULTEHCOM", str. București, 19a, mun. Chișinău,
Producerea -m Soroca, s. Solcani, Republica Moldova.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1004600024106

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0248 din 16.08.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023; Raport de încercări Nr. 47 din 11.04.2017 eliberat de către Laboratorul de Încercări LÎ SA "FEC", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 96, certificat de acreditare Nr. LÎ-053 valabil până la 22.05.2018; Raport de identificare și control tehnic Nr. 0248 din 30.03.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 489 din 18.08.2017. Certificare voluntară.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificatConducătorul organismului
de certificare

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ООО "Завод Технофлекс"
390042, Россия, г.Рязань, Прижелезнодорожная 5
Тел: (4912) 911-292
Факс:(4912) 911-288



Zavod Technoflex Ltd.
Prizhelesnodorozhnaya 5, 390042, Ryazan, Russia
Tel: +7 (4912) 911-292
Fax: +7 (4912) 911-288

Per.№ 28Q19528
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО ISO 9001:2015
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

Наименование материала:

**РУБЕРОИД РПП 300 (О)2 упак. 49 рул.
RUBEROID RPP-300(O)**

Material:

СТО 72746455 - 3.1.10 -2014, изм. 1

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ

№ 6 887	Дата Date 13.09.19	Смена Shift 5	Кол-во ,м2 sqm 8 820
----------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Основа Reinforcement:

Картон
Cardboard

Защитный слой Protective layer:

Верх Top: Песок sand
Низ Bottom: Песок sand

Показатель Characteristic	Норма Normal	фактически Actual
Масса 1 кв. м, кг	0,8 ± 0,3	0,773
Разрывная сила в продольном направлении, не менее, Н/50мм	215	399
Гибкость на брусе (R= 25±0,2 мм), не выше °С	5	5
Теплостойкость (2 ч в вертикальном положении), не ниже, °С	80	80
Масса основы, г/квм	300 ± 150	180
Ширина, мм	1 000 ± 5	998
Длина, м	15 ± 0,5	15
Водонепроницаемость (p=0,001МПа), в течение, не менее 72 часов		непрониц.
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2	2
Водонепроницаемость (p=0,2 МПа), в течение, не менее 2 часов		непрониц.

Заключение:

Соответствует СТО 72746455 - 3.1.10 -2014, изм. 1

ОТК



ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ „CONTROLCONSTRUCT”
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

ОСpr - 044 11 A000438-18

Дата выдачи: 02 июля 2018

Действителен до: 01 июля 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. ОСpr-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕJSЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NM MD
3824

Смеси бетонные М100 (В 7,5), М150 (В10, С8/10),
М200 (В15, С12/15), М250 (В20, С16/20), М300 (В22,5),
М350 (В10, С20/25); М400 (В30, С25/30)

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ГОСТ 7473-94 п.п. 4.2.1; 4.2.3; 4.3.1; 4.10; 5.4; RNI 06.5.3.35
Техническом регламенте ПП РМ № 226 от 29.02.2008 г.; RNI 06.5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SRL „BLEX-GRUP,,

МД 3100, мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 182

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

SRL „BLEX-GRUP,, тел./факс: 0231 2-80-80

МД 3100, мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 182

Код IDNO
101060200032
1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 495 от 10.05.2018 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № ОСpr - 044 от 23.10.2017 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протокола испытаний № 40-1/312 от 21.06.2018 г. ИЛ АО "MAGISTRALA"

Сертификат аккредитации № LI - 116 от 20.11.2017 г. срок действия 19.11.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+

Периодическая оценка осуществляется через шесть месяцев ОС „Controlconstruct” ООО

Дело № 495

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа
по оценке соответствия

Штерма Н.П.

Серия В 000438

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по оценке соответствия „Controlconstruct”

anagromagrup@mail.ru

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009826-19

Data emiterii: 05 decembrie 2019

Valabil pînă la: 05 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Armătură laminată sudabilă de profil periodic, clasa A500C, pentru armarea construcțiilor din beton armat, de diametru: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32mm, Contract Nr. 270 din 27.07.2017 cu OAO "Молдавский металлургический завод", or. Rîbnița, TDS Nistrului, Republica Moldova.

Codul NCM
7214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; SM GOST R 52544:2009 (anulat) pct. 4.1, 5.1 tab. 3 (ind. 5, 6), pct. 5.3, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OAO "Молдавский металлургический завод",
or. Rîbnița, TDS Nistrului, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

"BPM-TRADE", S.R.L.,
str. 27 august, 5, or. Rezina, Republica Moldova.

Codul IDNO
1013606000319

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0729 din 05.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1167 din 05.12.2019, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 030/1 din 04.12.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supravegere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 163/2019 din 11.11.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 008481



Conducătorul OC



BUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

