

Aprobat:
 Directorul IMSPSR Căușeni
 „Ana și Alexandru”
 “ ”
 2025



Tema de proiectare
 din 30.04.2025

<i>Nr. de ord</i>	<i>Denumirea datelor și condițiilor principale</i>	<i>Datele și condiții</i>
1	2	3
1	Denumirea obiectului	Modernizarea rețelelor electrice și a nodurilor de racordare cu instalarea surselor autonome cu înlăturarea abaterilor specificate în actul ANRE la IMSP SR Căușeni Ana și Alexandru.
2	Baza de proiectare	Contract
3	Datele inițiale despre condițiile în construcție • seismicitatea zonală • seismicitatea terenului • alunecări de teren • inundații	7 grade. 7 grade Nu se observă Nu se observă
4	Aspectul construcției	Amsamblu de clădiri cu teren aferent existent cu funcția de spital raional
5	Amplasarea obiectului	Orașul Căușeni, str. Iurii Gagarin, Nr.54.
6	Începutul lucrărilor în construcție	2025
7	Etapa	Proiect de execuție
8	Fazele de proiectare	Expertiza, analiza și releveul rețelelor electrice, executarea calculelor rețelelor - și proiectantul va obține raportul de expertiză. Faza 1 - Elaborarea și aprobarea conceptului și schiței de proiect cu beneficiarul cu calculul estimativ per capitol, propunerea a minim trei variante. Faza 2 - Elaborarea Proiectului de execuție conform solicitărilor beneficiarilor fără a intra în contradicție cu normele în vigoare.
9	Lista componentelor de proiect	În proiectul de execuție trebuie de prevăzut următoarele componente: Memoriu explicativ general Măsurări, relevee, calcule, argumentări Materiale generale ale terenului de construcție OLC- Organizarea lucrărilor de construcții AEE- alimentare cu energie electrică externă de la furnizor și internă inclusiv alimentarea clădirilor și tuturor receptorilor. IEE- Iluminatul electric exterior și de avarie EEF/ IEI - Echipament electric de forță Deviz de cheltuieli Verificarea documentației de proiect și deviz pe hârtie și digital inclusiv raport unic Prospekțiunile geologice și topografice necesare la procesul de proiectare se vor executa de organizația ofertantului.

10	Condiții adiționale	1. Verificarea proiectului și coordonarea cu instanțele de resort efectuează de specialiștii proiectanți. 2. Proiectul de elaborat în 3 exemplare pe hârtie + varianta PDF și DWG 3. Supraveghere de autor 4. Soluții de proiectare pentru înlăturarea cerințelor stipulate în prescripție, cerințelor avizului de racordare, necesităților beneficiarului.
11	Anexă 1	AVIZ DE RACORDARE Nr. M20302025040002 din 16.04.2025 valabil până la 16.04.2026 NLC 1368257 Mărirea puterii cu instalarea sursei autonome
12	Anexă 2	Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, https://www.anre.md PRESCRIPTIE NR. P-CT24-00707-08CS08S din 23.01.2025

Notă: Datele inițiale adiționale, necesitatea căror apare în timpul proiectării, vor fi eliberate de către beneficiar, la cererea proiectantului.

Reprezentantul beneficiarului

—Oleg Afanasii—