

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21517765 din 04 decembrie 2025.
Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1. Servicii de deservire tehnică a cazanelor				Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: - Reglarea și profilaxia utilajului de gaze; - Controlul: - parametrilor nominali ai utilajului de siguranță; - ermetizării sistemului de alimentare cu gaze și apă; - corectitudinii funcționării dispozitivelor de reglare; - parametrilor de funcționare ai utilajului de pompat și ai dispozitivelor de închidere; - parametrilor de funcționare ai sistemului de încălzire și de aprovizionare cu apă caldă. - Testarea programelor de dirijare automată (microprocesorul). - Curățarea filtrelor de gaze.	Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: - Reglarea și profilaxia utilajului de gaze; - Controlul: - parametrilor nominali ai utilajului de siguranță; - ermetizării sistemului de alimentare cu gaze și apă; - corectitudinii funcționării dispozitivelor de reglare; - parametrilor de funcționare ai utilajului de pompat și ai dispozitivelor de închidere; - parametrilor de funcționare ai sistemului de încălzire și de aprovizionare cu apă caldă. - Testarea programelor de dirijare automată (microprocesorul). - Curățarea filtrelor de gaze.	

				5. Verificarea duzei injector și curățarea ei în caz de necesitate. 6. Testarea funcționării cazanelor cu combustibili gazeși și lichizi. 7. Revizia tehnică anuală a utilajului (desfacerea, Curățarea, lubrifierea se va efectua la solicitare). 8. Deservirea și reparațiile curente a conductelor de gaze cu presiune joasă, a conductelor de apă și a utilajului cazangeriei se execută cu achitarea de către Beneficiar a costului pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecțiunilor tehnice la prețul prezentat de executor care nu va fi mai mare ca prețul mediu pe piața din Republicii Moldova. 9. Reparația sistemului de încălzire și a cazanului la necesitate.-Demontarea/montarea aparaturii de gaz și montarea/ demontarea aparaturii pentru motorină la cazanul de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 Kwt de la OP nr.9 Holercani la solicitarea Beneficiarului. Verificarea caloriferilor și robinetelor întregului sistemul de încălzire, țevilor, vasului de acumulare a apei calde, pompelor de circulație, etanșărilor și înlocuirea acestora la necesitate. Piese de schimb utilizate de către executor la reparație/înlocuire vor fi achitate suplimentar de către Beneficiar la prețul prezentat de executor care nu va fi mai mare ca prețul mediu pe piața din Republicii Moldova.	5. Verificarea duzei injector și curățarea ei în caz de necesitate. 6. Testarea funcționării cazanelor cu combustibili gazeși și lichizi. 7. Revizia tehnică anuală a utilajului (desfacerea, Curățarea, lubrifierea se va efectua la solicitare). 8. Deservirea și reparațiile curente a conductelor de gaze cu presiune joasă, a conductelor de apă și a utilajului cazangeriei se execută cu achitarea de către Beneficiar a costului pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecțiunilor tehnice la prețul prezentat de executor care nu va fi mai mare ca prețul mediu pe piața din Republicii Moldova. 9. Reparația sistemului de încălzire și a cazanului la necesitate. Demontarea/montarea aparaturii de gaz și montarea/ demontarea aparaturii pentru motorină la cazanul de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 Kwt de la OP nr.9 Holercani la solicitarea Beneficiarului. Verificarea caloriferilor și robinetelor întregului sistemul de încălzire, țevilor, vasului de acumulare a apei calde, pompelor de circulație, etanșărilor și înlocuirea acestora la necesitate. Piese de schimb utilizate de către executor la reparație/înlocuire vor fi achitate suplimentar de către Beneficiar la prețul prezentat de executor care nu va fi mai mare ca prețul mediu pe piața din Republicii Moldova. Prestatorul este obligat:	
--	--	--	--	--	--	--

				Prestatorul este obligat: 1. Să asigure funcționarea utilajului la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare. 2. Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. 3. Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilității Contractului. 4. Să intervină operativ în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar în scris sau prin telefon și lichidează defecțiunile de funcționare ale utilajului în regim de urgență. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM și Oficiul de protocol nr.9 al BNM pe teritoriul Î.S. „Pensiunea din Holercani”, r-l Criuleni, s. Holercani. Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.	1. Să asigure funcționarea utilajului la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare. 2. Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor. 3. Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a utilajului în perioada valabilității Contractului. 4. Să intervină operativ în cazul opririi sau funcționării defectuoase a utilajului în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar în scris sau prin telefon și lichidează defecțiunile de funcționare ale utilajului în regim de urgență. Locul deservirii: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, sediul BNM și Oficiul de protocol nr.9 al BNM pe teritoriul Î.S. „Pensiunea din Holercani”, r-l Criuleni, s. Holercani. Notă: Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Catan Vladimir** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **„Piroterm Service,, S.R.L.** Adresa: **mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei, nr.124.**