

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1712227358954 (21199250 din 04.04.2024) din 15.04.2024</i>
Obiectul achiziției: achiziționarea Aparatelor de aer condiționat pentru laboratorul AND

Denumirea bunurilor/se rvițiilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origin e	Producă torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Sta nda rde de refe rinț ă
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Aparat de aer condiționat GREE GWH09AFAXA on/off 9000 BTU	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Conform specificațiilor tehnice Anuntul participare	Aparat de aer condiționat 9000BTU/H Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A. Capacitatea la răcire: 2.55Kw Capacitatea la încălzire: 2.65Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (Până la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A) Debit de aer: 470/420/370/250m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot: 45-50 Db(A) Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț:	

					Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m Termenul de garanție: 30 luni din data montării.
Lotul 2					
Aparat de aer condiționat 12000 BTU	Aparat de aer condiționat GREE GWH12AFBXB on/off 12000 BTU	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Conform specificațiilor tehnice Anuntul din de participare	<p>Aparat de aer conditionat 12000BTU/h Aparat de aer conditionat de tip ON/OFF.Capacitate 12000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcții:Răcire,Încălzire,Dezumidificare,Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficiență energetică A. Capacitatea la răcire:3.25 Kw Capacitatea la încălzire:3.4Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m³/h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:50-52 Db(A) Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m Termenul de garanție: 30 luni din data montării.</p>
Lotul 3					
Aparat de aer condiționat 9000 BTU cu inverter	Climatizor TAC-09 CHSD/XAB1N inverter (9000 BTU)				<ul style="list-style-type: none"> - Tip - split de perete, culoare – alba; - compresor inverter - Agent frigorific R32. - Puterea frigorifică/termică – 9000 BTU/h. -Clasa energetica - A++ -Puterea nominala de racire (kw/h) – 2.60 - Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 2.61 -Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47 -Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24 -Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1 -Debit de aer (m3/h) – 420 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 24

					-Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m Termenul de garanție: 30 luni din data montării.
Lotul 4					
Aparat de aer condiționat 12000 BTU cu inverter	Climatizor TAC-12 CHSD/XAB1N inverter (12000 BTU)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	Conform specificațiilor tehnice din Anuntul paticipare	- Tip - split de perete, culoare – alba; - compresor inverter - Agent frigorific R32. - Puterea frigorifică/termică – 12000 BTU/h. -Clasa energetica - A++ -Puterea nominala de racire (kw/h) – 3.40 - Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 3.50 -Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47 -Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24 -Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1 -Debit de aer (m3/h) – 530 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 25 -Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare Instalarea conditionerului, materialele pentru traseu frigorific(circa 4 m)sunt incluse in pret Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m Termenul de garanție: 30 luni din data montării.
Lotul 5					
Aparat de aer condiționat 18000 BTU cu inverter	Climatizor TAC-18 CHSD/XAB1N inverter (18000 BTU)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	Conform specificațiilor tehnice din Anuntul paticipare	- Tip - split de perete, culoare – alba; - compresor inverter - Agent frigorific R32. - Puterea frigorifică/termică – 18000 BTU/h. -Clasa energetica - A++ -Puterea nominala de racire (kw/h) – 5.40 - Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 5.60 -Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47

					-Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24 -Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1 -Debit de aer (m3/h) – 800 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 27 -Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare Asigurarea lungimii cablului pina la priza, traseul frigorific in canal – cablu, onstalarea conditionerului, materialele pentru traseu frigorific(circa 14 m)sunt incluse in pret Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț: Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru, gaură perforată cu diamant în 2 pereți, tevi ascunse prin canal cablu, fir antiînghet 6m Termenul de garanție: 30 luni din data montării.	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66