

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr._ 21089940__din _24.08.2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU						
1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Aer conditionat Gree BORA GWH09AAAXB-K6DNA4B/I	China	China	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: A++ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior -28 dB - exterior – 50 dB. Termen de garanție 36 luni.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.2. Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente				Demontarea a 36 AAC existente	Demontarea a 36 AAC existente	
1.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 36 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 36 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Lot 2: Aparat de aer condiționat de birou 12 000 BTU						
2.1. Aparat de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Aer condiționat Gree BORA GWH12AAB-K6DNA4B/I AABXB-K6DNA4A/I	China	China	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU ; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 36 luni	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU ; -clasa de eficiență energetică: A++; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior - 29 dB exterior - 52 dB . Termen de garanție 36 luni	
2.2. Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente				Demontarea 5 AAC existente	Demontarea 5 AAC existente	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Lot 3: Aparat de aer condiționat de birou 18 000 BTU						
3.1. Aparat de aer condiționat de birou 18 000 BTU	Aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK/ MUZ-AP50VG			Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 18 000 BTU; -Regimuri de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Modul WiFi/ Ionizator -capacitate termică 18 000 BTU; -clasa de eficiență energetică nu mai mică de A++; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +55 °C -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32; R410A; -nivel de presiune acustică bloc -interior – nu mai mare de 19 dB -exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 18 000 BTU; -Regimuri de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Modul WiFi/ Ionizator -capacitate termică 18 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: A++; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +46 °C -interval temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc -interior – 28 dB -exterior – 52 dB. Termen de garanție 36 luni	
3.2.Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente				Demontarea a 4 AAC existente	Demontarea a 4 AAC existente	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 2 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 2 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 -7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Lot 4: Aparat de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU						
4.1.Aparate de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU	Aer condiționat GREE de tip casetă GUD35T/A-T+GUD35W/HhA-X			Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe tavan cu bloc extern Inverter și pompă de evacuare a condensului; -capacitate termică 12 000 BTU ; -nivel de zgomot nu mai mare de 33 dB; -agent frigorific R 32; R410A; -diapazonul temperaturilor de funcționare la răcire – min -7°C; max+43°C; -diapazonul temperaturilor de funcționare la încălzire – min -15°C; max +24°C”; -clasa de eficiență energetică nu mai mică A+; Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe tavan cu bloc extern Inverter și pompă de evacuare a condensului; -capacitate termică 12 000 BTU ; -nivel de zgomot 36 dB; -agent frigorific R 32; -diapazonul temperaturilor de funcționare la răcire – -20°C; +48°C; -diapazonul temperaturilor de funcționare la încălzire – -20°C; max +24°C”; -clasa de eficiență energetică A+; Termen de garanție 36 luni.	
4.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat tip casetă				Montarea a 5 AAC tip casetă Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 25ml, 1/4 - 25ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 5 AAC tip casetă Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 25ml, 1/4 - 25ml pentru fiecare unitate.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Mitul Alexandr _____ În calitate de: __Director__
Ofertantul: __Smart Climat SRL__ Adresa: __Kogalniceanu 89_____