



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 012-15 din 06.03.2015
Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: SC „Melitax-Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal 23/2, ap. 131.

Scopul încercării: determinarea funcționării sirenei cu stroboscop „Teletek SF 105”

Materialul încercat: o sirenă cu stroboscop „Teletek SF 105”

Prezentul certificat confirmă că, **sirena cu stroboscop „Teletek SF 105”**, prezentată de SC „Melitax-Grup” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal 23/2, ap. 131, **este funcționabilă** conform standardului SM SR EN 54-3:2010 „Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmă la incendiu. Sonerii” și **poate fi utilizată pentru instalarea în sistemele de alarmă convenționale de incendiu**, conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E.03.02-2014 și „Normativul în Construcții. Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare” NCM E.03.05-2004.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza Declarației de conformitate „CE din 23.04.2013” și încercărilor efectuate asupra sirenei cu stroboscop „Teletek SF 105”, prezentate în Secția Laboratorului experimental antiincendiar a SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr.010 din 06.03.2015).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare

Ex. Gh. Daniliuc
tel. 022-251-490



Anatol Viniciuc

seria CSI nr. 012-15