



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 068-14 din 09.09.2014

Termen de valabilitate nelimitat

Solicitant: „SUPRATEN” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 84.

Scopul încercării: determinarea grupei de protecție a soluției de ignifugare a lemnului „Aur-M”.

Materialul încercat: cinci mostre de lemn prelucrate cu soluție ignifugă „Aur-M”, cu dimensiunile 150x60x30mm.

Prezentul certificat confirmă că, soluția de ignifugare a lemnului „Aur-M” prezentată de către „SUPRATEN” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, se referă la soluție de protecție de grupa II, conform standardelor în vigoare din Republica Moldova.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr.267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de lemn prelucrate cu soluție ignifugă „Aur-M”, în Secția Laboratorul experimental antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 068 din 09.09.2014).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare

Ex. V. Gaspar
tel. 251-490



L. Ș.

Anatol Viniciuc

seria CSI nr. 068-14