

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producția se prezintă conform specificațiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

LOT 1. Relee și accesorii pentru reparația și deservirea tehnică a DPRA

Nr	Denumirea bunului solicitat	Parametrii tehnici solicitați	Tipul de referință sau analogic (denumire, nr. articol, producator)	Tipul bunului propus (denumire, nr. articol, producator)	Unitatea de masura	Cantitatea Totala
4	Bloc de condensatoare	(gabarite: 185*147*136mm, Unom 400 V, 80 mF)	БК 402 з/п-III 09 402 001 7 ЧЭА3	БК 402 з/п-III 09 402 001 7 ЧЭА3	buc.	8
9	Întrepruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 2.5A,)	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5ІН-400АС/220DС-3П-У3	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5ІН-400АС/220DС-3П-У3	buc.	10
10	Întrepruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 2.5A,)	АП50Б-3МТ-2,5А-3,5ІН-400АС/220DС-2П-У3	П50Б-3МТ-2,5А-3,5ІН-400АС/220DС-2П-У3	buc.	20
11	Întrepruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 16A,)	АП50Б-3МТ-16-11ІН-400АС/220DС-2П-У3	АП50Б-3МТ-16-11ІН-400АС/220DС-2П-У3	buc	5
14	Întrepruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 4A,)	АП50-2МТ 4А-10ІН -400АС/220DС-3П-У3	АП50-2МТ 4А-10ІН -400АС/220DС-3П-У3	buc	4
15	Întrepruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, întrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 3 poli, 6 A,)	АП50-3МТ 6,4А -400АС/220DС-3П-У3	АП50-3МТ 6,4А -400АС/220DС-3П-У3	buc	4
21	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	РТ 40/10 УХЛ4 з/п-III (21 040 005 7 01) ЧЭА3	РТ 40/10 УХЛ4 з/п-III (21 040 005 7 01) ЧЭА3	buc	14
22	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	РТ 40/20А з/п-III ЧЭА3 (21 040 007 7 01) ЧЭА3	РТ 40/20А з/п-III ЧЭА3 (21 040 007 7 01) ЧЭА3	buc	20
23	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate)	РТ 40/50А з/п-III ЧЭА3 (21 040 008 7 01) ЧЭА3	РТ 40/50А з/п-III ЧЭА3 (21 040 008 7 01) ЧЭА3	buc	4
24	Releu de curent diferential	(gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	ДЗТ 11 з/п-III ЧЭА3 (20 011 001 7 01) ЧЭА3	ДЗТ 11 з/п-III ЧЭА3 (20 011 001 7 01) ЧЭА3	buc.	3
25	Releu de curent diferential	(gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	РНТ565 УХЛ4 з/п-III (20 065 001 7 01) ЧЭА3	РНТ565 УХЛ4 з/п-III (20 065 001 7 01) ЧЭА3	buc.	2

27	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), DC 220V)	PY21 УХЛ4 =0.05А 3/II-III (28 021 004 4 01) ЧЭА3	PY21 УХЛ4 =0.05А 3/II-III (28 021 004 4 01) ЧЭА3	buc.	26
28	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), AC 220V)	PY21~0.1A 3/II-III 282215067 ЧЭА3	PY21~0.1A 3/II-III 282215067 ЧЭА3	buc	8
29	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	PY21 УХЛ4 =0.01А 3/II-III (28 021 501 4 01) ЧЭА3	PY21 УХЛ4 =0.01А 3/II-III (28 021 501 4 01) ЧЭА3	buc	2
30	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	PY21=0.1A 3/II-III 280215067 ЧЭА3	PY21=0.1A 3/II-III 280215067 ЧЭА3	buc	20
31	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	PY21 УХЛ4 =1А 3/II-III (28 021 510 4 01) ЧЭА3	PY21 УХЛ4 =1А 3/II-III (28 021 510 4 01) ЧЭА3	buc	4
32	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), DC 220V)	PY21=220B 3/II-III 281215247 ЧЭА3	PY21=220B 3/II-III 281215247 ЧЭА3	buc	4
33	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, AC 220V)	PЭУ11~0.1А 3/II-III	PЭУ11~0.1А 3/II-III	buc	8
34	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	PЭУ11=0.01А 3/II-III	PЭУ11=0.01А 3/II-III	buc	6
35	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru)	PЭУ11=0.05А 3/II-III	PЭУ11=0.05А 3/II-III	buc	30
36	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	PЭУ11=0.1А 3/II-III	PЭУ11=0.1А 3/II-III	buc	35
37	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	PЭУ11=0.5А 3/II-III	PЭУ11=0.5А 3/II-III	buc	18
38	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	PЭУ11=1А 3/II-III	PЭУ11=1А 3/II-III	buc	6
39	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, 220V)	PЭУ11=220B 3/II-III	PЭУ11=220B 3/II-III	buc	4

40	Releu intermediar	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, DC 220V)	РП 11 =220В з/п-ш (27 011 004 7) ЧЭА3	РП 11 =220В з/п-ш (27 011 004 7) ЧЭА3	buc.	10
41	Releu intermediar	(gabarite: 67*128*118mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, AC 220V)	РП 25 ~220В УХЛ4 з/п-ш (27 025 034 7 01) ЧЭА3	РП 25 ~220В УХЛ4 з/п-ш (27 025 034 7 01) ЧЭА3	buc.	10

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor CIORNII În calitate de: Director
Ofertantul: SRL „CANDOARE” Adresa: mun. Chisinau, str. Igor Vieru 6/1-51