



SC "Beton Service" SRL

## Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL  
MD – 2093 mun. Chişinău,  
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,  
tel. (022) 45-58-83

Fabricat in Moldova



Nr. Certificatului de conformitate  
**001060**  
valabil pina la 28 august 2020

## CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91

Utilizator \_\_\_\_\_

Cantitatea produsului livrat \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton \_\_P-\_\_\_\_\_ cm

Marca betonului BCF **B22,5 (M300)**

Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț **F150.**

Impermiabilitatea la apa – **W 6.**

Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta N

Dimensiunea maximă a componentelor – **5-20 mm**

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa **I Aeff 17,3 Bq/kg**

Produsul corespunde **SM GOST 10180:2014** și atinge rezistența necesară **29,45 MPa**,  
in termen de 28 zile din ziua fabricării, ceea ce corespunde mărcii de proiect.

Eliberat \_\_\_\_\_ 2020

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL

Onica Vladimir



COPIA CORESPUNDE  
ORIGINALULUI