

**КАМКАБЕЛЬ**

ваш проводник в мире энергии

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

р/с 40702810349500033426

БИК 045773603, ОГРН 1085904004779

ИНН/КПП 5904184047/590150001

Волго-Вятский банк

ПАО Сбербанк

Пермское отделение 6984 г. Пермь

к/с 30101810900000000603

614030, Россия, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105

Тел.: 8 800 220 5000 — единая справочная служба

бесплатный звонок по России

e mail: kamkabel.ru, www.kamkabel.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ (ПАСПОРТ КАЧЕСТВА)**№ ПСИ/2352810331 _170354****на кабельно-проводниковую продукцию****Заказ № K142312 1/3****Система менеджмента качества соответствует требованиям****ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 001280**

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.ЖТ02.В.01442 (25.07.2017-24.07.2022) ФБУ "РС ФЖТ", г.Москва

RU №0538380

Дата изготовления 12 февраля 2020г.**Провод МФ 85 ГОСТ Р 55647****№ барабана 0A1552 Тип тары Бар 146м обшив не плотный****Количество 1600 м****Нетто/брутто (расчётная), кг 1216 /1408**

№	Наименование характеристик	Требования стандартов	Фактические значения
1	Временное сопротивление при растяжении, кгс/мм ²	не менее 37.5	38.0
2	Сечение, мм ²	84.2 - 86.7	85.0
3	Число перегибов	не менее 3	9
4	Число скручиваний	не менее 4	9
5	Удельное электрическое сопротивление постоянному току при температуре 20°C, мкОм*м	не более 0.0177	0.0174
6	Относительное удлинение, %	от 3 до 10	8

Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 55647-2013

Начальник БТК

Наличие документа о качестве и сохранность фирменных заделок концов при обращении по вопросам качества или количества продукции обязательно.

Кабель(провод) не подлежит перемотке до приёмки потребителем по качеству.

Провода контактные из меди не относятся к опасным элементам составных частей подсистем и после окончания эксплуатации могут быть утилизированы в соответствии с ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов. Общие технические условия".