



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 1126 от 8 03

Код: ПКЦ-8.2.4-1

Ред: 1

Дата: 14.04.2018

Композиционный портландцемент  
ЦЕМ II / В-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108:2003  
ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85



Сертификат соответствия ОСпр-018 11 А1158-16

Партия

225

Силос

9

№ а/м

R224 403

R2036 RA

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	21 - 35	10,6
Содержание добавки: известняк	%		16,2
Нормальная густота цементного теста	%		29,2
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	15,2
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	41,2
Начало схватывания, не ранее	мин	75	160
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO <sub>3</sub> ) не более	%	3,5	2,50
Содержание хлорид-иона Cl <sup>-</sup> , не более	%	0,10	0,0063
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6
Гарантийный срок после отгрузки с даты отгрузки	сут	60	60


Начальник лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации № LI-018. Срок действия 24 января 2022г.

Молдова, 5500 г. Рыбница, ул. Засторожца, 1



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT"S.R.L.

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.Ocpr-SM 270:2  
Certificat de conformitate Nr.000890  
Valabil pina la 29 decembrie 2018  
Conform SM 270:2008



MD2023,mun,Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:2008 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.614**

**Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m**

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Uzura prin frecare GOST/Real {%}:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:	<u>Min.5.24 / 5.32</u>
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbție de apa GOST/Real {%}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifica-a radionuclizilor naturali:RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garantie:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 543,08 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 573,08 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>9,24 m2</u>
Data fabricarii(in serie)	
Data incarcarii:	
Cantitatea incarcarii:	
Numarul facturii:	
Beneficiar:	

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie **Mariana Stoian**

Data eliberarii



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66  
Certificat de conformitate Nr. 001157  
Valabil pina la 4 ianuarie 2020  
Conform 6665-91

### CERTIFICAT DE CALITATE nr.557

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:  
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:  
Absorbție de apa GOST/Real {%}:  
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:  
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:  
Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:  
Activitate specifica a radionuclizilor naturali:RNI/R:  
Termen de garantie:  
Masa Netto: 1 584 Kg.  
Masa Brutto: 1 614 Kg.  
Cantitatea pe palet: 36 buc  
Data fabricarii(in serie) 15 ianuarie 2018  
Data incarcarii: 7 februarie 2018  
Cantitatea incarcarii: 216 buc  
Numarul facturii: LB1042692  
Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2

2 ani

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de 6665-91

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie **Golban Ana**

Data eliberarii **07.02.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66  
Certificat de conformitate Nr. 000714  
Valabil pina la 29 decembrie 2017  
Conform GOST 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md  
GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

### CERTIFICAT DE CALITATE nr.516

**Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,**

GOST 6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 42.3</u>
Absorbție de apa GOST/Real {%}:	<u>Max. 5.0 / 2.9</u>
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:	<u>Min. 5.24 / 5.27</u>
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 200 / F 200</u>
Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:	<u>Max. 5 / 3.3</u>
Activitate specifica a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max. 30.0 Aeff / 43.6 Aeff</u>
Termen de garantie:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 800 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 830 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>18 buc</u>
Data fabricarii (in serie):	<u>14 decembrie 2017</u>
Data incarcarii:	<u>14 decembrie 2017</u>
Cantitatea incarcarii:	<u>54 buc</u>
Numarul facturii:	<u>LB1042281</u>
Beneficiar:	<u>AXERVAT SRL</u>

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

**Racu Cristina**

Data eliberarii **14.12.2017**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2  
Certificat de conformitate Nr.000890  
Valabil pina la 29 decembrie 2018  
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:2008 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

## CERTIFICAT DE CALITATE nr.601

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Uzura prin frecare GOST/Real {%}:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:	<u>Min.5.24 / 5.32</u>
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbție de apa GOST/Real {%}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifica a radionuclizilor naturali:RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garantie:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 152 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 182 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>11,52 m2</u>
Data fabricarii(in serie)	<u>11 ianuarie 2018</u>
Data incarcarii:	<u>14 februarie 2018</u>
Cantitatea incarcarii:	<u>161,28 m2</u>
Numarul facturii:	<u>LB1042720</u>
Beneficiar:	<u>AXERVAT SRL</u>

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Racu Cristina

Data eliberarii 14.02.2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,  
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NM MD  
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.3; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Peșticeani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6-1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRI, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat


Seria A. Nr. 006216



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC "CERTMATCON", informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007630-17

Data emiterii: 31 iulie 2017

Valabil pînă la: 31 iulie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tigle metalice din tablă; Accesorii pentru acoperiş: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă, bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă; Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streăşină, hogoag, frontală; Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale, fabricate conform cerinţelor SM 276:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcţii";  
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, B, C, 4.5, 4.6;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,  
str. Petricani, 31, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul NM MD

7308

7326

Codul ţării

MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO

1003600000774

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0601 din 27.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 721 din 25.07.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICŞC "TNCERCOM" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 210/5 din 20.07.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător şi asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare unitate de produs şi certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Seria A № 006052



Conducătorul OC



Puha I.

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informaţii pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A008516-18**

Data emiterii: 27 iunie 2018

Valabil pînă la: 27 iunie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală "ПОКЛАЙТ" ЛАЙТ, "SWEETONDALE"  
Fabricare în serie conform TY У В.2.7-26.8-35492904-002:2008.

Codul NM MD  
6806

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :


R.T cu privire la produse pentru construcții, aprobată prin HG nr. 226 din 29.02.2008.  
GOST 9573-2014 pct .3.7 tab. 3, RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",  
str. Rizdveana, 300, or. Cercasî, Ucraina.

SOLICITANT

Producătorul.



Codul țării  
UA

Codul IDNO  
354939023018

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0086 din 26.06.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 423/1 din 07.06.2018 eliberat de către Centrul de Încercări ICŞC "INCERCOM" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr.301 din 26.06.2018 eliberat de LI "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 31.07.2015 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 917/02/3LD din 16.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 001076



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației







ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ  
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 16L 45402 - 18**

Data emiterii **19 iunie 2018** Valabil pînă la **19 iunie 2019**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul ÎS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Electrozi inveliți din metal pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelului și a șarjei fabricați conform DN din anexă - (4 poziții);

**Codul NC MD**  
**8311**

lotul total - 17.650t. conform factuei Nr. PΦ-0522-11 din 22.05.2018;  
tipurile, marca, diametrele, loturile - conform anexei (4 poziții);  
păstrarea - mun. Chișinău, str. Otovasca 10

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**

GOST 9466-75 p.2.1 tab.2, p.3.3, p.6.4, p.6.7, p.6.11;  
GOST 9467-75 p.4 tab.1.

**PRODUCĂTOR** ПАО "Плазма Тек",  
reg. Vinița, r-ul Piscianschii, or. Rudnița, str. Șevcenco 81, Ucraina

**Codul țării**  
**UA**

**CLIENT** ÎCS "PLASMA TEC PLUS" SRL

**Codul IDNO**  
**1004601004721**

MD-2023, or. Chișinău, str. Otovasca 10  
tel.: 022 422-555

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**


Raportului de identificare a produselor Nr. 6/0407 din 11.06.2018.  
Certificatului de conformitate Nr. UA1.012.0032650-16 din 02.08.2016,  
SC "УкрСЕПРО"; OC "ДП НТЦ "СЕПРОЗ".  
Rapoartele de încercări: Nr. 07-04, 07-06, 07-07/02-16 din 12.02.2016.  
Raportului de evaluare Nr. 6/064-ev din 18.06.2018.



## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 3+ (recunoașterea activităților de certificare).  
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 04723



Conducătorul organismului  
de certificare

*V. Șargarovschi*

Expert

*A. Iugai*

A. Iugai

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!*  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Украина  
ОАО «Днепропетровский  
трубный завод»



**СЕРТИФИКАТ № 1054**

ОТК-516

Выдан « 12 » сентября 2010 г.

При переплетесылается  
на наш номер сертификата

Вагон № 63575294

распоряжение 47193

Накладная 83

от 12.09.10

Наименование заказчика ООО "Югтрансстройкомплект" 049044-УКР, г.Днепропетровск, пр.Карла Маркса,34кв.38А

Номер заказа ПП-31000/729

Обозначение НД	Строка заказа	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размер труб, мм			Количество		Масса, т	Копи- чество пакетов, шт	Режим термо- обработки t±С	Трубы проверены дефекто- скопом	Гидро- испытание труб, МПа
					D <sub>нр</sub>	S	L	шт	м					
ГОСТ 8732-78	-	20	-	-	57	4	нд	157	1418.74	7.42	3	-	-	гарант
ГОСТ 8731-74В	-	20	-	-	102	6	нд	5	53.52	0.76	1	-	-	гарант
бесшовные	-	20	-	-	108	5	нд	85	725.20	9.31	3	-	-	гарант
г/катаные	-	20	-	-	121	18	нд	18	104.33	4.77	2	-	-	гарант
шего назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фаска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Всего:	265	22.26	9			
Химический состав стали, массовая доля элементов, %														
Марка стали		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu					

Хим. Состав стали соответствует ГОСТ 1050-88

Результаты испытаний

Экз- емп- ляр	Номер пакета	Размер труб, мм	Номер плавки	Временное сопротивление разрыву Н/мм <sup>2</sup>				Предел текучести Н/мм <sup>2</sup>		Механические свойства				Технологические испытания				Другие испытания	
				мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс	Относительное удлинение %	Относительное сужение %	Временное сопротивле- ние сварного шва, Н/мм <sup>2</sup>	Ударная вязкость Дж/см <sup>2</sup>	Сплош- навар- ниис	Раз- дача		Заглуб
708	4	57x4	-	471	473	352	387	31.4	31.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	3	<<	-	497	499	323	336	30	34.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
984	4	<<	-	490	511	345	379	30	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7234	102x6	-	482	554	349	430	28.9	28.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	2394	108x5	-	489	510	337	371	27.5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	2414	<<	-	474	475	347	348	30	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сертификат № 1054 Вагон № 63575294 I

48210

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 13 C007995-17**

Data emiterii: 01 noiembrie 2017

Valabil pînă la: 01 noiembrie 2018

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse ale industriei lacurilor și vopselilor, marca comercială "KÖBER".

A se vedea anexa 4 poziții

Contract Nr. 1 din 07.03.2017 cu S.C. "KÖBER" SRL, România.

Codul NMMD  
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții"

SM GOST R 52491:2010 pct 5.2.1 tab. 1 (înd. 2, 3), 5.2.2 tab. 2 (înd. 1-5, 8);

GOST 9980.3-86; GOST 9980.4-2002; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;

PRODUCĂTOR

S.C. "KÖBER" SRL, România.

Codul țării  
RO

SOLICITANT

"CREDAGALEX" SRL,  
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.Codul IDNO  
1003600048512

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0929 din 01.11.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 450/1 din 23.10.2017 eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 243/8 din 19.10.2017 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".


INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 325 din 12.05.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006457



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

