

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778754626415
Obiectul achiziției: <i>Ventilator axial pentru instalația frigorifică, inclusiv servicii de montare, reglare și dare în exploatare</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii:						
Ventilator axial pentru instalația frigorifică, inclusiv servicii de montare, reglare și dare în exploatare	FN080-SDA.6N.V7	Germania	Ziehl-Abegg, Motoren + Ventilatoren Gesellschaft m.b.H.	Caracteristici tehnice: - debit de aer (m ³ /h) 16200 – 16650; - temperatura minimă de lucru (C°) - 40; - sursa de alimentare – 400V/3PH/50Hz; - curentul ventilatorului (A) – 3.9/2.2; - puterea ventilatorului (kW) – 1,80/1,15; - clasa de protecție – IP54; - puterea electrică de intrare (P1) 1900 – 1100 W; - mărime corp ventilator D = 785 – 790 mm.; - termen de garanție a bunului min. 24 luni. Ventilatoarele axiale vor fi instalate în instalația frigorifică cu un regim, de	Caracteristici tehnice: - debit de aer (m ³ /h) 16200 – 16650; - temperatura minimă de lucru (C°) -40; - sursa de alimentare – 400V/3PH/50Hz; - curentul ventilatorului (A) – 3.9/2.2; - puterea ventilatorului (kW) – 1,80/1,15; - clasa de protecție – IP54; - puterea electrică de intrare (P1) 1900 – 1100 W; - mărime corp ventilator D = 785 – 790 mm.; - termen de garanție a bunului min. 24 luni. Ventilatoarele axiale vor fi instalate în instalația frigorifică cu un regim, de model <i>Air Evo SYSCROLL360</i> , amplasată pe acoperișul edificiului cu 4	<i>Anexa nr.1 Specificații tehnice</i>

				model <i>Air Evo SYSCROLL360</i> , amplasată pe acoperișul edificiului cu 4 nivele din mun. Chișinău str. A. Pușkin 42 și se vor conecta în circuitul electric al instalației frigorifice existente.	nivele din mun. Chișinău str. A. Pușkin 42 și se vor conecta în circuitul electric al instalației frigorifice existente.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Roman Banaru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SC „AVANTCONS GRUP” SRL** Adresa: **str. Sf. Vineri 16/A, mun. Chisinau, RM**