

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737038720218 din 16.01.2025

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a generatoarelor electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Servicii de deservire tehnică a generatoarelor electrice	-	-	-	Schimbarea: - Filtru de ulei - Filtru de aer - Filtru de combustibil - Uleiului - Cureaua nr. 1 - Cureaua nr.2 - Antigel Verificarea: - Verificarea nivelului uleiului - Verificarea nivelului lichid răcire in motor - Verificarea cantității în rezervor - Verificarea ventilației in rezervor - Verificarea stării acumulatorului - Verificarea existenței unei scurgeri a combustibilului, a uleiului, a antigelului - Verificarea gradului de uzură și fixarea	Schimbarea: - Filtru de ulei - Filtru de aer - Filtru de combustibil - Uleiului - Cureaua nr. 1 - Cureaua nr.2 - Antigel Verificarea: - Verificarea nivelului uleiului - Verificarea nivelului lichid răcire in motor - Verificarea cantității în rezervor - Verificarea ventilației in rezervor - Verificarea stării acumulatorului - Verificarea existenței unei scurgeri a combustibilului, a uleiului, a antigelului - Verificarea gradului de uzură și fixarea	

				<p>curelelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea existenței impurităților in plăcile radiatoarelor - Verificarea amortizărilor - Verificarea funcționării motorului - Verificarea demarorului și generatorului (reîncărcarea acumulatorului) - Verificarea nivelului tensiunii la generator - Verificarea cantității rămase de combustibil în ziua deservirii tehnice - Verificarea și înregistrarea orelor de funcționarea a generatorului disel 	<p>curelelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea existenței impurităților in plăcile radiatoarelor - Verificarea amortizărilor - Verificarea funcționării motorului - Verificarea demarorului și generatorului (reîncărcarea acumulatorului) - Verificarea nivelului tensiunii la generator - Verificarea cantității rămase de combustibil în ziua deservirii tehnice - Verificarea și înregistrarea orelor de funcționarea a generatorului disel 	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

E-mail: office@etop.md

Telefon (fix și mobil): 067 707 707