

Anexa B (obligatorie). Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor (MODIFICARE)

„Reamplasarea gazoductului metalic subteran de presiune medie de la PRG or. Otaci str. Libertatii”
(denumirea și adresa obiectului)

or. Otaci

2022

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului:

Gaidau Constantin Vasile director SRL “Edinet-Gaz”

(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

Membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare Morei Alexandru - inginer sef SRL “Edinet-Gaz”

(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de proiectare _____

(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Gutu Dinu - inspector DST Nord

(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL „Fedion Com” or. Drochia

(denumirea organizației)

a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct exterior $P \leq 0.3 \text{ Mpa}$ $L_{\text{total}} = 1046,5 \text{ m}$. inclusiv: teavă PE80 SDR11 d 225x20.5mm l=281,0 m; teavă d-63x5.8mm l=15,0 m; d-32x3.0 mm l=20,0 m; teava din otel d 219x5.0 mm l=722.5 m; d 159x5.0 mm l=1.0 m; d 57x3.5 mm l=6.0 m; d 25x2.8 mm l=1m; vana cu flanse Dn 200 mm -2 buc; vana cu flanse Dn 150 mm -1 buc; vana cu flanse Dn 50 mm -1 buc; robinet cu bila Dn 32 mm -1 buc, PRG- 1 buc.

2. Proiectul № 8617- AGE este elaborat IPS „IPROCOM” or. Chisinau

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenul începutul lucrărilor 11 aprilie 2022, finisarea lucrărilor 19 octombrie 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 12.05 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Gaidau Constantin.

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Morei Alexandru

Reprezentantul Organizației de proiectare _____

Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat _____ Gutu Dinu.

OBIECTUL ESTE PREDAT DE :

Antreprenorul general SRL „Fedion Com” or. Drochia

