

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1625209821669</u> din <u>21.07.2021</u>
	Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor/serviciilor or	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE12WAE/ QN-VE12WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd	Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare de 9000 BTU/12000BTU/18000 BTU, Standarde de referință Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 9000 BTU, Standarde de referință Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 9000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitate de încălzire min. – 2600W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min. - 950W; Eficiența energetică clasa minim – A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 5m; Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 12000 BTU,	Conform (Anexa 1) atasata	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
2.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE09WAE/ QN-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
3.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE09WAE/ QN-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
4.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE12WAE/ QN-VE12WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
5.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE09WAE/ QN-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.
6.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE09WAE/ QN-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, și certificatului de calitate eliberat de producător.

7.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd
8.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd
9.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE12WAE/Q N-VE12WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd
10.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	QV-VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd
11.	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3		China	KRAFT
12.	CTAS Ștefan-Vodă or. Ștefan Vodă, str. Gr. Vieru, 8	QV-VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd
13.	CTAS Criuleni or. Criuleni, str. Biruința, 12	QV-VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd
14.	CTAS Taraclia or. Taraclia, str. St. cel Mare, 36	QV-VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd
15.	CTAS Căușeni or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9	QV-VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd
16.	CTAS Briceni or. Briceni, str. Independenței, 44	QV-VE12WAE/Q N-VE12WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd

Standarde de referință

Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 12000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 3100W; Capacitate de încălzire min. – 3100W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min. - 950W; Eficienta energetică clasa minim – A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 5m;
Administrare: Telecomanda - Da ; On/ Off Timer – Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.
Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific – R 410A (freon ecologic); Faza – monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.

Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 18000 BTU, Standarde de referință

Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 18000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 4700W; Capacitate de încălzire min. – 4700W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min. - 1400W; Eficienta energetică clasa minim – A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10 m;
Administrare: Telecomanda - Da ; On/ Off Timer – Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.
Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific – R 410A (freon ecologic); Faza – monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.

Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , și certificatului de calitate eliberat de producător.
Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , și certificatului de calitate eliberat de producător.
Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , și certificatului de calitate eliberat de producător.
Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , și certificatului de calitate eliberat de producător.
Conform (Anexa 2)	
Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , și certificatului de calitate eliberat de producător.
Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , și certificatului de calitate eliberat de producător.
Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , și certificatului de calitate eliberat de producător.
Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , și certificatului de calitate eliberat de producător.

17.	CTAS Cantemir or. Cantemir, str. Ștefan Vodă, 2	QV- VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd	Chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor, asigurarea conexiunii electrice pînă la boxa de distribuire traseu minim 10 m inclus în costul ofertei. În caz de defecțiune a echipamentului furnizorul trebuie să asigure repararea elementelor defectate în baza garanției. Deservirea în cazul unor neajunsuri sau defectări tehnice a utilajului are loc conform programului de lucru al CNAS. Recepționarea și livrarea utilajului reparat în bază garanției se efectuează la sediul Aparatului Central CNAS sau subdiviziunile CTAS(locul de montare). Toate serviciile de instalare vor include lucrări de mătare a golurilor tehnice apărute în rezultatul lucrărilor de montare/demontare. În costul bunurilor este necesar de a include costul de livrare cu transportul Vânzătorului și instalare la sediile Caselor Teritoriale și la Aparatul Central CNAS	Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, șicertificatului de calitate eliberat de producător.
18.	CTAS Anenii-Noi or. Anenii Noi, str. Piața 31 August, 4	QV- VE12WAE/Q N-VE12WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, șicertificatului de calitate eliberat de producător.
19.	CTAS Fălești or. Fălești, str. Moldovei, 27	QV- VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, șicertificatului de calitate eliberat de producător.
20.	CTAS Soroca or. Soroca, str. Gh. Asachi, 1	QV- VE12WAE/Q N-VE12WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd / KRAFT		Conform (Anexa 1) și (Anexa 2)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, șicertificatului de calitate eliberat de producător.
21.	CTAS Florești or. Florești, str. Victoriei, 2	QV- VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, șicertificatului de calitate eliberat de producător.
22.	CTAS Ceadâr-Lunga or. Ceadâr- Lunga, str. Lenin, 38/A	QV- VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd		Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de SNSM „Moldova Standard”, șicertificatului de calitate eliberat de producător.

23.	CTAS Orhei or. Orhei, str. Vasile Lupu, 113	QV- VE09WAE/Q N-VE09WAE QV- VE12WAE/Q N-VE12WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd	Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , șicertificatului de calitate eliberat de producător.
24.	CTAS Călărași or. Călărași, str. Mihai Eminescu,19	QV- VE09WAE/Q N-VE09WAE	China	TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co, Ltd	Conform (Anexa 1)	Corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate de <u>SNSM „Moldova Standard”</u> , șicertificatului de calitate eliberat de producător.

Semnat:_____Numele, Prenumele: Vrabii Vasile În calitate de: Administrator
Ofertantul:TRESMUS GRUP SRL Adresa: Mun. Chisinau, str.Petricani 18/1