

Specificații tehnice (F4.1)

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Penitenciarul nr.18 Branesti Licitatie publică ocds-b3wdp1-MD-1606141940837 (21031236) | Data: „ <u>26.11.2020</u> ” | Alternativa nr.: _____ |
| Denumirea licitației: Aparat de aer conditionat (cu livrare si instalare) | Lot: | Pagina: <u>1</u> din <u>1</u> |

| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--|-----------------|--------------------------|--|--|------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/Servicii: | | | | | | |
| 1. 39717200-3 Aparat de aer conditionat de tip split | Aparat de aer conditionat BALLU BSD/in-09HN1 off/on (9000 BTU) inclusiv livrarea, instalarea si accesoriile pentru instalare | China | „MIDEA CORPORATIO N LTD” | <p>Nivel de zgomot, Db: 26-43;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moduri de operare: răcire/încălzire; ▪ Capacitate de răcire, BTU: 9000-15000; ▪ Temperatura maximă de funcționare pe răcire: minim +43C; ▪ Temperatura minimă de funcționare pe încălzire: minim - 5C; ▪ Suprafața maximală, m2: 20-25; ▪ Capacitate de răcire, W: 2050-3600; ▪ Capacitate de încălzire, W: 2020-3700; ▪ Garanție minim - 24 luni <p>Instalarea si accesoriile pentru instalare sa fie incluse in pret .</p> | <p>Garantie la utilaj si la instalare– 28 luni.</p> <p>Suprafata deservita 20-30 m2, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumedificare, ventilare. Nivel de zgomot -26-54dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, +baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display. Timer. productivitate la racire - 9000 BTU , la incalzire – 9000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. ; Putere răcire – 2,64 kw, Putere încălzire- 2, kw, Debitul de aer (unitatea interioară) - 350 m3/h; Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46C . Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.</p> <p>In pretul ofertei sunt incluse: livrarea, instalarea si materialele necesare pentru instalare</p> | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66