



II "Cucereavii Alexandr"  
RM, mun. Balti, str. Bucovinscaia, 8  
c/f 1009602002729 TVA 1202355  
IBAN MD87CM000225104980141293  
BC COMERTBANK SA fil.nr.2 Balti  
C/b CMTBMD2X508

## PASAPORT DE CALITATE Nr. 05-2/24 p8

Pentru pavaj din beton vibropresate 200x100x80 mm

Certificat de conformitate Nr.CV-008-2023

Partia Nr. 05-2/24 Cantitate 2000

Data producere 20.05.24 Data incarcare \_\_\_\_\_

### Indicatori calitativi

Caracteristici esențiale	Standarde de încercări	UM	Performanța declarată
Rezistența la încovoiere	SM SR EN 1338:2010 pct.5.1	MPa	3.83
Adsorbția de apă	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	%	1.2
Rezistența îngheț-dezghet	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	kg/m <sup>2</sup>	0.6
Rezistența de uzură	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	mm <sup>3</sup> / 5000mm <sup>2</sup>	20000

Notă: pe suprafața plăcilor de pavaj proaspăt așezate, după sezonul de iarnă, poate apărea o apariție temporară de eflorescență, spălată în timpul funcționării.

Director II "Cucereavii Alexandr"



  
A. Cucereavii



II "Cucereavii Alexandr"  
RM, mun. Balti, str. Bucovinscaia, 8  
c/f 1009602002729 TVA 1202355  
IBAN MD37CM000225104980141293  
BC COMERTBANK SA fil.nr.2 Balti  
C/b CMTBMD2X508

**PASAPORT DE CALITATE Nr. 04-4/24 p 6**

**Pentru pavaj din beton vibropresate 200x100x60 mm**

Certificat de conformitate Nr. CV-008-2023

Partia Nr. 04-4/24 Cantitate 4000m<sup>2</sup>

Data producere 19.04.24 Data incarcare \_\_\_\_\_

**Indicatori calitativi**

Caracteristici esențiale	Standarde de încercări	UM	Performanța declarată
Rezistența la încovoiere	SM SR EN 1338:2010 pct.5.1	MPa	3.83
Adsorbția de apă	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	%	1.2
Rezistența îngheț-dezgeț	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	kg/m <sup>2</sup>	0.6
Rezistența de uzură	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	mm <sup>3</sup> / 5000mm <sup>2</sup>	20000

Notă: pe suprafața plăcilor de pavaj proaspăt așezate, după sezonul de iarnă, poate apărea o apariție temporară de eflorescență, spălată în timpul funcționării.

Director II "Cucereavii Alexandr"



A. Cucereavii



II "Cucereavii Alexandr"  
RM, mun. Balti, str. Bucovinscaia, 8  
c/f 1009602002729 TVA 1202355  
IBAN MD87CM00225104980141293  
BC COMERTBANK SA fil.nr.2 Balti  
C/b CMTBMD2X508

**PASAPORT DE CALITATE Nr. 043/24 P4**

**Pentru pavaj din beton vibropresate 200x100x40 mm**

Certificat de conformitate Nr.CV-008-2023

Partia Nr. 04-3/24 Cantitate 10000 m<sup>2</sup>  
Data producere 19.04.24 Data incarcare \_\_\_\_\_

**Indicatori calitativi**

Caracteristici esențiale	Standarde de încercări	UM	Performanța declarată
Rezistența la încovoiere	SM SR EN 1338:2010 pct.5.1	MPa	3.83
Adsorbția de apa	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	%	1.2
Rezistența îngheț-dezgeț	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	kg/m <sup>2</sup>	0.6
Rezistența de uzură	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	mm <sup>3</sup> / 5000mm <sup>2</sup>	20000

Notă: pe suprafața plăcilor de pavaj proaspăt așezate, după sezonul de iarnă, poate apărea o apariție temporară de eflorescență, spălată în timpul funcționării.

Director II "Cucereavii Alexandr"



A. Cucereavii



II "Cucereavii Alexandr"  
RM, mun. Balti, str. Bucovinscaia, 8  
c/f 1009602002729 TVA 1202355  
IBAN MD87CM000225104980141293  
BC COMERTBANK SA fil.nr.2 Balti  
C/b CMTBMD2X508

## PASAPORT DE CALITATE Nr. 05-1/24 B18

Pentru borduri din beton vibropresate 650x300x180 mm

Certificat de conformitate Nr. CV-009-2023

Partia Nr. 05-1/24 Cantitate 500 buc

Data producere 20.05.2024 Data incarcare \_\_\_\_\_

### Indicatori calitativi

Caracteristici esențiale	Standarde de încercări	UM	Performanța declarată
Rezistența la încovoiere	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.3	MPa	8.01
Adsorbția de apă	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.2.2	%	1.1
Rezistența îngheț-dezghet	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.2.2	kg/m <sup>2</sup>	0.5
Rezistența de uzură	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.4	mm <sup>3</sup> / 5000mm <sup>2</sup>	18000

Notă: pe suprafața borduri proaspăt așezate, după sezonul de iarnă, poate apărea o apariție temporară de eflorescență, spălată în timpul funcționării.

Director II "Cucereavii Alexandr"



A. Cucereavii



II "Cucereavii Alexandr"  
RM, mun. Balti, str. Bucovinscaia, 8  
c/f 1009602002729 TVA 1202355  
IBAN MD87CM000225104980141293  
BC COMERTBANK SA fil.nr.2 Balti  
C/b CMTBMD2X508

**PASAPORT DE CALITATE Nr. 04-2/2468**

**Pentru borduri din beton vibropresate 500x190x80 mm**

Certificat de conformitate Nr. CV-009-2023

Partia Nr. 04-2/24 Cantitate 2000 buc

Data producere 15.04.2024 Data incarcare \_\_\_\_\_

**Indicatori calitativi**

Caracteristici esențiale	Standarde de încercări	UM	Performanța declarată
Rezistența la încovoiere	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.3	MPa	3.73
Adsorbția de apă	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.2.2	%	2.6
Rezistența îngheț-dezghet	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.2.2	kg/m <sup>2</sup>	0.8
Rezistența de uzură	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.4	mm <sup>3</sup> / 5000mm <sup>2</sup>	20000

Notă: pe suprafața borduri proaspăt așezate, după sezonul de iarnă, poate apărea o apariție temporară de eflorescență, spălată în timpul funcționării.

Director II "Cucereavii Alexandr"



A. Cucereavii



II "Cucereavii Alexandr"  
RM, mun. Balti, str. Bucovinscaia, 8  
c/f 1009602002729 TVA 1202355  
IBAN MD87CM000225104980141293  
BC COMERTBANK SA fil.nr.2 Balti  
C/b CMTBMD2X508

**PASAPORT DE CALITATE Nr. 04-1/24 B15**

**Pentru borduri din beton vibropresate 650x300x150 mm**

Certificat de conformitate Nr. CV-009-2023

Partia Nr. 04-1/24 Cantitate 4000 buc  
Data producere 01.04.2021 Data incarcare \_\_\_\_\_

**Indicatori calitativi**

Caracteristici esențiale	Standarde de încercări	UM	Performanța declarată
Rezistența la încovoiere	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.3	MPa	8.01
Adsorbția de apă	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.2.2	%	1.1
Rezistența îngheț-dezghet	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.2.2	kg/m <sup>2</sup>	0.5
Rezistența de uzură	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.4	mm <sup>3</sup> / 5000mm <sup>2</sup>	18000

Notă: pe suprafața borduri proaspăt așezate, după sezonul de iarnă, poate apărea o apariție temporară de eflorescență, spălată în timpul funcționării.

Director II "Cucereavii Alexandr"



A. Cucereavii