

## CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 2094302

24.10.2019

Cod CDC - 7.2.2 - 1  
Versiunea: 1.0  
DATA 4.03.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems&amp; Services

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85 (CEI 500 - 00)  
SM SR EN 197 - 1:2016 - CEM I 42.5R

OCpr-029

CEMFORT® EXTRA  
MARCA GARANTATA 550

Cod NM MD 2523

LOT Nr	SE02 Nr	VRAC	SACI
171	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca	GOST 10178-85		500
Clasa de rezistență	SM SR EN 197 - 1:2016		42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	II > 32.0 MPa	1/44.5
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1:2016	≥ 20 MPa	28.6
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	58.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1:2016	≥ 42.5 - ≤ 62,5 MPa	54.6
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3:2017	fără limită %	24.1
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196-2:2016	≤ 5.0%	2.93
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196-2:2016	≤ 5.0 %	0.35
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3:2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	137
Stabilitate**	SM EN 196 - 3:2017	≤ 10 mm	0.7
Conținut de sulfat (sub formă de SO3) **	SM SR EN 196-2:2016	GOST : ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4.0 %	2.86
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196-2:2016	≤ 0,1 %	0.04
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

\*\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificat de Conformitate - SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcirii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

Certificat de acreditare Nr. LI-085 valabil pînă la 6 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

2244176

25,0


Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Vintului 1 - MD 5400 - Pasăni - Republica Moldova  
Tel: (+373) (254) 55 550; Fax: (+373) (254) 55 549  
Adresa de înregistrare de stat: MD 54000217  
Codul fiscal: 443005277S.A. Lafarge Ciment (Moldova)  
IDNO 1003086006217  
PENTRU CERTIFICATE  
DE CALITATEPentru orice detalii și asistență tehnică apăsați serviciul "Call-Center"  
tel. 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com

 A member of  
LafargeHolcim



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



OCpr - 001

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



EN SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000299-17

Data emiterii 19 septembrie 2017

Valabil până 18 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Munccești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;

Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Gleturi acrilice pentru lucrări de finisare interioare și exterioare, 7 poziții conform anexei.  
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM

3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 1, 2, 3, 5; GOST 9980.3-86;

GOST 9980.4-2002; GOST 9980.5-2009; HG Nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80.

PRODUCĂTOR

S.A. „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producerea - mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 9.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3302-RE din 19.09.2017 eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014.

Rapoarte de încercări: Nr. 13, 14, 15 din 07.09.2017, eliberate de LÎ din cadrul S.A. „SUPRATEN”, str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-030 din 07.02.2017.

Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4295/2017 din 19.09.2017. Dosar Nr. 2158.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000299



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001278-20

Data emiterii: 27 ianuarie 2020

Valabil pînă la: 27 ianuarie 2021

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

**DENUMIREA / DESCRIEREA**Profile din policlorură de vinil (PVC) clasa A și accesorii,  
marca comercială "GALAXY", pentru tîmplării.

Contract nr. WDS141020/1 din 20.10.2014 cu OOO "МИРОИЛИАТ", Ucraina.

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :**HG RM Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele  
minime pentru comercializarea produselor pentru construcții; SM EN 12608-1:2016 pct. 5.2, 5.3,  
5.3.2 tab.5, pct 5.3.3 tab. 3, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**PRODUCĂTOR**

OOO "МИРОИЛИАТ", Ucraina.

Codul NCM

3916

3925

**SOLICITANT**"EVROFASAD PRIM" SRL,  
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul țării

UA

Codul IDNO

1014600024059

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**Raport de evaluare final Nr. 535 din 27.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil  
pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 031/1 din 24.01.2020,  
eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de  
acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare  
și control tehnic Nr. 535 din 23.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2,  
etaj 4, of. 4, MD 2023.**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs  
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1058 din 19.12.2018.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A № 010118



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



MINISTERUL SĂNĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT  
A SĂNĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а  
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725  
IDNO 1007601001123  
e-mail: cnspp@cnspp.md; anticamera@cnspp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat  
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul  
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр  
аккредитованный Национальным Аккредитационным  
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din  
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM  
Аккредитованный в системе Министерства  
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din  
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

## AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 564

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 02 " martie 201 7

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor  
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,  
Teavă din polietilenă pentru apa potabilă, gaz

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea  
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

GOST 18599-2001 – țevi apeduct, SM GOST R 50838-2005 – țevi gazoduct,

HG nr.226 din 29.02.2008, IM 2158-80, HG nr.278 din 24.04.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения  
Republica Moldova, ÎM "PALPLAST" SRL

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

ÎM "PALPLAST" SRL, Moldova, Călărași, str.Alexandru cel Bun 114

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /  
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) /послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.61 din 01.03.2012, rapoarte de încercări, aviz sanitar  
nr.165 din 23.01.2014, raport a încercărilor de laborator nr.792 din 02.03.2017

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.792 din 02.03.2017

Domeniu de utilizare / Область применения: producere, montarea rețelelor de apeduct, gazoduct

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,  
хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 martie 2030

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Iurie PÎNZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.Ș.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25




(semnătura / подпись)

SSSSSP / СГНОЗ

0044223





**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 45871 - 18**

Data emiterii **19 octombrie 2018** Valabil pînă la **19 octombrie 2021**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chishinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Tevi din polietilenă de înaltă densitate PE80, PE 100 pentru transportarea apei potabile fabricate conform SM EN 12201-2+A1:2016, GOST 18599:2001;

**Codul NC MD**  
391721

SDR de la 7.4 pînă la 41;  
gama de diametre de la 20mm pînă la 250mm;  
producția fabricată în serie;

**ȘINT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STĂBILITE ÎN**  
SM EN 12201-2+A1:2016

**PRODUCĂTOR** IM "PALPLAST" SRL, Moldova,  
MD-4400, or.Călărași, str.Alexandru cel Bun, 114

**Codul țării**  
MD

**CLIENT** IM "PALPLAST" SRL, Moldova,

**Codul IDNO**  
1005609000243

MD-4400, or.Călărași, str.Alexandru cel Bun, 114  
tel.: 244-26493

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0531 din 27.07.2018.  
Raportului de evaluare a controlului producției în fabrică Nr.320 din 18.10.2018.  
Raportului de evaluare Nr.6/110-ev din 19.10.2018.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ** Sunt stabilite 2 supravegheri  
cu periodicitatea de o dată în an.

Sistemul de certificare 2+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. **004276**



Conducătorul  
organismului de certificare



N.Manolov

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!*  
*Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de*  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol**