



“ENERGCOMPLETCONS” SRL
Moldova, Chisinau, IDNO 1003600153429, FTMDMD2X853
IBAN MD30FT222400300000515498, TVA 0205151
e-mail: spastusac@energcomplect.md,
www.energcomplect.md
tel.mob: (+373) 67164456

Fiecare Cutie de distribuție din poliester pentru PTA 10/0,4 kV este compusă din 3 compartimente:

1. compartiment pentru contorizare dotat cu 2 uși: ușa exterioară din poliester, ușa interioară din plastic straveziu cu lacat;
2. compartiment cu întrerupătoare de tip NH, producător PRONUTEC;
3. transformatoare de curent tip TC cu coeficientul de transformare 100-400/5 și clasa de precizie 0,5 certificate în RM (certificate de aprobare de model nr.1042 din 08.10.2020 se anexeaza) . Aceste transformatoare de curent vor fi montate pe bare după întrerupătoare de tip NH gabarit II, Inom -400A.

Cutii de distribuție din poliester pentru PTA 10/0,4 kV produse de ZPUE SA nu vor completate cu întrerupătoare de tip NH cu trafo de curent incorporate cum este specificat pe pag. 5 figura 1-a, din motiv că nici un producător de întrerupătoare de tip NH cu trafo de curent incorporate nu este certificat în RM.

4. soclu

Toate înscricțiunile pe Cutii de distribuție din poliester pentru PTA 10/0,4 kV vor fi executate în conformitate cu cerințele p. 5 MARCĂRI ȘI ETICHETE a caietului de sarcini.