

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755606791755 din 19.08.2025
Obiectul achiziției: <u>Servicii de deservire și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor cu pulbere OP-2	Incarcare OP-2	RM	SRL Stincom Service	OP-2	<ul style="list-style-type: none"> identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; constatarea stării tehnice a stingătorului; verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului; verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; verificarea la presiune a recipientelor; reîncărcarea cu agent de stingere cu Pulbere 2kg <p>Termen de garanție - 2 ani Termen de exploatare după reîncărcare – 5 ani</p>	

Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor cu pulbere OP-4	Incarcare OP-4	RM	SRL Stincom Service	OP-4	<ul style="list-style-type: none"> • identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; • constatarea stării tehnice a stingătorului; • verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului; • verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; • verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; <p>reîncărcarea cu agent de stingere cu Pulbere 4kg</p> <p>Termen de garanție - 2 ani Termen de exploatare după reîncărcare – 5 ani</p>
Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor cu pulbere OP-5	Incarcare OP-5	RM	SRL Stincom Service	OP-5	<ul style="list-style-type: none"> • identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; • constatarea stării tehnice a stingătorului; • verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului; • verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; • verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; <p>reîncărcarea cu agent de stingere cu Pulbere 5kg</p> <p>Termen de garanție - 2 ani Termen de exploatare după reîncărcare – 5 ani</p>
Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor cu pulbere	Incarcare OP-6	RM	SRL Stincom Service	OP-6	<ul style="list-style-type: none"> • identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; • constatarea stării tehnice a stingătorului;

OP-6					<ul style="list-style-type: none"> • verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului; • verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; • verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; • reîncărcarea cu agent de stingere cu Pulbere 6kg <p>Termen de garanție - 2 ani Termen de exploatare după reîncărcare – 5 ani</p>	
Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor cu gaz CO2 OU-3	Incarcare OU-3	RM	SRL Stincom Service	OU-3	<ul style="list-style-type: none"> • identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; • constatarea stării tehnice a stingătorului; • verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului; • verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; • verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; • reîncărcarea cu agent de stingere cu Dioxid de Carbon – 3kg <p>Termen de garanție - 2 ani Termen de exploatare după reîncărcare – 5 ani</p>	
Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor cu gaz CO2 OU-5	Incarcare OU-5	RM	SRL Stincom Service	OU-5	<ul style="list-style-type: none"> • identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; • constatarea stării tehnice a stingătorului; • verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea 	

					<p>sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului;</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; • verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; • reîncărcarea cu agent de stingere cu Dioxid de Carbon – 5kg <p>Termen de garanție - 2 ani Termen de exploatare după reîncărcare – 5 ani</p>	
Verificarea și reîncărcarea stingătoarelor cu spumă OVP-100	Incarcare OVP-100	RM	SRL Stincom Service	OVP-100	<ul style="list-style-type: none"> • identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; • constatarea stării tehnice a stingătorului; • verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului; • verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; • verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; • reîncărcarea cu agent de stingere cu Spumogen -100 lit. <p>Termen de garanție - 2 ani Termen de exploatare după reîncărcare – 2 ani</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Galicic Evghenii În calitate de: Administrartor

Ofertantul: _SRL Stincom Service Adresa: _or. Chisinau, bd, Cuza-Voda, 20 ap. 64_____