

din “ ____ ” _____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21067013 din 9 nov 2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea regulatorului de presiune în aval.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Regulator de presiune în aval	Regulator de presiune în aval tip RD 212 V, DN 65, PN 25, Kvs 76,0 m ³ /h, 2,4-10,0 bar	Republica Cehă	LDM	-Diametrul nominal- 65 mm -Presiunea nominală- 16 bar -Diapazon de reglare- 4 ÷ 10,0 bar -Coeficient de debit Kvs W- 50 m ³ /ora -Scaun (schimbabil)- oțel crom-nichel -Garnitura etanșare- fluoroplast (PTFE) cu 15% fibră de sticlă -Bucșa de ghidaj- fluoroplast (PTFE)/ grafit -Burdof- oțel inoxidabil WN 1.4571 -Racordul + set de montare- flanșă -Marcaj CE	-Diametrul nominal - 65 mm -Presiunea nominală - 25 bar -Diapazon de reglare - 2,4 - 10,0 bar -Coeficient de debit Kvs - 76 m ³ /ora -Scaun – oțel 1.4028 -Garnitura etanșare - PTFE -Burdof – oțel 1.4021 -Racordul - flanșat -Marcaj CE	

Semnat: _____
Ofertantul: **Techno Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 66** _____

În calitate de: **director**