

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a sistemului de aer condiționat a clădirii administrative din bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, sediul Procuraturii Generale . Numărul și data contractului Nr. 37/DE din 11.12.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C. „Duo – Ego” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>235 415,15 lei</u>	<u>13 605,84</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>235 415,15 lei</u>	<u>13 605,84</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
Contractată 30 zile
a) efectiv realizată 30 zile
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Racordarea la rețea a havuzului din Parcul „La izvor”, str. Calea Ieșilor, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 26.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: S.C. Neostil S.R.L
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ---
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 375 545,23 lei 22 019,91
- b) finală (la data finalizării contractului) 375 545,23 lei 22 019,91
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- a) contractată 60 zile
- b) efectiv realizată 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
- 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de proiectare, instalare, reconstrucție/modernizare a rețelelor și instalațiilor electrice interioare și exterioare.
2. Numărul și data contractului Nr.352/A din 10.12.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>9 367 489,91</u>	<u>486 987,14</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>9 367 489,91</u>	<u>486 987,14</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
Contractată 24 luni
 - a) efectiv realizată 24 luni
 - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de conectare și alimentare cu energie electrica a clădirii administrative amplasata pe str. A. Mateevici 10, mun. Chilsinau
2. Numărul și data contractului Nr.75 din 15.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Inspectoratul General al Poliției
4. Adresa beneficiarului str. A. Mateevici 10, mun. Chilsinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 841 427,20 lei 48 689,76
b) finală (la data finalizării contractului) 841 427,20 lei 48 689,76
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
Contractată 2 luni
a) efectiv realizată 2 luni
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Efectuarea lucrărilor modernizare a sistemului de alimentare cu energie electrică (varianta business) la obiectul: Oficiul Central FINCOMBANK SA, mun. Chișinău, str. Pușkin, 26.
2. Numărul și data contractului Nr.26/FB din 26.04.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Banca de Finanțe și Comerț SA
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Pușkin, 26
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>336 551,28</u>	<u>18 219,54</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>336 551,28</u>	<u>18 219,54</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
Contractată 4 luni
a) efectiv realizată 4 luni
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de montare a postului de transformare (PT) de 100 kVA și generatorului, sat. Palanca, r-ul Ștefan Vodă.
2. Numărul și data contractului Nr. 20/EC din 18.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C. ENELCONSTRUCT S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, bd. Cuza Voda 1/1 Nr. 98
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>321 130,53 lei</u>	<u>18 379,72</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>321 130,53 lei</u>	<u>18 379,72</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
Contractată 45 zile
a) efectiv realizată 30 zile
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de montare/dare în exploatare a generatorului Diesel ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrică. (anul 2023) în r. Sîngerei, str. N. Testemițanu 51.
2. Numărul și data contractului Nr. 21093790/23 din 05.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Sîngerei
4. Adresa beneficiarului . Sîngerei, str. N. Testemițanu 51.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>317 003,62</u>	<u>17 429.11</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>317 003,62</u>	<u>17 429.11</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
Contractată 40 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor
a) efectiv realizată zile
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului lucrarilor de alimenatre cu energie electrica (grup generator diesel) cu puterile 42+80kVA
2. Numărul și data contractului Nr. 312 din 23.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Rezina
4. Adresa beneficiarului . Rezina, str. 27 August, 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>217 000,21</u>	<u>11 917.73</u>
b) finală (la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
Contractată 1 luni de la semnarea contractului
a) efectiv realizată zile
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de alimentare cu energie electrica a gradinitei de copii situata in sat. Cioburciu, r-nul Stefan Voda
2. Numărul și data contractului Nr. 108 din 14.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Cioburciu
4. Adresa beneficiarului s.Cioburciu raionul Ștefan Vodă
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>172 839,94</u>	<u>9 655,16</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>172 839,94</u>	<u>9 655,16</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
Contractată 30 zile
a) efectiv realizată 30 zile
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reconstrucție a instalațiilor electrice 0.4kV, pentru Centrul de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul
2. Numărul și data contractului Nr. 39 din 22.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Instituția Medico Sanitară Centrul de Sănătate Slobozia Mare, r. Cahul
4. Adresa beneficiarului s. Slobozia Mare, r. Cahul
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ---
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>299 863,07</u>	16 941,41
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>299 863,07</u>	16 941,41
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată pînă la data de 31.12.2023
 - b) efectiv realizată 30 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrărilor de montaj electric la obiectul:
Alimentarea cu energie electrica a obiectului "Constructie comerciala, prestarea serviciilor" in or.
Singerei, str. Independentei nr. 136/B
2. Numărul și data contractului Nr. 30/II din 25.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului I.I.“TURCU ANA”,
4. Adresa beneficiarului s or. Singerei, str. A. Mateevici, 33,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 229 787,09</u>	<u>129 940,98</u>
b) finală (la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
Contractată 40 zile lucrătoare
 - a) efectiv realizată 5 luni prin semnarea anexelor conform lucrarilor solicitate de beneficiar
 - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a rețelei 0,4 kV pentru racordul instalației frigorifice la obiectul: Business centru IPTEH S.A. situat pe bd. Ștefan cel Mare, 65, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului Nr. 04/IT din 01.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: „IPTEH” S.A
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd Ștefan cel Mare și Sfint, 65
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ---
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>107 459,43</u>	5 678,17
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>107 459,43</u>	5 678,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - b) contractată pina la data de 01.03.2023
 - b) efectiv realizată 21 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului lucrările de montare a rețelelor electrice la obiectul: Secție de producere, bd. Decebal 99/6, mun. Chișinău, (Andys Pizza).
2. Numărul și data contractului Nr.02/AT din 13.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului „MONACTIV” S.R.L
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 9
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>509 589,87</u>	<u>26 596,55</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>509 589,87</u>	<u>26 596,55</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
Contractată 60 zile
a) efectiv realizată 60 zile
b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____ - _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrări de instalații electrice la obiectele pentru care „Antreprenorul” are încheiate cu Beneficiarii Contracte de Antrepriză, în conformitate cu cerințele normative în construcții
2. Numărul și data contractului 07/25-ME din data de 20.03.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: „SIGMA VENMER” SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, Strada Maria Cebotari 28
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ---
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>872 596,70</u>	<u>48 028.92</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>821 045,55</u>	<u>49 115.29</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - c) contractată pina la data de nedeterminata
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Planificare tehnică, construcții și lucrări electrice la sediile Procuraturii Generale din Chișinău și ale 7 Procuraturi raionale din Cahul, Anenii Noi, Criuleni, Drochia, Florești, Orhei și Sângerei. Lucrările sunt legate de pregătirea și instalarea a 8 generatoare de energie (pe bază de Diesel);
2. Numărul și data contractului 83474541 din data de 23.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Moldova
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd. Ștefan cel Mare 73/1, Centrul Național de Business (NBC), etajul 9,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ---
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 325 817,38</u>	<u>135 711,13</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 325 817,38</u>	<u>128 889,85</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - d) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu energie electrica a sectiei de productie în
limetele terenului privat, situat în sectorul Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral
0149203237
2. Numărul și data contractului 06/25-ME din 25 februarie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: “CREAMOBIL” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinau, șos. Muncești 426
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ---
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 2 795 707,06 163 129,13
- b) finală (la data finalizării contractului) 2 568 029,16 149 844,16
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 5 luni
- b) efectiv realizată 5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte.

Data completării: 24.08.2026

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE

str. Pușkin, nr. 52A, MD-2005, Chișinău, tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT DE CORESPUNDERE

a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis, centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice

1. Proprietarul PF LAȘCU Tudor, tel. 068773737

denumirea, adresa juridică, tel., IDNO, e-mail

Șantier de construcție, mun. Chișinău, s. Colonița, 3237

destinația instalației; adresa locului de consum

2. Reprezentantul proprietarului Administrator, LAȘCU Tudor

funcția, numele, prenumele

3. Proiectul instalației electrice de **racordare** este elaborat de SRL „ELECTRO SERVICE GRUP” SC, proiectant GONDOBESCU Marceliu, certificat nr. 1127 din 28.02.2024 seria P-2024, valabil până la 28.02.2029, verficator de proiecte BUGAEVSKI Veaceslav, certificat nr. 094 din 22.12.2021 seria P-2021, valabil până la 22.12.2026, aviz de verificare nr. 165/11.07.2025, coordonat cu ÎCS „PREMIER ENERGY DISTRIBUTION” SA la 04.08.2025, aviz de coordonare nr. 19639-P40202025060038.

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

4. Proiectul instalației electrice de **utilizare**/centralei electrice este elaborat de SRL „ELECTRO SERVICE GRUP” SC, proiectant GONDOBESCU Marceliu, certificat nr. 1127 din 28.02.2024 seria P-2024, valabil până la 28.02.2029, verficator de proiecte BUGAEVSKI Veaceslav, certificat nr. 094 din 22.12.2021 seria P-2021, valabil până la 22.12.2026, aviz de verificare nr. 165/11.07.2025, coordonat cu ÎCS „PREMIER ENERGY DISTRIBUTION” SA la 04.08.2025, aviz de coordonare nr. 19639-P40202025060038.

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

5. Executantul instalației electrice de **racordare** este SRL „ELECTRO SERVICE GRUP” SC

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat BENI Alexandr nr. autorizației 96 valabilă până la 25.09.2026

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat nr. 3838 din 19.08.2025.

6. Executantul instalației electrice de **utilizare**/centralei electrice este SRL „ELECTRO SERVICE GRUP” SC

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat BENI Alexandr nr. autorizației 96 valabilă până la 25.09.2026

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat nr. 3838 din 19.08.2025.

7. Parametrii instalației electrice

- a. Linii electrice aeriene 10 kV: **lipsesc** Tipul _____; Tensiunea _____ kV; Puterea proiectată _____ kW; Lungimea _____ km; Marca conductoarelor _____ și S, - _____ mm²; Marca stâlpilor _____ și nr. de stâlpi _____; Intersecții cu alte comunicații _____; Suspendarea comună cu LEA _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V.
- b. Linii electrice în cablu 10 kV: **1 unitate. Stâlpul 16 X spre PT-2089, ID-6 kV** Tipul **NA 2XS(F)2Y-12/20**; Tensiunea **6** kV; Puterea proiectată **285** kW; Modul de amplasare **subteran**; Lungimea **0,670** km; S, **3×(1×70 RM 16)** mm²; Intersecții cu alte comunicații **7 intersecții**; Pierderi de tensiune (conform proiectului) **-**, V.
- b¹. Linii electrice în cablu 0,4 kV: **PT-2089, ID-0,4 kV spre TDG nr. 1.** Tipul **АПВБ6ШП**; Tensiunea **0,4** kV; Puterea proiectată **74** kW; Modul de amplasare **subteran**; Lungimea **0,062** km; S, **4×120** mm²; Intersecții cu alte comunicații **1 intersecție**; Pierderi de tensiune (conform proiectului) **-**, V.
- b². Linii electrice în cablu 0,4 kV: **PT-2089, ID-0,4 kV spre TDG nr. 2.** Tipul **АПВБ6ШП**; Tensiunea **0,4** kV; Puterea proiectată **210** kW; Modul de amplasare **subteran**; Lungimea **0,1** km; S, **2×(4×150)** mm²; Intersecții cu alte comunicații **1 intersecție**; Pierderi de tensiune (conform proiectului) **-**, V.

b³. Linii electrice în cablu 0,4 kV: TDG nr. 3 –iluminatul teritoriului. Tipul АПВБ6ШП; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 0,5 kW; Modul de amplasare subteran; Lungimea 0,145 km; S, 5×16 mm²; Intersecții cu alte comunicații 1 intersecție; Pierderi de tensiune (conform proiectului) -, V.

b⁴. Linii electrice în cablu 0,4 kV: TDG nr. 1 spre PD pază. Tipul АПВБ6ШП; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 8 kW; Modul de amplasare subteran; Lungimea 0,045 km; S, 5×16 mm²; Intersecții cu alte comunicații 1 intersecție; Pierderi de tensiune (conform proiectului) -, V.

c. Posturi de Transformatoare:– 1 unitate. Tipul КТП1К Nr./Puterea transformator de forță 1/630 kVA; Tensiunea 6/0,4 kV; Schema conectării înfășurărilor Δ/Yn-11; Aparat de protecție U=6 kV, tip ΠТ-012-6-63-31,5, I_{nom} 63 A; R prizei pământ 3,44 Ω; R izolație transformator 2600 MΩ; Sistemul de răcire al transformatorului ONAN.

d. Instalații de compensare a puterii reactive: lipsesc Tipul instalației _____; Tensiunea în punctul de racordare _____ kV; Puterea proiectată _____ kVAr; Numărul de faze _____; Numărul de trepte de reglare _____; Curentul maxim de lucru I_{max} _____ A; Diapazonul de reglare a valorii factorului de putere $\cos\phi$ _____;

e. Generatoare electrice autonome: lipsesc Tip generator _____; Nr./Puterea _____ kVA; Numărul de faze _____; Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție _____; I_{nom} _____ A; Tip întreruptor basculant _____; I_{nom} _____ A.

f. Centrale electrice solare PV: lipsesc Tip module _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip inverter _____; I_{max} _____ A; Tensiunea _____ V; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____.

g. Centrale electrice eoliene: lipsesc Tip instalație _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____;

h. Centrale electrice hidroelectrice: lipsesc Tip instalație _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV;

i. Centrale de cogenerare pe biogaz: lipsesc Tip instalație de ardere _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV;

j. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: lipsesc Tip cazan _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip turbină _____; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV;

8. Componenta sarcinii: Scule electrice pentru construcție: 1. Fereastră electrice, $P=2,8$ kW – 1 un., $P=0,45$ kW – 1 un. ($P_{tot}=3,25$ kW). 2. Polizor unghiular $P=3\times1,8$ kW+ $1\times2,2$ kW+ $10\times2,5$ kW ($P_{tot}=32,6$ kW). 2. Ciocan rotopercurtor SDS Plus $P=3\times0,8$ kW+ $1\times1,4$ kW+ $10\times2,0$ kW ($P_{tot}=23,8$ kW). 4. Aparat de sudat $P=1\times7$ kW+ $1\times7,5$ kW ($P_{tot}=14,5$ kW). 5. Aparat de tăiat industrial $P=9,4$ kW 6. Aeroterme $P=3\times24$ kW+ 5×18 kW+ 1×15 kW+ 2×12 kW=201 kW. 7. Încărcător de baterii $P=3,2$ kW. 8. Aspirator $P=1,25$ kW. 9. Compresor $P=1,6$ kW. $P_{calc\ tot}=284$ kW.

se enumeră principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I și II, kW

9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:

a. Avizul de racordare nr. E40202025060038 din „04” iulie 2025, emis de ÎCS „Premier Energy Distribution” SA pentru $P_{aprobata} = 285$ kW (șantier de construcție); $I_{sc} = 18200$ A, $U = 6000$ V. Punctul de racordare este stabilit la PDC-3, fid. 35, LEA-6 kV, stâlp apropiat lângă PT-644.

b. Raportul tehnic de măsurări și încercări în instalațiile electrice de racordare și de utilizare: Raport Tehnic cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice nr. 159 din 01 iulie 2025:

1. „Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ”. PV nr. 1/RT159 din 25.06.2025.

2. „Verificarea continuității electrice dintre instalația de legare la pământ și instalațiile împământate”. PV nr. 2/RT159 din 25.06.2025.

3. „Măsurarea rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor transformatoarelor de forță”. PV nr. 3/RT159 din 25.06.2025.

4. „Încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice”. PV nr. 4/RT159 din 25.06.2025.

5. „Încercări a cablurilor electrice cu tensiune mărită redresată”. PV nr. 5/RT159 din 25.06.2025. întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „Laborator AV Electro”

autorizația nr. 23, valabilă până la 24.08.2026, șeful laboratorului VÎRLAN Andrei.

Raport Tehnic cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice” nr. 365/2025 din 19 august 2025:

1. „Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor, circuitelor secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea până la 1000 V”. PV nr. 365/2025-01 din 19.08.2025.
 2. „Măsurarea rezistenței de izolație a condensatoarelor și cablurilor de forță. PV nr. 365/2025-01-2 din 05.08.2025.
 3. „Verificarea continuității electrice dintre instalația legată la pământ și instalațiile legate la ea”. PV nr. 365/2025-02 din 05.08.2025.
 4. „Măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ”. PV nr. 275/2025-03 din 05.08.2025.
- întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „Electro Service Grup”
autorizația nr. 72, valabilă până la 17.06.2029, șeful laboratorului GÎȘTEMULTE Radu.

Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare **corespund** cerințelor documentelor normativ-tehnice.

c. Alte documente prezentate:

1. Actul de recepție a lucrărilor de executare a centralei electrice nr.1 din 06.08.2025;
2. Borderoul echipamentului electric montat nr. 1 din 04.08.2025;
3. Actul inspectării vizuale a instalației de legare la pământ înainte de acoperire nr. 1,2, 3, 4 din 01.04.2025;
4. Actul de transmitere a echipamentului montat pentru lucrărilor de reglare-demarare nr. 1 din 04.08.2025;
5. Actul inspectării vizuale a tuburilor de protecție pozate, înainte de acoperire nr. 5 din 04.08.2025;
6. Actul inspectării vizuale a cablurilor pozate în tranșee și canale înainte de acoperire nr. 1, 2, 3, 4, 5 din 26.03.2025;
7. Actul de recepție a tranșeelelor, canalelor, tunelurilor și blocurilor pentru montarea cablurilor nr. 1, 2, 3, 4, 5 din 25.06.2025;
8. Pașaportul instalației de legare la pământ;
9. Pașaportul liniei electrice în cablu cu tensiunea 6 kV;
10. Pașapoartele liniilor electrice în cablu cu tensiunea 0,4 kV;
11. Pașaportul postului de transformare;
12. Certificat de urbanism pentru proiectare nr. CU-0002035;
13. Contract de deservire a instalațiilor electrice nr. 04/25-DT din 06.08.2025 și anexele lui;
14. Ordin desemnare persoană responsabilă pe gospodăria electrică PF LAȘCU Tudor nr. 201/25G-RU din 06.08.2025;
15. Lista mijloacelor de protecție din dotarea „Electro Service Grup” SRL și procesele-verbale de încercări.

denumirea documentului, data

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică/exploatarea inofensivă a instalației electrice este: GONDOBESCU Stepan, desemnată conform ordinului nr. nr. 201/25G-RU din 06.08.2025,
nume, prenume

atestată la grupa de securitate electrică V, talonul de autorizare nr. 162 din 16.02.2024 (07.03.2025) este eliberat de Serviciului Teritorial ANRE Chișinău.

denumirea Serviciului Teritorial

11. Date suplimentare: P contractată/declarată 285 kW,

Aparat de protecție PT-2089, ID-0,4 kV spre TDG nr. 1							Isc, A	4406 proiect	
Siguranță fuzibilă	Tip:		In, A		Ifuz, A		tact.=		s
Întrerupător automat	Tip: VA 88-35/M6E 250H/3P					Caracteristica de declanșare			
Declanșator termic:		In, A							
Declanșator electromagnetic:		Im, A		t act.=					s
Declanșator reglabil:		In, A	250	k=					
la suprasarcină		Ir=		×In =	180	A			
la scurtcircuit		Im=		×Ir =		A	t act.=		s
		Im=		×In =		A	t act.=		s

la scurtcircuit cu acționare temporizată	Isd=	8	×Ir =	1440	A	t act.=	< 0,3	s
	Isd=		×In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee	Ii=	10	×Ir =	1800	A	t act.=	< 0,08	s
	Ii=		×In =		A	t act.=		s
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)	Tip:				In, A		ΔI, mA	

Aparat de protecție PT-2089, ID-0,4 kV spre TDG nr. 2						Isc, A		5958 proiect			
Siguranță fuzibilă		Tip:		In, A		Ifuz, A		tact.=		s	
Înterupător automat		Tip: VA 88-40/M6E 800H/3P					Caracteristica de declanșare				
Declanșator termic:		In, A									
Declanșator electromagnetic:		Im, A		t act.=						s	
Declanșator reglabil:		In, A		800		k=					
la suprasarcină		Ir=				×In =		500		A	
la scurtcircuit		Im=				×Ir =				A	
		Im=				×In =				A	
la scurtcircuit cu acționare temporizată		Isd=		8		×Ir =		4000		A	
		Isd=				×In =				A	
la scurtcircuit cu acționare instantanee		Ii=		10		×Ir =		5000		A	
		Ii=				×In =				A	
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)		Tip:				In, A			ΔI, mA		

Aparat de protecție PT-2089, ID-0,4 kV spre TDG nr. 3						Isc, A		8273 proiect	
Siguranță fuzibilă		Tip:		In, A	Ifuz, A		tact.=		s
Înterupător automat		Tip: SND-4500/3P				Caracteristica de declanșare			C
Declanșator termic:		In, A	25						
Declanșator electromagnetic:		Im, A	250	t act.=				< 0,1	s
Declanșator reglabil:		In, A		k=					
la suprasarcină		Ir=		×In =		A			
la scurtcircuit		Im=		×Ir =		A	t act.=		s
		Im=		×In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare temporizată		Isd=		×Ir =		A	t act.=		s
		Isd=		×In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee		Ii=		×Ir =		A	t act.=		s
		Ii=		×In =		A	t act.=		s
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)		Tip:HDB 3VR/4P			In, A		80	ΔI, mA	30

Concluzii:

Instalația electrică **corespunde** cerințelor documentelor normativ-tehnice.

Se admite pe schema provizorie

în cazul admiterii pe etape/provizoriu se va menționa despre aceasta

Inspector superior Serviciul teritorial Chișinău, DSE al ANRE Viorel SÎLICĂ
Șef Serviciu Teritorial/ inspector superior / inspector Serviciu Teritorial

semnătura

Inspector Serviciul teritorial Chișinău, DSE al ANRE Veaceslav MELENCIUC
inspector superior / inspector Serviciu Teritorial

semnătura

Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 504 din 22 august 2025.

Notă. Actul se perfectează în două exemplare: 1 – se emite consumatorului final; 2 – se păstrează la ANRE.

TAKING - OVER CERTIFICATE
(In case of partial take-over precede title by "PARTIAL")

Project No: 19.2178.2 – 007.00

Project Title: Strengthening the rule of law and anticorruption mechanisms in the Republic of Moldova

Contract No. : 83474541 dated: 23.10.2024
incl. Supplement datedNo Date..... dated:

Contractor: SC "Electro Service Group" SRL

This is to certify that the Works of the subject contract incl. its supplement(s) have been completed to the satisfaction of the representatives named below and are being taken over as of

28 March 2025

Following a joint inspection of the building(s)/installation(s) by the persons named below it has been ascertained that they have been carried out according to the Contract. Faults and defects and / or outstanding works have / have not been determined as listed on the attached sheet.

The following persons participated in the joint inspection as representative for

the Employer	Sergiu Ghetiu
the Engineer	(site supervisor) Valeriu Apostol
the Contractor	Marcel Gondobescu

The faults and defects found and listed shall be eliminated and the outstanding Works/missing items (if any) shall be completed/installed without delay, definitely not later than

28 April 2025

All rights on the part of the Employer concerning liability and maintenance shall remain unaffected. The Employer reserves the right to avail himself of the contract penalty clause insofar as this has been agreed.

The execution of the Works has been completed as of 28 March 2025

With the building(s)/installation(s) completed and taken-over at the date stated above the **Defects Liability Period** commences at that same date and ends at 28 April 2025

This Certificate shall be drawn up in three identical copies with one copy each for the three representatives signing below



Employer's Representative



Supervising Engineer



Contractor's Representative

giz

A9

Encl.: List of defects and/or outstanding works

ENCLOSURE TO TAKING-OVER CERTIFICATE

Project No: 19.2178.2 – 007.00


Project Title: Strengthening the rule of law and anticorruption mechanisms in the Republic of Moldova

Contract No. : 83474541 dated: 23.10.2024
incl. Supplement datedNo Date..... dated:


Contractor: SC "Electro Service Group" SRL

LIST OF DEFECTS AND/OR OUTSTANDING WORKS

1. The following faults and defects have been found and established during the joint inspection at the date of taking-over stated on the front page:



2. The following outstanding Works / missing items have been found and established during the joint inspection at the date of taking-over as above:



3. This **Partial Taking-Over Certificate** does not apply to the whole of the Contract stated above, but to the following parts/portions of work only:



Employer's Representative



Supervising Engineer



Contractor's Representative



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT DE CORESPUNDERE

a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis, centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice

1. Proprietarul Procuratura Generală a RM, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, tel. 068211144, 1006601003865, proc-gen@procuratura.md

denumirea, adresa juridică, tel., IDNO, e-mail

Sursă autonomă de energie electrică, generator electric, or. Florești, str. Dacia, 10

destinația instalației; adresa locului de consum

2. Reprezentantul proprietarului Șef Aparatului Procuraturii Generale, Oxana TURCANU

funcția, numele, prenumele

3. Proiectul instalației electrice de racordare este elaborat de _____

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

4. Proiectul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este elaborat, SRL „Electro Service Grup”, executant Marceliu GONDOBESCU, certificat nr. 1127, seria P-2024, verificate de proiecte 042 Vladimir TÎTARCIUC, aviz nr. 335/01.2025 din ianuarie 2025, coordonat cu SA „RED-Nord” la 28.01.2025, coordonat cu primăria or. Florești.

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

5. Executantul instalației electrice de racordare este _____

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat _____ nr. autorizației _____ valabilă până la _____

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat _____.

6. Executantul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este Marceliu GONDOBESCU

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat Marceliu GONDOBESCU nr. autorizației 110 valabilă până la 21.12.2028.

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat nr. 2599 din 11.07.2025

7. Parametrii instalației electrice _____

- a. Linii electrice aeriene - Tipul ; Tensiunea __ kV; Puterea proiectată __ kW; Lungimea __ km; Marca conductoarelor __ și ; Marca stâlpilor __ și nr. de stâlpi __ ; Intersecții cu alte comunicații ____ ; Suspendarea comună cu LEA ____ ; Pierderi de tensiune (conform proiectului) ____ ,V.
- b. Linii electrice în cablu – Tipul ABBΓHR-LS ; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 15 kW; Modul de amplasare subteran în țevă curagată; Lungimea 0,032 km; S= 5×16 mm²; Intersecții cu alte comunicații - ; Pierderi de tensiune (conform proiectului) 2,4 ,V.
- Linii electrice în cablu – Tipul ABBΓHR-LS ; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 18 kW; Modul de amplasare subteran în țevă curagată; Lungimea 0,032 km; S= 5×16 mm²; Intersecții cu alte comunicații - ; Pierderi de tensiune (conform proiectului) 2,4 ,V.
- c. Posturi de Transformatoare- Tipul ____ ; Nr/Puterea transformator de forță ____ ; Tensiunea __ kV; Schema conectării înfășurărilor ____ ; Aparat de protecție U=10 kV, tip __ , I nom __ A; R prizei pământ __ Ω; R izolație transformator __ MΩ; Sistemul de răcire al transformatorului ____ .
- d. Instalații de compensare a puterii reactive: Tipul instalației ____ ; Tensiunea în punctul de racordare __ kV; Puterea proiectată __ kVar; Numărul de faze ____ ; Numărul de trepte

- de reglare _____; Curentul maxim de lucru I_{max} _____ A; Diapazonul de reglare a valorii factorului de putere $\cos\phi$ _____;
- e. Generatoare electrice autonome: Tip generator VG-R25; Nr./Puterea 1/22,5 kVA; Numărul de faze 3; Tensiunea 0,4 kV; Tip aparat de protecție VA88-33/M6E-160H/3P; I_{nom} 63 A; Tip întreruptor basculant YES1-100GA/4P; I_{nom} 100 A.
- f. Centrale electrice solare PV: Tip module _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip invertor _____; I_{max} _____ A; Tensiunea _____ V; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____.
- g. Centrale electrice eoliene: Tip instalație _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____.
- h. Centrale electrice hidroelectrice: Tip instalație _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____.
- i. Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip instalație de ardere _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____.
- j. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: Tip cazan _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip turbină _____; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____.

8. Componenta sarcinii: -

se enumeră principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I și II, kW

9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:

- a. Avizul de racordare nr. 3357 din „12” noiembrie 2024, emis de SA „RED-Nord” pentru $P_{aprobata} = 18$ kW; $I_{sc} = 910$ A, $U = 0,4$ kV.

Punctul de racordare este stabilit la st. 9, LEA-0,4 kV, PT70FR24F2.

- b. Raport tehnic nr. 28/2025 din 05.03.2025 cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice:

- măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelilor de iluminat cu tensiunea până la 1000 V, P-V nr. 28/2025-01 din 05.03.2025;
- măsurarea rezistenței a prizei de pământ cu aparatul MI 3155, P-V nr. 28/2025-02 din 05.03.2025;
- verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile legate la ea, P-V nr. 28/2025-03 din 05.03.2025;

- aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN, P-V nr. 28/2025-04 din 05.03.2025;

întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „Electro Service Grup”, autorizația nr. 72, valabilă până la 18.06.2029, șeful laboratorului Radu GÎSTEMULTE.

Concluziile: Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.

Raportul tehnic nr. 277/2025 din 10.07.2025, cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice;

- măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelilor de iluminat cu tensiunea până la 1000 V, P-V nr. 277/2025-01 din 10.07.2025;
- măsurarea rezistenței prizei de pământ cu aparatul MI 3155, P-V nr. 277/2025-02 din 10.07.2025;
- verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile legate la ea, P-V nr. 277/2025-03 din 10.07.2025;

- aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN, P-V nr. 277/2025-04 din 10.07.2025;

întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „Electro Service Grup”, autorizația nr. 72, valabilă până la 18.06.2029, șeful laboratorului Radu GÎSTEMULTE.

Concluziile: Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.

- c. Alte documente prezentate:

- actul de delimitare a instalațiilor electrice ale operatorului de distribuție față de instalația de utilizare a consumatorului în baza dreptului de proprietate și a responsabilității pentru exploatarea lor nr. 282 din 11.07.2025;
- actul de recepție a lucrărilor de executare a instalației/centralei electrice nr. 4 din 07.03.2025;
- borderoul echipamentului electric montat nr. 1 din 11.03.2025;
- actul de transmitere a echipamentului montat pentru efectuarea lucrărilor de reglare-demarare nr. 1 din 11.03.2025;
- actul inspectării vizuale a instalației de legare la pământ înainte de acoperire nr. 3 din 09.12.2024;
- actul de inspectare vizuală a cablurilor pozate în tranșee și canale, înainte de acoperire, nr. 2 din 09.12.2024;
- actul de recepție a tranșeelelor, canalelor, tunelurilor și blocurilor pentru montarea cablurilor nr. 1 din 09.12.2024;
- actul de punere în funcție a sursei autonome Generator Diesel, nr. 5 din 23.01.2025;
- pașaportul instalației de legare la pământ;
- pașaportul LEC-0,4 kV;
- contract nr. 30/25, privind achiziția serviciilor, conform achiziției publice de valoare mică, servicii de reparare și întreținere a generatorului electric;
- lista mijloacelor de protecție și procesele verbale de verificări și încercări;
- pașaportul tehnic al generatorului VG-R25 nr. IB2312641-5, produs în 2024.

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică/exploatarea inofensivă a instalației electrice este: Victor PREPELITA desemnată conform ordinului nr. 9 din 20.02.2025, atestată la grupa de securitate electrică V, talonul de autorizare nr. 15, eliberat de DSE ANRE.

denumirea Serviciului Teritorial

11. Date suplimentare: P contractată/declarată 15/18 kW,

Aparat de protecție		Tabloul de Evidență					Isc, A		491	
Siguranță fuzibilă		Tip:		In, A		Ifuz, A		tact.=		s
Înterupător automat		Tip: BA47-29/3P					Caracteristica de declanșare			C
Declanșator termic:		In, A	25							
Declanșator electromagnetic:		Im, A	250	t act.= ≤ 5 s						
Declanșator reglabil:		In, A		k=						
la suprasarcină			Ir=		×In =		A			
la scurtcircuit			Im=		×Ir =		A	t act.=		s
			Im=		×In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare temporizată			Isd=		×Ir =		A	t act.=		s
			Isd=		×In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee			Ii=		×Ir =		A	t act.=		s
			Ii=		×In =		A	t act.=		s
Aparat de protecție		Generator					Isc, A		82,6	
Siguranță fuzibilă		Tip:		In, A		Ifuz, A		tact.=		s
Înterupător automat		Tip: VA88-33/M6E-160H/3P					Caracteristica de declanșare			
Declanșator termic:		In, A								
Declanșator electromagnetic:		Im, A		t act.= s						
Declanșator reglabil:		In, A	63	k=						
la suprasarcină			Ir=		×In =	41	A			
la scurtcircuit			Im=		×Ir =		A	t act.=		s
			Im=		×In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare temporizată			Isd=	2	×Ir =	82	A	t act.=	≤ 0,1	s
			Isd=		×In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee			Ii=		×Ir =		A	t act.=		s
			Ii=		×In =		A	t act.=		s
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)			Tip:			In, A			ΔI, mA	

Concluzii:

Instalația electrică corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice.

În cazul admiterii pe etape/provizoriu se va menționa despre aceasta

Inspector


inspector superior / inspector

Soroca

Serviciu Teritorial

Ilie SPOIALO

numele, prenumele

/  /
semnătura

Inspector superior


inspector superior / inspector

Soroca

Serviciu Teritorial

Vadim BOLODESCO

numele, prenumele

/  /
semnătura

Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 417 din 16.07.2025

Notă. Actul se perfectează în două exemplare: 1 – se emite consumatorului final; 2 – se păstrează la ANRE.



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE

str. Pușkin, nr. 52A, MD-2005, Chișinău, tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT DE CORESPUNDERE

a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis,
centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice

1. Proprietarul Procuratura Generală a Republicii Moldova
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, 068211144, proc-gen@procuratura.md
denumirea, adresa juridică, tel., IDNO, e-mail
Sursă autonomă de energie electrică, mun. Cahul, str. Bulevardul Victoriei, 11
destinația instalației; adresa locului de consum
2. Reprezentantul proprietarului administrator, Oxana Turcanu
funcția, numele, prenumele
3. Proiectul instalației electrice de racordare este elaborat _____

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării
4. Proiectul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este elaborat de SC „Electro Service Grup” SRL, proiectant Marceliu Gondobescu, certificat nr. 1127 din 2024, seria P-2024, coordonat cu secția coordonări proiecte Sectorul Sud al ÎCS „Premier Energy Distribution” la data de 18.02.2025, verficator de proiecte nr. 0119, Petru Guzun, domeniile C.4,6b, aviz de verificare nr. 05 din 01.04.2025
denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării
5. Executantul instalației electrice de racordare este _____
persoană fizică/ agent economic
electricianul autorizat _____ nr. autorizației _____ valabilă până la _____
numele, prenumele
Declarația electricianului autorizat din _____.
6. Executantul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este SRL „Electro Service Grup”
persoană fizică/ agent economic
electricianul autorizat Marceliu Gondobescu nr. autorizației 110 valabilă până la 22.12.2028
numele, prenumele
Declarația electricianului autorizat nr. 24 din 13.03.2025.
7. Parametrii instalației electrice _____
 - a. Linii electrice aeriene - Tipul _____; Tensiunea _____ kV; Puterea proiectată _____ kW; Lungimea _____ km; Marca conductoarelor _____ și S, _____ mm²; Marca stâlpilor _____ și nr. de stâlpi _____, marca stâlpilor _____ și nr. de stâlpi _____; Intersecții cu alte comunicații _____; Suspendarea comună cu LEA _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V.
 - b. Linii electrice în cablu 0,4 kV (1) - Tipul АПВБ6ШП+АПБ; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 22 kW; Modul de amplasare subteran; Lungimea 0,015 km; S, - 4×25+1×25 mm²; Intersecții cu alte comunicații _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V;
Linii electrice în cablu 0,4 kV (2) - Tipul АПВБ6ШП+АПБ; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 22 kW; Modul de amplasare subteran; Lungimea 0,015 km; S, - 4×25+1×25 mm²; Intersecții cu alte comunicații _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V;

- c. Posturi de Transformatoare - Tipul _____; Nr./Puterea transformator de forță _____ kVA; Tensiunea _____ kV; Schema conectării înfășurărilor _____; Aparat de protecție _____ kV, tip _____, I_{nom} _____ A; $R_{prizei\ pământ}$ _____ Ω ; $R_{izolație\ transformator}$ _____ $M\Omega$; Sistemul de răcire al transformatorului _____.
- d. Instalații de compensare a puterii reactive: Tipul instalației _____; Tensiunea în punctul de racordare _____ kV; Puterea proiectată _____ kVAR; Numărul de faze _____; Numărul de trepte de reglare _____; Curentul maxim de lucru I_{max} _____ A; Diapazonul de reglare a valorii factorului de putere $\cos\varphi$ _____;
- e. Generatoare electrice autonome: Tip generator VG-R30; Nr./Puterea 1/27,5 kVA; Numărul de faze 3; Tensiunea 0,4/0,23 kV; Tip aparat de protecție Vecas VA88-33/M6E-160 H/3P; I_{nom} 63 A; Tip întreruptor basculant YES1-100GA/4P; I_{nom} 100 A.
- f. Centrale electrice solare PV: Tip module _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip invertor _____; I_{max} _____ A; Tensiunea _____ V; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____; Data producerii module/invertoare _____.
- g. Centrale electrice eoliene: Tip instalație _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu _____; I_{nom} _____ A; Numărul de faze _____;
- h. Centrale electrice hidroelectrice: Tip instalație _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV;
- i. Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip instalație de ardere _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV;
- j. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: Tip cazan _____; Nr./Puterea _____ kW; Tip turbină _____; Tip generator _____; Tensiunea _____ kV;

8. Componența sarcinii

se enumeră principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I și II, kW

9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:

- a. Avizul de racordare nr. P30302024110009 din 15.11.2024, emis de ÎCS „Premier Energy Distribution” SA pentru P aprobată = 22 kW; I_{sc} = 846 A, U = 0,23/0,4 kV. Punctul de racordare este stabilit la PDC-203, fiderul F-5, PT-5120, ID-0,4 kV, F-2.
- b. Raportul tehnic de măsurări și încercări în instalațiile electrice de racordare și de utilizare:

1). Raport tehnic nr. 23/2025 din 05.03.2025

denumirea, numărul, data, procesele verbale

1. Proces-verbal nr. 23/2025-01 din 05.03.2025 privind măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea până la 1000 V;
2. Proces-verbal nr. 23/2025-02 din 05.03.2025 privind măsurarea rezistenței de izolație a condensatoarelor și cablurilor de forță;
3. Proces-verbal nr. 23/2025-03 din 05.03.2025 privind măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ;
4. Proces-verbal nr. 23/2025-04 din 05.03.2025 privind verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile legate la pământ;
5. Proces-verbal nr. 23/2025-05 din 05.03.2025 privind aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN; întocmite de către laboratorul electrotehnic SC „Electro Service Grup” SRL autorizația nr. 72, valabilă până la 17.06.2029, șeful laboratorului Radu Giștemulte

Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare _____ corespund _____ cerințelor documentelor normativ-tehnice.

2). Raport tehnic nr. 19/2025 din 17.01.2025

denumirea, numărul, data, procesele verbale

1. Proces-verbal nr. 19/2025-01 din 17.01.2025 privind măsurarea rezistenței de izolație a condensatoarelor și cablurilor de forță;
2. Proces-verbal nr. 19/2025-02 din 17.01.2025 privind măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ;

3. Proces-verbal nr. 19/2025-03 din 17.01.2025 privind verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile legate la pământ;
 întocmite de către laboratorul electrotehnic SC „Electro Service Grup” SRL
 autorizația nr. 72, valabilă până la 17.06.2029, șeful laboratorului Radu Giștemulte
 Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.

- c. Alte documente prezentate: Actul de recepție a lucrărilor de executare a instalației / centralei electrice nr. 4 din 10.03.2025;
 - borderoul echipamentului electric montat nr. 1 din 10.03.2025;
 - actul de transmitere nr. 1 din 10.03.2025 a echipamentului montat pentru efectuarea lucrărilor de reglare-demarare;
 - contractul de deservire a instalațiilor nr. 30/25 din 19.02.2025 încheiat cu întreprinderea SRL „Energia”, administrator Carolina Babii;
 - lista mijloacelor de protecție din dotare a SRL „Energia” și Rapoartele tehnice cu privire la încercarea acestora;
 - actul de recepție a tranșeelor, canalelor, tunelurilor și blocurilor pentru montarea cablurilor nr. 1 din 27.01.2025;
 - actul inspectării vizuale a cablurilor pozate în tranșee și canale înainte de acoperire nr. 2 din 27.01.2025;
 - actul inspectării vizuale a instalației de legare la pământ înainte de acoperire nr. 3 din 27.01.2025;
 - actul de punere în funcțiune a sursei autonome Generator diesel nr. 5 din 28.01.2025;
 - pașaportul instalației de legare la pământ pentru centrala electrică autonomă;
 - pașaportul liniei electrice în cablu LEC-0,4 kV nr. 1 din 10.03.2025;
 - pașaportul centralei electrice autonome de tip VG-R30, $S_n=27,5$ kVA;
 - pașaportul cablului de tip АПВБ6ЛІІІ 4×25 mm²;
 - pașaportul conductorului electric de tip АПІВ 1×25 mm²;

denumirea documentului, data

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică/exploatarea inofensivă a instalației electrice este: Victor Prepețița, desemnată conform ordinului nr. 9 din 20.02.2025,

nume, prenume

atestată la grupa de securitate electrică V, talonul de autorizare nr. 15 din 29.03.2024 este eliberat de Serviciului Teritorial ANRE Chișinău.

denumirea Serviciului Teritorial

11. Date suplimentare: P contractată 20 kW, P declarată a centralei electrice autonome 22 kW

Aparat de protecție montat în carcasa generatorului						Isc, A	125
Siguranță fuzibilă	Tip:	In, A	I _{fuz} , A			tact.=	s
Înterupător automat	Tip: Vecas VA88-33/M6E-160H/3P				Caracteristica de declanșare		
Declanșator termic:	In, A						
Declanșator electromagnetice:	Im, A				t act.=		s
Declanșator reglabil:	In, A	63	k=				
la suprasarcină	Ir=		×In =	41	A		
la scurtcircuit	Im=		×Ir =		A	t act.=	s
	Im=		×In =		A	t act.=	s
la scurtcircuit cu acționare temporizată	Isd=	3	×Ir =	123	A	t act.=	<0,1 s
	Isd=		×In =		A	t act.=	s
la scurtcircuit cu acționare instantanee	Ii=	OFF	×Ir =	OFF	A	t act.=	s
	Ii=		×In =		A	t act.=	s
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)	Tip:		In, A			ΔI, mA	

Aparat de protecție montat în TDG						Isc, A	418
Siguranță fuzibilă	Tip:	In, A	I _{fuz} , A	tact.=	s		
Înterupător automat	Tip: Sigma SND 4500/3P				Caracteristica de declanșare		B
Declanșator termic:	In, A	40					
Declanșator electromagnetic:	Im, A	200		t act.=	<0,1	s	
Declanșator reglabil:	In, A		k=				
la suprasarcină	Ir=		×In =	A			
la scurtcircuit	Im=		×Ir =	A	t act.=		s
	Im=		×In =	A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare temporizată	Isd=		×Ir =	A	t act.=		s
	Isd=		×In =	A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee	Ii=		×Ir =	A	t act.=		s
	Ii=		×In =	A	t act.=		s
Dispozitiv de protecție contra curenților diferențiali reziduali (DDR cu ΔI maxim)	Tip:		In, A		ΔI, mA		

Concluzii:

Instalația și centrala electrică **corespund** cerințelor documentelor normativ-tehnice.

În cazul admiterii pe etape/provizoriu se va menționa despre aceasta

Inspector superior
inspector superior / inspector

Cahul
Serviciu Teritorial

Alexandr Dovespo
numele, prenumele



Șef Serviciul Teritorial
Șef Serviciu Teritorial/ inspector superior / inspector

Cahul
Serviciu Teritorial

Nicolae Ciobu
numele, prenumele

semnătura

Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 416 din 16.07.2025.

Notă. Actul se perfectează în două exemplare: 1 – se emite consumatorului final; 2 – se păstrează la ANRE.

INVESTITOR: P.F. "Tudor Lasco"

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 06.08.2025

privind lucrarea *Construirea liniei electrice în cablu 6kV pentru alimentarea cu energie electrică a santierului de construcții (teren extravilan nr. Cadastral 0149203237) situat în mun. Chisinau, s. Colonita. în cadrul contractului nr.06/25-ME din 25 februarie 2025 încheiat între Electro Service Grup S.R.L. și PF „Lasco Tudor*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0001921, eliberată de Primăria or. Chisinau la 15.05.2025, cu valabilitate până la 15.06.2026, nr. 13, eliberată de Primăria s. Colonita la 30.04.2024, cu valabilitate până la 30.04.2026.

Executantul a efectuat următoarele lucrări: Construirea liniei electrice în cablu 6kV pentru alimentarea cu energie electrică a santierului de construcții (teren extravilan nr. Cadastral 0149203237) situat în mun. Chisinau, s. Colonita.

Linie electrică în cablu – LEC-0.6kV, cablu NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1*70/16) L=670m

Post de transformare КТПН-630kVA 10/0.4kV – 1 buc.

Transformator ТМГ-630kVA 6/0.4kV- 1buc.

Linie electrică în cablu – LEC-0.4kV, cablu АПББ6ШП 2*(4*150mm²) L=100m

Linie electrică în cablu – LEC-0.4kV, cablu АПББ6ШП 4*120mm²) L=62m

Linie electrică în cablu – LEC-0.4kV, cablu АПББ6ШП 5*16mm² L=245m

Panou TGD-3buc.

Pilon pentru iluminat OFK-8buc.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.08-22.08.2025, fiind formată din:

Președintele Comisiei :

Lasco Tudor - investitor

Membrii Comisiei :

3. Au mai participat la recepție:

Apreutesii Ion – Diriginte de șantier.


Gondobescu Marceliu Director tehnic Electro Service Grup SRL.



4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul de sarcini, documentația tehnică de execuție este completă.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"22" august 2025

L.S. 
(semnătura)

