

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-177512462935 __ din __02.04.2026__
Obiectul achiziției: <b>servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat</b>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1. Servicii de deservire periodică a aparatelor de aer condiționat</b>						
1.1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat				Prestarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă pentru aparatele de aer condiționat instalate în spațiile beneficiarului. Serviciile de mentenanță includ: mentenanță preventivă (periodică); mentenanță corectivă (la solicitare); verificări tehnice și funcționale; intervenții de urgență; întocmirea rapoartelor de service. In caz, dacă sa depistat că: careva utilaj, nu necesită deservirea tehnică, legat de starea nesatisfăcătoare a utilajului, prestatorul de servicii, se obligă să elibereze un	Prestarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă pentru aparatele de aer condiționat instalate în spațiile beneficiarului. Serviciile de mentenanță includ: mentenanță preventivă (periodică); mentenanță corectivă (la solicitare); verificări tehnice și funcționale; intervenții de urgență; întocmirea rapoartelor de service.	

				<p>act constatator, cu indicarea motivelor, care mentenanța nu mai are rost de făcut.  Prestatorul va asigura mentenanța pentru următoarele tipuri de echipamente:  aparate de aer condiționat tip split; multi-split;  casetă;  duct;  alte tipuri (dacă este cazul).  <b>Mentenanță preventivă</b>  Mentenanța preventivă se va efectua de minimum o dată pe an, și va include obligatoriu:  curățarea și dezinfectarea filtrelor de aer;  curățarea unității interioare și exterioare;  verificarea presiunii și nivelului agentului frigorific;  verificarea conexiunilor electrice;  verificarea funcționării ventilatoarelor;  verificarea sistemului de drenaj;  testarea modurilor de funcționare;  măsurarea temperaturilor de intrare/ieșire.</p>	<p>În caz, dacă sa depistat că: careva utilaj, nu necesită deservirea tehnică, legat de starea nesatisfăcătoare a utilajului, prestatorul de servicii, se obligă să elibereze un  act constatator, cu indicarea motivelor, care mentenanța nu mai are rost de făcut.  Prestatorul va asigura mentenanța pentru următoarele tipuri de echipamente:  aparate de aer condiționat tip split;  multi-split;  casetă;  duct;  alte tipuri (dacă este cazul).  <b>Mentenanță preventivă</b>  Mentenanța preventivă se va efectua de minimum o dată pe an, și va include obligatoriu:  curățarea și dezinfectarea filtrelor de aer;  curățarea unității interioare și exterioare;  verificarea presiunii și nivelului agentului frigorific;  verificarea conexiunilor electrice;  verificarea funcționării ventilatoarelor;  verificarea sistemului de drenaj;  testarea modurilor de funcționare;  măsurarea temperaturilor de intrare/ieșire.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

<p>1.2 Servicii de reparații a aparatelor de aer condiționat</p>				<p><b>Mentenanță corectivă</b>  Mentenanța corectivă se va realiza la solicitarea beneficiarului și va include:  diagnosticarea defecțiunilor;  remedierea acestora;  înlocuirea pieselor defecte (cu acordul beneficiarului);  repunerea în funcțiune a echipamentului.  Piesele de schimb nu sunt incluse în prețul mentenanței, dacă nu se specifică altfel.  Reparația aparatelor de aer condiționat va fi efectuată doar la solicitarea autorității contractante.  Costul pieselor utilizate la reparația aparatelor de aer condiționat și freonul nu sunt incluse în costul serviciilor.  <b>În prețul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturului, a alpinștilor, și a serviciilor de transport. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.</b></p>	<p><b>Mentenanță corectivă</b>  Mentenanța corectivă se va realiza la solicitarea beneficiarului și va include:  diagnosticarea defecțiunilor;  remedierea acestora;  înlocuirea pieselor defecte (cu acordul beneficiarului);  repunerea în funcțiune a echipamentului.  Piesele de schimb nu sunt incluse în prețul mentenanței, dacă nu se specifică altfel.  Reparația aparatelor de aer condiționat va fi efectuată doar la solicitarea autorității contractante. Costul pieselor utilizate la reparația aparatelor de aer condiționat și freonul nu sunt incluse în costul serviciilor.  <b>În prețul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturului, a alpinștilor, și a serviciilor de transport. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.</b></p>	
<p><b>TOTAL</b></p>						

---

Semnat: \_\_Electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Rusu Alina \_\_ În calitate de: \_Operator Economic\_\_  
Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: \_mun Chisinau str, Vadul lui Voda 68\_\_