

Anexa nr. 1
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică ofertată	Termenul de prestare	Standarde de referință
Lotul: Furnizarea gazelor naturale					
1.	Furnizarea gazelor naturale	Furnizarea gazelor naturale în mun. Chișinău str. Grigore Vieru, 1 Presiune joasă La solicitarea Cumpărătorului este posibilă furnizarea neproportională a gazelor naturale. Gazele naturale se consideră furnizate de către Furnizor și recepționate de Cumpărător în locul și momentul trecerii lor prin echipamentul de măsurare sau prin punctul de delimitare, stabilit în conformitate cu Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.112/2019 din 19 aprilie 2019. Volumele gazelor naturale furnizate se determină o dată în 15 zile, în baza indicațiilor echipamentului de măsurare, instalat la Cumpărător, iar definitiv pentru facturare la sfârșitul lunii, fapt confirmat printr-un act bilateral de predare-primire a gazelor naturale semnat de reprezentantul operatorului sistemului de distribuție SRL "Chișinău-gaz" (în continuare – OSD) și Cumpărător, întocmit în termen de 3 zile lucrătoare ale lunii ulterioare celei de furnizare, în două exemplare câte unul pentru fiecare parte. Volumele de gaze naturale se aduc la starea standard (temperatura de 293,15°K (20°C) și presiunea de 101325 Pa (760 mm Hg). Furnizorul facturează volumul gazelor naturale consumate de Cumpărător și determinat de OSD, pe parcursul perioadei respective, în baza consumului de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare anterioare, aplicând coeficienți de corecție în cazul în care condițiile meteorologice diferă. Cuantumul de valori ale debitului real de gaze naturale trebuie să corespundă diapazonului metrologic normat al echipamentului de măsurare. Conform actului de delimitare, întocmit de OSD și contrasemnat de Cumpărător, punctul de delimitare a instalațiilor și a rețelelor	Conform cerințelor de specificații tehnice solicitate de Cumpărător	în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024	

		de gaze naturale ale OSD și ale instalațiilor de gaze naturale ale Cumpărătorului se stabilește punctul de racordare. Furnizorul asigură furnizarea volumelor de gaze naturale contractate în mod continuu și la parametrii de calitate stabiliți în standardele de calitate aprobate de organismul național de standardizare, indicate mai jos. Furnizorul asigură cu gaze naturale în continuu, până la punctul de delimitare, la parametrii de calitate stabiliți în standardele de calitate aprobate de organismul național de standardizare: 1) Puterea calorifică inferioară, MJ/mi (kcal/mi), la 20 °C și 101,325 kPa, nu mai mică 31,8 (7600) - Domeniul valorilor indicelui Wobbe (superior), MJ/mi (kcal/mi) 41,2-54,5 (9850-13000). 2) Abaterea admisibilă a indicelui Wobbe de la valoarea nominală, %, nu mai mare ±. 3) Concentrația masică a acidului sulfhidric, g/mi, nu mai mare 0,02. 4) Concentrația masică a sulfului mercaptan, g/mi, nu mai mare 0,036. 5) Frația volumetrică a oxigenului, %, nu mai mare 1,0. 6) Masa impurităților mecanice în 1 m³, g, nu mai mare 0,001.			
--	--	--	--	--	--

Semnătura electronică a administratorului