

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1673618914285(21071670)

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu pulberi în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă, mun. Chișinău, str.M. Viteazul 11/1 (et.3-4).

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu pulberi în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă, mun. Chișinău, str.M. Viteazul 11/1 (et.3-4).	Servicii de deservire	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	1. Concentrator "BOLID" – 1; 2. Panou de control și dirijare C2000M -1; 3. Panou indicativ C2000-БИ – 1; 4. Panou de control și recepționare «Сигнал -20 П» -1; 5. Panou de control C2000КПБ cu 6 zone – 1; 6. Detector de căldură – 60; 7. Modul cu pulberi - 42; 8. Acumulator tip 12V/7Ah – 4; 9. Sirenă acustică – 2; 10. Panou indicativ luminiscent – 4. "Порошок"- не входит "Порошок" - выходи"	1. Concentrator "BOLID" – 1; 2. Panou de control și dirijare C2000M -1; 3. Panou indicativ C2000-БИ – 1; 4. Panou de control și recepționare «Сигнал -20 П» -1; 5. Panou de control C2000КПБ cu 6 zone – 1; 6. Detector de căldură – 60; 7. Modul cu pulberi - 42; 8. Acumulator tip 12V/7Ah – 4; 9. Sirenă acustică – 2; 10. Panou indicativ luminiscent – 4. "Порошок"- не входит "Порошок" - выходи"	

				Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare	Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Constantin BUSUIOC În calitate de: Director adjunct

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



DPT:  P. Mistaev

 S. Tancu