

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА	Код: ПКЦ-8.2.4
	№ <u>20909</u> от <u>10.11.2022</u>	Ред: 2
		Дата: 09.08.2019



CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-II 32,5 БГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>188</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>RZAI 912 / RZ 074 RA</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SMGOSTR 51795	21 – 35	30,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SMSREN 196-1 ГОСТ 30744	10	18,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 32,5 ≤ 52,5	42,4
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,00
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,30
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0052
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	76,3±9,07

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории



Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LL-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>20807</u> от <u>10.4.2022</u>	Код: ПКЦ-8.2.4
		Ред: 2
		Дата: 09.08.2019



CIMENT PORTLAND CU CALCAR
CEM II / A-LL 42,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1443-19

ЦЕМ II / А-И 42,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>194</u>	Силос №	<u>10</u>
а/м №	<u>R2AI 917 / R2074 RA</u>		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	42,5 R / 42,5 Б	42,5 R / 42,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM GOST R 51795	6 – 20	16,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	20	24,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 42,5; ≤ 62,5	54,0
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	29,00
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	60	165
Конец схватывания, мин.	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	215
Стабильность (расширение), не более	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	4,0	2,55
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0065
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	90,3±9,94

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,

Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesului tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

În baza prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria B № 001085





PERMIS FITOSANITAR DE IMPORT (și tranzit)
PHYTOSANITARY PERMIT FOR IMPORT (and tranzit)

Seria AP Nr. 0038298

Se permite SRL LEMO-LEI or.Comrat, str.Studenților, 3 tel 029823798,

Allows

transportarea în Republica Moldova din

the transportation to Republic of Moldova from

a următoarei producții supuse controlului fitosanitar

the following produce subject of phytosanitary

Le mn latat - 1200.0 m3

Ucraina

cu condiția respectării următoarelor cerințe fitosanitare:

on condition to respect the following phytosanitary requirements

1. Producția importată:

Imported produce

a) să fie liberă de dăunători, boli și semințe de buruieni de carantină

must be free of quarantine pests, diseases and weed seeds

Diferite organisme de carantină - Anoplophora glabripennis, Bursaphelenchus xylophilus

Sinoxylon conigerum.

b) să corespundă următoarelor cerințe suplimentare

to comply with the following additional requirements

În cazul depistării obiectelor de carantină se supune măsurilor fitosanitare.

Conform Hotărârii de Guvern Nr.594 din 02.08.2011 p.1.1. b) Directiva CE 2000/29/CE

c) toată producția importată trebuie să fie însoțită de certificatul fitosanitar eliberat

de către organul fitosanitar abilitat al țării exportatoare

all imported production must be accompanied by a phytosanitary certificate issued by the empowered authority of the exporting country

2. Importarea producției se permite prin punctele de trecere a frontierei (maritime, aeriene, auto și de cale ferată) cu condiția de a fi supusă obligatoriu controlului fitosanitar:

The import of production is allowed through the border points of entry (sea, air, road and rail), on condition to be subject of an obligatory control produce

CRIVA-MĂMALIGA (rutier), OTACI-MOGHILIOV-PODOLSK(rutier), TUDORA-STAROKAZACIE (rutier)

Devamare COMRAT intern, COMRAT intern,

3. Producția importată conform prezentului permis trebuie să fie transportată pe itinerarul

Imported production according to the present permit must be transported on the route

Criva, Otaci, Tudora - Comrat

4. La punctul de destinație producția va fi supusă următoarelor măsuri de carantină

At the destination the production will be subject of the following quarantine measure

Se supune controlului fitosanitar inspectorului de carantină din Comrat. Fără dreptul de reexport Achitat control fitosanitar

5. Temei pentru eliberarea permisului

Permisul este emis în conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr. 1073 din 19 septembrie 2005

Hotărârea Guvernului Nr. 1073 din 19 septembrie 2005

Eliberat
Issued

05 08 19

20

Valabil până la
Valid through

05 11 21

0

Vsevolod STAMATI

Director adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Manager National Food Safety Agency
Șef serviciu
Senior inspector



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C001345-20

Data emiterii: 09 aprilie 2020

Valabil pînă la: 09 aprilie 2021

SM SR EN ISO/IEC 17000:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală, pentru clădiri, tip. FASAD 12,
marca comercială "BELTEP".

Codul NCM
6806

Contract Nr. M-10 din 27.12.2018 cu OAO "Томельстройматериалы",
Republica Belarus.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

HG RM nr. 913 din 25.07.16 "RT cu privire la cerințele minime la comercializarea produselor pt. construcții",
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2. EN 13162:2012+A1:2015.

PRODUCĂTOR

OAO "Томельстройматериалы", Republica Belarus.

Codul țării
BY

SOLICITANT

Î.M. "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 580 din 08.04.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/8 din 08.04.2020,
eliberat de L.Î. al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat
de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC";
Certificat de Constanță a Performanței Nr. 1020-CPR-010022606 din 12.12.2019, eliberat de
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE, Republica Cehă.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 010231



Conducătorul OC



PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Certificatul de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008516-18

Data emiterii: 27 iunie 2018

Valabil până la: 27 iunie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci termoizolante din vată minerală "ПОКЛАЙТ" ЛАЙТ, "SWEETONDALE"
Fabricare în serie conform TY Y B.2.7-26.8-35492904-002.2008.

Codul NM MD
6806

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
R.T cu privire la produse pentru construcții, aprobată prin HG nr. 226 din 29.02.2008.
GOST 9573-2014 pct. 3.7 tab. 3, RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
str. Rîzdveana, 300, or. Cercasî, Ucraina.

SOLICITANT

Producătorul.



Codul țării
UA

Codul IDNO
354939023018

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0086 din 26.06.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 423/1 din 07.06.2018 eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 301 din 26.06.2018 eliberat de LI "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 31.07.2015 valabil până la 30.07.2019, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 917/02/3LD din 16.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 001076



Conducătorul OC



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001362-20

Data emiterii: 14 mai 2020

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Placaj din foi din lemn: 1250x2500 mm, grosimea 9, 12, 15 și 18 mm;
1525x1525 mm, grosimea 4, 6, 8, 10, 12 și 15 mm.

Contract Nr. 679/3-18 din 27.11.2018

cu OAO "Белорусская лесная компания",

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 3916.1-96 (anulat) pct. 3, 4.1.1 - 4.1.4, 4.2 tab. 5 (ind. 1, 3, 4), 4.5, 4.6, 7.3; SM GOST R 50801:2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

OAO "Белорусская лесная компания", Republica Belarus.

Codul NCM
4412

Codul țării
BY

SOLICITANT

Î.M. "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 283 din 13.05.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/11 din 08.04.2020, eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 din valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 177 din 12.05.2020, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 007864



Conducătorul OC



PUHA Ion


În atenția antreprenorilor și organelor de control:
Comule certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001401

Data emiterii:

26 aprilie 2019

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Tigla metalică din tablă și accesorii pentru acoperișuri
fabricată conform SM 276:2010 (Anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM 276 : 2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "DASTERUM", MD 2060, mun. Chișinău, bd. Traian 23/1, ap.(of) 284
Baza de producere - mun. Chișinău, str. Uzinelor, 188

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600065144

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 09/c-1 din 24 aprilie 2019, eliberat de L.Î. al "FISTFOG" SRL,
mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ-042 valabil pînă la 27.05.2022;
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.14 din 25 aprilie 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Certificatul de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

CE

15

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Declarație de performanță

conform Anexei Regulamentului Uniunii Europene nr. 305/2011
(reglementarea pentru materiale de construcții)

Nr. DoP 3-1012015-04

pentru produsul

MARCĂ PROPRIE 120/DACHMASTER 120

1. Codul unic de identificare a tipului produsului:

3-1122015-04

2. Utilizarea preconizată:

**Substrat pentru acoperiș discontinuu, precum și
substrat pentru pereți (substrat acoperiș, permeabil
la vapori, impermeabil, în pantă sau în calitate de
membrană de fațadă, pereți)**

3. Producător

**Eurosystem Polska Sp. Z.o.o. Sp. K.
Wietjska 13-46-055 Przywory, Polonia**

4. Reprezentant autorizat:

irelevant

5. Sisteme de evaluare și verificare
a constanței performanței:

Sistem 3, Sistem 4

6. Standard(e) armonizat(e).
Organism(e) notificat(e)

**EN 13859-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolații.
Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1:
Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue
EN 13859-2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolații.
Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1:
Substraturi pentru pereți.
Următoarele organisme notificate au efectua aprobările
conform Sistemului 3.
Institut für Textile Bau- und Umwelttechnik GmbH
Institute for textile building and environmental
technology
Gutenberg str. 29, 48268, Greven, Germania,
număr de identificare: 0799 1.1/18493/0017.0.4.1-
2008**

Documentul este tradus integral de către „PEISAJ ART” S.R.L.



7. Performanțe declarate:

Caracteristica	Specificația tehnică armonizată	Valori
Reacția la foc	PN-EN 13859-1:2020	F
Permeabilitatea	PN-EN 13859-1:2020	W1
Rezistența la rupere prin încovoiere MD	PN-EN 13859-1:2020	≥210 N/50 mm (+/- 80N/50mm)
Rezistența la rupere prin încovoiere CD	PN-EN 13859-1:2020	≥140 N/50 mm (+/- 80N/50mm)
Elongația MD	PN-EN 13859-1:2020	≤80 %
Elongația CD	PN-EN 13859-1:2020	≤80 %
Rezistența la rupere MD	PN-EN 13859-1:2020	≥125 N (+/- 80N)
Rezistența la rupere CD	PN-EN 13859-1:2020	≥150 N (+/- 90N)
Flexibilitatea la temperaturi joase	PN-EN 13859-1:2020	se conformează la -30°C
Îmbătrânirea artificială prin expunere de lungă durată la radiație UV, combinată cu temperaturi ridicate și căldură		
Permeabilitatea	PN-EN 13859-1:2020	W1
Rezistența la rupere prin încovoiere MD	PN-EN 13859-1:2020	<30%
Rezistența la rupere prin încovoiere CD	PN-EN 13859-1:2020	<30%
Elongația MD	PN-EN 13859-1:2020	≤80 %
Elongația CD	PN-EN 13859-1:2020	≤80 %
Proprietăți de transmitere a vaporilor de apă	PN-EN 13859-1:2020	Sd=0,02m(+/-0,019m)
Substanțe periculoase	PN-EN 13859-1:2020	Nu conține

8. Performanța produsului indicat mai sus este conformă declarațiilor. Prezenta Declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

Marcin Sveta
President

Przywory 01.12.2015

Documentul este tradus integral de către „PEISAJ ART” S.R.L.

