

AVIZ DE EXPERTIZĂ

În domeniul securității industriale privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru punere în funcțiune, reglare, deservire tehnică, fabricare, conservare sau lichidare a OIP

Nr. OI ESI-160/201 din 12 iunie 2023

Valabil pînă la 11 iunie 2028

Denumirea întreprinderii:	SRL „Kazinst Grup”
IDNO:	1017600041235
Adresa juridică:	Mun.Chișinău str. Lunca Bîcului, 26/1 tel.068024099
Genul de activitate solicitat conform art.1 alin (2) din Legea nr.116 din 18.05.2012	Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW
Sediul	mun. Chișinău str. Lunca Bîcului, 26/1
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr. OI ESI-160 din 01.03.2023 Contract nr. OI ESI-160 din 01.03.2023
Informații despre organismul de inspecție:	SRL „CTSIC” IDNO 1003600118109 Adresa: str. Meleștiu, 22A, MD 2001 Certificat de Acreditare nr.OI-009 din 25.02.2023 Tel: anticamera 208151, recepția 208166
Informații despre expert inginer:	Alexei Prohorciuc, tel 022208181 Permis de exercitare Nr 11053-21 din 08.12.2021

1. Actele normative în vigoare:

- „Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
- PL-02(n), Procedura de inspecție (expertiză) a activității în domeniul securității industriale de exploatare a obiectelor industrial periculoase și a instalațiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiecte industrial periculoase”;
- NRS 01-03:2013 „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale”;
- HG RM nr.552 din 12.07.2017 „Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Scopul expertizei:

Stabilirea nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii care desfășoară activități în domeniul securității industriale, de reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW și verificarea respectării de către aceasta a cerințelor de securitate, precum și realizarea măsurilor privind prevenirea avariilor și incidentelor în timpul desfășurării activităților menționate.

3. Date cu privire la documentația și utilajele examinate în procesul de expertiză

În procesul expertizei a fost examinată următoarea documentație:

- dispoziții nr.1, 2, 3 din 06.06.2023 de formare a sectorului de reglare, deservire și numire a persoanelor responsabile;
- permise de exercitare a conducătorului, inginerului-reglor, lăcătușului nr.12028-23 din 31.05.2023, nr.11874-23,11880-23 din 10.03.2023;
- regulamentul sectorului de reglare și deservire aprobat de administrator la 06.06.2023;

	Aviz de expertiză în domeniul securității industriale privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru punere în funcțiune, reglare, deservire tehnică, fabricare, conservare sau lichidare a OIP	Ediția 04/22.08.2022
	cod F-02-PG-16	Pagina 2 din 2

- regulamentul privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase aprobat de administrator la 06.06.2023;
- instrucțiuni de producție privind efectuarea inofensivă a lucrărilor la obiecte industriale periculoase și funcționale ale personalului tehnico-ingineresc aprobate de administrator la 06.06.2023 și prezența lor la întreprindere;
- metodologia privind efectuarea lucrărilor de reglare a utilajului gaz aprobată de administrator la 06.06.2023;
- plan de localizare și lichidare a avariilor posibile aprobat de administrator la 06.06.2023;
- dovada privind existența utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, instrumentelor, mijloacelor de control și mijloacelor de protecție autentificată de administrator la 06.06.2023;
- dovada privind existența documentelor normativ-tehnice autentificată de administrator la 06.06.2023;
- procesul verbal de examinare a obiectului din 09.06.2023.

4. Destinația obiectului expertizei.

Gradul de pregătire a întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresti-tehnice și personalul admis pentru îndeplinirea lucrărilor de reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW.

5. Rezultatele expertizei

În baza rezultatelor expertizei efectuate și specificate în raportul de expertiză nr. 201 din 12.06.2023 s-a constatat conformitatea nivelului de pregătire tehnico-organizatorică a întreprinderii SRL „Kazinst Grup” pentru desfășurarea activității în domeniul securității industriale de reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor de gaze ale centralelor termice cu capacitatea termică unitară mai mare de 100kW.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării avizului, pe toată durata de acțiune a acestuia.




Expert inginer

Sef Secția Expertiza SI


Semnătura, ștampila



Alexei PROHORCIUC


Semnătura, ștampila

Valentin TISLINSCHI

În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 116 din 18.05.2012 “Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”, pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, agenții economici sunt obligați să notifice Agenția pentru Supraveghere Tehnică cu prezentarea avizului de expertiză.