

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1710405015027</u> din <b>15.03.2024</b>
<b>Obiectul achiziției: „Cazane pe combustibil solid, sectii, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile ”</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 2						
Pompă de circulație cu motor cu rotor umed, Q min 5 m <sup>3</sup> /h	Pompa de circulație Termojet APM 32/10/180 invertor	Franta	TERMOJET	Motor cu rotor umed; Q minim – 5 m <sup>3</sup> /h la înălțimea minim 4 m; Ø – 32 mm (1¼ ”), conectare prin filet; distanța între racorduri – 180 mm; gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Se acceptă diferite modele, care să corespundă parametrilor solicitați	Motor cu rotor umed; Q maxim – 9 m <sup>3</sup> /h la înălțimea maxim 10 m; Ø – 32 mm (1¼ ”), Conectare prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție IP 42; Reglarea debitului 2 trepte;  Consumul de energie: 5 - 120 W	--

<b>Total lot 2</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A