

**Certificat de calitate №1303
pentru oxigen medicinal in stare lichifiata
GOST 6331-78**

Beneficiarul: *IMSP „Spitalul Clinic Bălți”*

Masa neta 3000 litri

№	Denumirea indicatorilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentratia de O ₂ , in %, nu mai putin de	99.5	99.85
2	Concentratia de C ₂ H ₂ , in %	Absent	-
3	Concentratia de CO ₂ la 1 dm ³ de oxygen lichifiat, cm ³ , nu mai mare de	3.0	0.24
4	Continutul de ulei	Absent	abs
5	Continutul de CO	retinut conform aliniatului 3.6	retinut
6	Continutul de acizi si baze gazoase	retinut conform aliniatului 3.7	retinut
7	Continutul de O ₃ si alte gaze oxidative	retinut conform aliniatului 3.8	retinut
8	Umeditatea si impuritatile mecanice	retinut conform aliniatului 3.9	retinut
9	Prezenta mirosului	Absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 6331-78

Inginer superior,

Bulban V.



Data: 26.01.2022