

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Semnalizatoare de gaze

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Semnalizatoare de gaze						
1.1. Semnalizator de gaze	Tecnogas	Italia	Tecnogas	Semnalizatoare: 1. Asigurarea protecției împotriva scurgerilor de gaze (CH ₄ și CO); 2. Asigurarea avertizării sonore și vizuale; 3. Rearmare manuală a electrovalvei (clapetei) după declanșarea alarmei.	Semnalizatoare: 1. Asigurarea protecției împotriva scurgerilor de gaze (CH ₄ și CO); 2. Asigurarea avertizării sonore și vizuale; 3. Rearmare manuală a electrovalvei (clapetei) după declanșarea alarmei.	Codul NC MD 8481
1.2. Clapetă de reținere ø 20 mm	Gastech	Turcia	Gastech	Clapete: 1. Clapetele vor fi obligatoriu: electromagnetice, cu timpul de închidere mai mic de 1(s) și completate cu cablu mufat de conexiune la senzor; 2. Material: aliaj alarmă; 3. Temperatura de operare: -10...+50 °C; 4. Tensiune de comandă: 9V - 12V; 5. Curent de comandă: mai mic de 1,5 A; 6. Modalitate de deschidere: operare manuală; 7. Modalitate închidere: operare manuală,	1. Clapete electromagnetice, cu timpul de închidere mai mic de 1(s) și completate cu cablu de conexiune la senzor; 2. Material: aliaj alarmă; 3. Temperatura de operare: -10...+50 °C; 4. Tensiune de comandă: 9V - 12V; (optional 220 V)	
1.3. Clapetă de reținere ø 25 mm	Gastech	Turcia	Gastech			
1.4. Clapetă de reținere ø 40 mm	Gastech	Turcia	Gastech			

			impuls electric; 8. Senzorul va fi obligatoriu: cu sistem de autoverificare, cu buton pentru autotestare, cu cablu de conectare la priză și pentru instalare pe perete. <i>Semnalizatoarele de gaze și clapetele de reținere vor fi montate în oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice amplasate pe întreg teritoriul RM (conform Anexei la Anunțul de participare).</i> <i>Termenul de garanție a semnalizatoarelor de gaze și a clapetelor de reținere va fi de minim 12 luni din data montării.</i>	6. Modalitate de deschidere: operare manuală; 7. Modalitate închidere: operare manuală, impuls electric;	
TOTAL					

Semnat: Ciorba Numele, Prenumele: Nicolae În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL INVENT-IN Adresa: mun.Chisinau str.Uzinelor 11/1

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7 și 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Semnalizatoare de gaze

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38543000-3	Semnalizatoare de gaze							<i>Bunurile vor fi livrate și montate în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului. Bunurile vor fi însoțite obligatoriu de certificatul de garanție și buletinul metrologic.</i>	MD97VI00000 2224212555MDL
	1.1. Semnalizator de gaze	Buc.	31	1791,67	2150,00	55541,67	66650,00		
	1.2. Clapetă de reținere ø 20 mm	Buc.	1	1366,67	1640,00	1366,67	1640,00		
	1.3. Clapetă de reținere ø 25 mm	Buc.	2	1875,00	2250,00	3750,00	4500,00		
	1.4. Clapetă de reținere ø 40 mm	Buc.	1	3804,17	4565,00	3804,17	4565,00		
	TOTAL					64462,51	77355,00		

**** În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile legate de:**

- montarea semnalizatoarelor de gaze noi și demontarea celor vechi;

- montarea clapetelor de reținere și demontarea celor vechi;
- transport.

Semnat: Ciorba Numele, Prenumele: Nicolae În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL INVENT-IN Adresa: mun.Chisinau str.Uzinelor 11/1