

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1718092023587 __ din __ 11/06/2024 __
Obiectul achiziției: _Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat	25 buc			-Demontarea capace unitate exterioara si interioara; -Curatarea filtrelor de aer si a schimbatoarelor de caldura condensator si vaporizator; -Curatarea colectorului de condens si a tubului de drenaj; -Verificarea presiuni agentului frigorifi -Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip -Flare si refacerea lor, daca, este cazul -Verificarea conexiunilor electrice si a instalalia de impamintare;	Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat: Demontarea capace unitate exterioara si interioara; -Curatarea filtrelor de aer si a schimbatoarelor de caldura condensator si vaporizator; -Curatarea colectorului de condens si a tubului de drenaj; -Verificarea presiuni agentului frigorifi -Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip -Flare si refacerea lor, daca, este cazul	

				<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea compresorului (inclusiv gradul uzura), a ventilatoarelor (unitate interioare Ei exterioare) si a dispozitivelor de directionare a aerului condilionat; -Verificare telecomanda; -Verificarea rezistentei structurii metalice de susfinere a unitatii exterioare; -Verificarea tuturor parametrilor functionali conform specificatiei fabricantului; -Verificarea debitului de aer la refulare pe treptele de viteza inclusiv regim „AUTO”; -Determinarea gradului de uzura, tehnica a echipamentului; -Mici completări cu freon (daca este necesar) 	<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea conexiunilor electrice si a legaturii la instalatia de impamintare; -Verificarea compresorului (inclusiv gradul uzura), a ventilatoarelor (unitate interioare Ei exterioare) si a dispozitivelor de directionare a aerului condilionat; -Verificare telecomanda; -Verificarea rezistentei structurii metalice de susfinere a unitatii exterioare; -Verificarea tuturor parametrilor functionali conform specificatiei fabricantului; -Verificarea debitului de aer la refulare pe treptele de viteza inclusiv regim „AUTO”; -Determinarea gradului de uzura, tehnica a echipamentului; -Mici completări cu freon (daca este necesar) -Servicii de transport 	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: ___electronic___ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: ___Sef sectie Comert ___

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL ___ Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68 ___