

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ID 21036564 din 24 febr 2021, 31200000-8							
Denumirea licitației: Componente de schimb pentru PA și aparate de comutație							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31230 000-7	Bunuri						Conform standardelor producătorului
	Lotul 9						
	9.1 Transformator T 0,66 50/5 A		Российская Федерация	ФГУ ИК-1	Conform standardelor producătorului	<p>Номинальное напряжение. кВ - 0,66; Номинальная частота. Гц 50 Номинальный первичный ток. А - 50. 75. 100. 150. 200. Номинальный вторичный ток. А - 5; Номинальная вторичная полная мощность 5 В.А Количество вторичных обмоток 1 Присоединение вторичной обмотки Винтовое соединение Сертифицированный Да Номинальный коэффициент безопасности приборов FS 10 Исполнение Однофазный трансформатор тока Испытательное напряжение изоляции первичной обмотки приложенное в течение 1 минуты. кВ 3 Испытательное напряжение изоляции вторичной обмотки приложенное в течение 1 минуты, кВ 3 Класс нагревостойкости изоляционных материалов А Масса, не более, кг 0,65</p> 	
	9.2. Transformator T 0,66 75/5 A						
	9.3. Transformator T 0,66 100/5 A						
	9.4. Transformator T 0,66 150/5 A						
	9.5. Transformator T 0,66 200/5 A						
	Total Lotul 9						
	TOTAL						

Semnat:



Numele, Prenumele: **Nguyen Huu Thuy**
 Ofertantul: **SRL Electrocon**

În calitate de: **Director general**
 Adresa: **mun. Chișinău, str. M. Dragan 19**