

Republica Moldova  
**Primăria mun. Bălți**  
**Secția**  
**achiziții publice**



*piața Independenței, 1*  
*MD-3100, m.Bălți*  
tel. 0(231)5-46-22, 5-46-43, fax 0(231) 5-46-23  
[achizitii.primaria@balti.md](mailto:achizitii.primaria@balti.md)

Республика Молдова  
**Примэрия мун. Бэлць**  
**Отдел государственных**  
**закупок**

*площадь Индепенденцей, 1*  
*MD-3100, м.Бэлць*  
тел. 0(231)5-46-22, 5-46-43, факс 0(231) 5-46-23  
[achizitii.primaria@balti.md](mailto:achizitii.primaria@balti.md)

---

**11.06.2026** Nr. **10-13/85**  
La Nr. \_\_\_\_\_

SRL "DrostaL,,  
[srldrostaL@gmail.com](mailto:srldrostaL@gmail.com)  
FPC „VALIS” SRL  
[srlvalis@yahoo.com](mailto:srlvalis@yahoo.com)  
SRL „Fedion-Com”  
[fedion-com@mail.ru](mailto:fedion-com@mail.ru)

În conformitate cu alin.(3) al art.69 din Legea 131/15 privind achizițiile publice, în cadrul procedurii LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1779283334336 din 06.06.2026 privind executarea lucrărilor: **"Rețele de apeduct și canalizare pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins între Stefan cel Mare și Sfânt și strada Independenței din mun. Bălți"**, conform necesităților Primăriei mun.Bălți, Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți solicită, în scopul unei evaluări echitabile, să confirmați în scris **perioada de executare a volumului de lucrări din graficul de executare propus** - în luni și în săptămâni. Menționăm că nu vor fi acceptate alte formulare decât cele anexate la etapa depunerii ofertelor.

La fel, solicităm ofertanților SRL "DrostaL,, și FPC „VALIS” SRL efectuarea **recalculului ofertelor**, avînd în vedere clarificările la procedură pentru **pozițiile 19, 20, 21 din DEVIZUL nr.2-1-1 Sistemul de alimentare cu apa:**

**Devizele locale pentru Achizitie 27.05.2026 11:09**

Bună ziua. Deviz 2-1-1, secțiunea 1, punctul 1.2, punctele 19, 20, 21 - Tub de protecție PVC SNB D 500, 450, 315. Lungimea este listată ca 100 mm, dar lungimea în resurse este de 0,6 m. Ce este corect?

**Răspuns:**

---

**28.05.2026 14:56**

Corect este lungimea de 100mm.

după cum urmează (modificare la pozitia tub de protecție):

19	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de Tub de protectie PVC SN8 D500 L=100mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	272210331000	Tub de protectie PVC SN8 D500 L=100mm	m	0,1000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
20	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de Tub de protectie PVC SN8 D450 L=100mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	272210331000-	Tub de protectie PVC SN8 D450 L=100mm	m	0,1000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
21	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de Tub de protectie PVC SN8 D315 L=100mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000
	272210331000-1	Tub de protectie PVC SN8 D315 L=100mm	m	0,1000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004

Vă recomandăm să faceți *o vizită pe șantier*, unde, la moment, se desfășoară lucrări la rețelele termice și să informați despre rezultatele acestei vizite. Răspunsul semnat electronic urmează a fi transmis prin poșta electronică: [serviulachizitiipublice@gmail.com](mailto:serviulachizitiipublice@gmail.com) , în termeni cât mai reduși, dar nu mai târziu de 16.06.2026.

**Cu respect,**  
**Șef al SAP**

**Liliana Ceremuș**

Executor:  
Tel:0-231-54622