



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C001554-20

Data emiterii: 16 octombrie 2020

Valabil pînă la: 16 octombrie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci din ipsos pentru tavane suspendate.

Contract f/n din 01.01.2015 cu "China Top Building Materials International Corp.", China.

Codul NCM 6809

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 13964:2015.

PRODUCĂTOR

"China Top Building Materials International Corp.", China.

Codul ţării CN

SOLICITANT

"PEISAJ-ART" S.R.L.,
bd. Ştefan cel Mare, 64-24, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO 1004600020153

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 790 din 15.10.2020 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Certificat Nr. 20SH306410902 DIN 03.02.2020, eliberat de APPLUS QUALITY INSPECTION Co., Ltd, filiala Shanghai, membru Applus Corp, Spania. Raport de încercări Nr. 021/14 din 12.10.2020, eliberat de eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificare voluntară. Domeniu nereglementat. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 877 din 13.10.2017.

Seria V № 000343



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări

Nr. 021/14 din 12.10.2020

Agentul economic
**"PEISAJ-ART" S.R.L., bd. Ștefan cel Mare, 64-24,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**
Solicitant
OC "CertMatCon".
Denumirea produsului
Plăci din ipsos pentru tavane suspendate.
Producător
"China Top Building Materials International Co., Ltd.", China.
Documente de însoțire
**Cererea Nr. 021 din 08.10.2020, Act de prelevare Nr. 790/1 din
08.10.2020, program de încercări de la OC CertMatCon**
Prezentat de către
Scamina R. - Expert OC CertMatCon
Cantitatea/masa probei
1,0 kg
Numărul de laborator al probei
021-14
Data receptiei
08.10.2020
Data încercărilor
09.10.2020
Documente normative
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.
Scopul încercărilor
Certificare
Condițiile de încercare
 $U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$
**Echipamentul folosit pentru
încercări**
**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)
Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)**

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	24.5	4.78
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	31.9	4.83
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	62.0
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	65.9	9.66

Declarație de conformitate:
Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.


2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

 3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări


Șef CÎEC
Efectuat în prezența
Chirilov Aliona

/nume, prenume/


 /semnătura/


Rotari Anatolie

/nume, prenume/


 /semnătura/

Scamina Raisa

/nume, prenume/


 /semnătura/