

Materiale de construcția

Urmare a desfășurării licitației electronice, a fost solicitată prezentarea ofertei cu prețurile actualizate.

S.R.L. „Resacons –STR” a prezentat Formularele F3.1, F4.1 și F4.2, cu prețul actualizat al ofertei.

Analizând documentele prezentate, s-a constatat că în Formularul F4.2 – Oferta tehnică, au fost efectuate modificări la unele poziții, fiind schimbați parametrii tehnici, și anume:

Poziția nr.30 - Linolium lățimea 4m, grosimea 4,5mm (culoare cafeniu deschis). Inițial, parametrii tehnici au fost indicați în corespundere cu cele solicitate de Autoritatea contractantă. După ce prețul ofertei a fost actualizat, în Formularul F4.1, la compartimentul specificația tehnică deplină propusă de către ofertant „Grosimea pentru Linoleum a fost indicat 3,2mm”, ceea ce contravine prevederilor cerințelor de participare la concurs.

Poziția nr.44 - Învelitori pentru acoperiș din Membrane bituminoase. Inițial, parametrii tehnici au fost indicați în corespundere cu cele solicitate de Autoritatea contractantă. După ce prețul ofertei a fost actualizat, După ce prețul ofertei a fost actualizat, în Formularul F4.1, la compartimentul specificația tehnică deplină propusă de către ofertant, a fost exclusă prevederea „Durat de exploatare - min10 ani”. Prin această excludere, presupunem că bunul prezentat, ar putea fi de o altă calitate comparativ cea solicitată de Autoritatea contractantă și totodată contravine prevederilor cerințelor de participare la concurs.