



adresa: MD-5202 Republica Moldova, or. Drochia, bul. N. Testemitanu 4, **tel./fax.** +373 252 2-24-48, 2-27-64,
site: www.sr-drochia.com.md, **e-mail:** sdrochia@ms.md, anticamerasdrochia@gmail.com

Către participantul CMV nr. MTender ID

ocds-b3wdp1-MD-1700118302354 din 16.11.2023

Scrisoare raspuns

Prin prezenta IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu", vă informează , că în urma efectuării CMV nr. **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1700118302354 din 16.11.2023 ,și în urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit d.

Argumentare: au fost depusă numai ofertă – neconformă, astfel procedura urmează a fi repetată.

Ofertantul respins/descalificat:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Feniximpex	Pentru toate pozițiile solicitate de condiționare cu filtru biologic nu corespund cerințelor solicitate , și anume: - lipsa regimului adaugător UV-Sterilization, - nivelul de zgomot ,db: 18 solicitat prezentat 22dB,26dB.

Director
IMSP Spitalul Raional Drochia
„Nicolae Testemițanu”

Iurie BABIN

Sefa serviciu juridic Filip A.