

Specificația tehnică:Obiectul: **Livrarea materialelor de izolare a gazoductului**Numărul : № MTG-L 2/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*	
LOT 1 (Materialele de izolare a gazoductului)									
1	Лента битумно-полимерная с армирующим слоем: ширина -150mm	kg	10 200,00	Conform caietului de sarcini	Бизом АРМ	ТУ Y23.9-0029 1411 - 021: 2016	Ucraina	Ozom	Битумно-полимерная пленка Бизом АРМ. Толщина пленки, мм: 1,63. Адгезия к поверхности: 3,8. Адгезия ленты внахлест: 1,5. Мошность при разрыве: 20,5 Мпа. Ударная прочность: 15 Дж.. Высота рулона: 150/ мм
2	Лента битумно-полимерная с армирующим слоем: ширина -225 mm	kg	12 700,00	Conform caietului de sarcini	Бизом АРМ	ТУ Y23.9-0029 1411 - 021: 2016	Ucraina	Ozom	Битумно-полимерная пленка Бизом АРМ. Толщина пленки, мм: 1,63. Адгезия к поверхности: 3,8. Адгезия ленты внахлест: 1,5. Мошность при разрыве: 20,5 Мпа. Ударная прочность: 15 Дж.. Высота рулона: 225 / мм
3	Грунтовка битумно-полимерная	kg	1 100,00	Conform caietului de sarcini	ОЗОМ-ГРУНТ	ТУ Y23.9-0029 1411 - 021: 2016	Ucraina	Ozom	<ul style="list-style-type: none"> Условная вязкость, с, t = 20°C: 25. <p>Массовая часть не летучих веществ В,</p>

4	Полиуретановое двухкомпонентное покрытие	l	400	Conform caietului de sarcini	WG – Welepipe BG	ISO 1294 4-2/20 18	Rusia	ООО «Стройкомплект-Эмаль»	Двухкомпонентное, не содержащее растворитель полиуретановое покрытие. Сухой остаток – 100+-2%. Плотность- 1,26+-0,05г/см ³ . VOC-0г/л. Температура стойкости- 50%.Адгезия к стали в диапазоне температуры от 23 ⁰ Сдо T _{max} =50 ⁰ >. 8Мпа. Адгезия после выдежки в воде 1000 часов при температуре T _{max} =50 ⁰ >. 5Мпа. Срок службы покрытия-30 лет (при соблюдении технологии подготовки и нанесения. Согласно Техническому Паспорту (Апеха 1-7)
5	Мастика битумная изоляционная горячего нанесения	t	1,3	Conform caietului de sarcini	Mastica МБГ - 90	ДСТ У Б В.2. 7-236: 2010	Ucraina	ТОВ «Технобудресурс ВП»	Согласно Техническому Паспорту

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicile tehnice a bunurilor propuse.

Semnat: _____ Russu Dan

În calitate de: _Administrator

Ofertantul: „Varox Comert SRL Adresa: mun.Chisinau str.Padurii 13

Data 14.02.2025

Declaratie privind garantia: Prin prezenta SRL Varox comert ofera garantie la produsele livrate pe termen de 12 luni.