

**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor  
Chisinaului, Ciocirlii și Vadul Pietrei or. Cricova (P.M.)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

**Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentatii:

organizației de exploatare

**Grosu V.**

organizației de proiectare

**Ovsienco E.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**P.J.1-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6 dn90x5.2-226m; PE SDR17.6  
dn75x4.3-63m; PE SDR11 dn50x4.6-135m, PE SDR11 dn40x3.7-41m, PE  
SDR11dn32x3.0-310m;**

**Gazoduct suprateran: P/J-OL- dn89x3.5-1m; dn25x3.2-32m; robinet cu bila și  
flansa dn 80-1buc, robinet cu bila și mufa dn25-26buc**

**P.J.2-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-420m; PE  
SDR17.6dn75x4.3-220m; PE SDR11dn32x3.0-280m;**

**Gazoduct suprateran: P/J-OL- dn89x3.5-1m; dn25x3.2-42m; robinet cu bila și  
flansa dn 80-1buc; robinet cu bila și mufa dn25-35buc**

**P.J.3-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-223m; PE SDR11dn32x3.0-  
320m;**

**Gazoduct suprateran: P/J-OL- dn89x3.5-1m; dn25x3.2-27m; robinet cu bila și  
flansa dn 80-1buc; robinet cu bila și mufa dn25-22buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrările:

2. Proiectul **Nr.73-2022** este elaborat de către **SRL "Val-Proiect"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **10.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor  
Chisinaului, Ciocirliei si Vadul Pietrei or. Cricova (P.R.G.1)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

"20" / 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

\_\_\_\_\_ **Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

**Grosu V.**

organizației de proiectare \_\_\_\_\_

**Ovsienko E.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz \_\_\_\_\_

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN25-cu 2 linii**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.73-2022** este elaborat de către **SRL "Val-Proiect"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **10.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare  
Reprezentantul

Ovsienko E.

organizației de exploatare

Grosu V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.





**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor  
Chisinaului, Ciocirlei și Vadul Pietrei or. Cricova (P.M.)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

“20” 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

\_\_\_\_\_ **Rosca M.**  
membrii comisiei - reprezentanții:  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ **Grosu V.**  
organizației de proiectare \_\_\_\_\_ **Ovsienko E.**  
organul pentru supravegherea tehnica-gaz \_\_\_\_\_

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Agronordteh-M” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/M-PE SDR11 PE100 dn90x8.2-952m**

**Gazoduct subteran P/M-OL dn89x3.5-2m**

**Gazoduct suprateran: P/M-OL- dn89x3.5-9m; robinet cu bila și flansa dn  
80-5buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.73-2022** este elaborat de către **SRL “Val-Proiect”**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **10.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ Ovsienko E.

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ Grosu V.

Reprezentantul organului de supraveghere tehnică-gaz de stat \_\_\_\_\_

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ Iusan O.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " \_\_\_\_\_ anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ovsienko E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Grosu V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.





**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor  
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.M.)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

**"20" 12** anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

**Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

**Scutaru V.**

organizației de proiectare

**Ovsienco E.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/M-PE SDR11, dn90x8.2-645m; robinet de politelena dn90-1buc**

**Gazoduct subteran P/M-OI dn89x3.5-2m**

**Gazoduct suprateran: P/M-OL- dn89x3.5-5m; robinet cu bila si flansa dn 80-2buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.173/1-2022** este elaborat de către **SRL "Val-Proiect"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2024**

finisarea lucrărilor **06.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare  
Reprezentantul

Ovienco E.


organizației de exploatare

Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.





**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor  
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.R.G.)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

**Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentatii:

organizației de exploatare

**Scutaru V.**

organizației de proiectare

**Ovsienco E.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

**A STABILIT:**

**1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-FRG/2МВ "стандарт"**  
**DN25-cu 2 linii**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

**2. Proiectul Nr.173/1-2022 este elaborat de către SRL "Val Proiect"**

(denumirea organizației)

**3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:**

**începutul lucrărilor 05.2024**

**finisarea lucrărilor 06.2024**

**4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor  
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.J.)**

Localitatea **or.Cricova,mun.Chisinau**

“20” 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

**Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

**Scutaru V.**

organizației de proiectare

**Ovsienco E.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Agronordteh-M” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**P.J.1-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-1106m;PE**

**SDR17.6dn75x4.3-281m;PE SDR11dn32x3.0-230m;**

**Gazoduct suprateran:P/J-OL- dn89x3.5-1m;dn25x3.2-46m;robinet cu bila si  
flansa dn 80-1buc,robinet cu bila si mufa dn25-45buc**

**P.J.2-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-377m;PE**

**SDR17.6dn75x4.3-186m; PE SDR11dn50x4.6-12m;PE SDR11dn32x3.0-130m;**

**Gazoduct suprateran:P/J-OL- dn89x3.5-1m;dn57x3.2-2m;dn25x3.2-  
21m;robinet cu bila si flansa dn 80-1buc;robinet cu bila si mufa dn50-  
2buc;robinet cu bila si mufa dn25-20buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.173/1-2022** este elaborat de către SRL **“Val-Proiect”**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2024**

finisarea lucrărilor **06.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)



**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor  
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.R.G.)**

Localitatea **or.Cricova,mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

**Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

**Scutaru V.**

organizației de proiectare

**Ovsienko E.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

**A STABILIT:**

**1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-FRG/2MB "стандарт"**  
**DN25-cu 2 linii**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

**2. Proiectul Nr.173/1-2022 este elaborat de către SRL "Val Proiect"**

(denumirea organizației)

**3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:**

**începutul lucrărilor 05.2024**

**finisarea lucrărilor 06.2024**

**4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă, anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ovsienko E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.





DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " \_\_\_\_\_ anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

**Rosca M.**

Reprezentantul organizației de proiectare

**Ovienco E.**

Reprezentantul

organizației de exploatare

**Scutaru V.**

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

**Iusan O.**



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ Ovsienko E.

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat \_\_\_\_\_

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ Iusan O.





DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "20" 12 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ceban M.

Reprezentantul  
organizației de exploatare

Scutariu M.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.

**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie d720mm cu  
gazoduct d219mm din str. Vadul lui Vod 155**

Localitatea **or.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

organizației de proiectare

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

**Rosca M.**

**Scutaru V.**

**Ceban M.**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/M-PE80 SDR11 dn200x18.2-30m;OL dn159x4.5-  
2m;robinet cu bila si flansa dn150-1buc**

**Gazoduct suprateran:P/M-OL- dn159x4.5-4m;robinet cu bila si flansa dn150-  
1buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.05/23** este elaborat de către SRL **"Basaingaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **09.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)