

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1688123475136 din 30 iun 2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aparate de aer condiționat split	HYUNDAI Inverter 25 (9000 BTU) HYU- 09HRDN8- QRD0GW	CHINA	GD MIDEA CONDITIONING EQUIPMENT CO. LTD	Puterea: 7000 BTU La suprafața: 20-25m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire; încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da Clasă energoeficienta: A+ Încălzirea: aprox -15 ...+24 C Hladagent: R410A	Puterea: 9000 BTU La suprafața:25-30m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Prevăzut și dotat cu telecomandă:Da Clasă energoeficienta: A++/A+ Încălzirea Puterea de răcire: min 2.63 kWt, min 3100V Puterea de încălzire: min. 2800V	

				<p>Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator: Da Timer oprire/pornire: Da Regimuri adăugatoare: Modul Wi-fi Nivel zgomot: 21 Consum de aer: 550 Puterea nominală de încălzire: 2.3-2.6 kWt Puterea nominală de răcire: 2.3 kWt Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	<p>Consolă: pentru montaj exterior Încălzirea: -25 ...+30 Hladagent:R32 Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator:Da Timer oprire/ pornire:Da Regimuri adaugatoare: Modul Wi-fi Nivelzgomot: (Hi/Mi/Lo/Si)40/30/26/21 Consum de aer: (Hi/Mi/Lo)550/460/360 Puterea nominală de încălzire: 2.93 kWt Puterea nominală de răcire: 2.63kWt Traseul frigorific: până la 3 ml-standart Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	
Lotul 2						
Aparate de aer condiționat split	HYUNDAI Inverter 25 (9000 BTU) HYU- 09HRDN8- QRD0GW	CHINA	GD MIDEA CONDITIONING EQUIPMENT CO. LTD	<p>Puterea: 9000 BTU La suprafața:25-30m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da Clasă energoeficienta: A++ Încălzirea Puterea de răcire: min 2.5 kWt, min 2600V</p>	<p>Puterea: 9000 BTU La suprafața:25-30m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da Clasă energoeficienta: A++/A+ Încălzirea Puterea de răcire: min 2.63 kWt, min 3100V Puterea de încălzire: min. 2800V</p>	

				<p>Puterea de încălzire: min. 2700V Traseul frigorific: până la 3 ml-standart) Consolă: pentru montaj exterior Încălzirea: aprox. -15 ...+24 Hladagent:R32 Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator:Da Timer oprire/ pornire:Da Regimuri adaugatoare: Modul Wi-fi Nivel zgomot:25 Consum de aer:550 Puterea nominală de încălzire: 2.6 kWt Puterea nominală de răcire: 2.6 kWt Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	<p>Traseul frigorific: până la 3 ml-standart Consolă: pentru montaj exterior Încălzirea: -25 ...+30</p> <p>Hladagent:R32 Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator:Da Timer oprire/ pornire:Da Regimuri adaugatoare: Modul Wi-fi Nivelzgomot: (Hi/Mi/Lo/Si)40/30/26/21 Consum de aer: (Hi/Mi/Lo)550/460/360 Puterea nominală de încălzire: 2.93 kWt Puterea nominală de răcire: 2.63kWt Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	
Lotul 3						
Aparate de aer condiționat split	HYUNDAI Inverter 35 (12000 BTU) HYU-12HRDN8-QRD0GW	CHINA	GD MIDEA CONDITIONING EQUIPMENT CO. LTD	<p>Puterea: 12 000 BTU La suprafața:35-45m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire;încălzire; uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da Filtru de reimprospătare a aerului; Clasă energoeficienta: A+</p>	<p>Puterea: 12 000 BTU La suprafața:35-45m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire;încălzire; uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da Filtru de reimprospătare a aerului; Clasă energoeficienta: A++/A+ Încălzirea: aprox. -25 ...+30 Hladagent: R32</p>	

				Încălzirea: aprox. -24 ...+43 Hladagent: R32 Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator: Da Timer oprire/pornire: Da Regimuri adăugatoare: Modul Wi-fi Nivel zgomot: 28 Consum de aer: 560 Puterea nominală de încălzire: 3.9 kWt Puterea nominală de răcire: 3.5 kWt Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat	Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator: Da Timer oprire/pornire: Da Regimuri adăugatoare: Modul Wi-fi Nivel zgomot: (Hi/Mi/Lo/Si)40/34/26/22 Consum de aer: (Hi/Mi/Lo)520/460/360 Puterea nominală de încălzire: 3.81 kWt Puterea nominală de răcire:3.52kWt Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: VITALIE NINICU În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: AZCORP ENGINEERING SRL Adresa: CHISINAU , STR GHEORGHE CASU 24 AP 56