

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ	GOST 7473-94 ГОСТ 7473-94	2221
--	------------------------------	------

 Certificat ce Conformitate Ocpr - 049 11 A009270-19
 Data emiterii: 31 mai 2019 / 31 decembrie 2020


OCpr-049

Fabricat în Moldova

Denumirea producătorului	„K1-BETON” SRL
Наименование организации изготовителя	
Adresa tel. fax producătorului	or. Chişinău, str. Meşterul Manole 5
Адрес тел. факс производителя	
Întreprinderea consumator	"Aria-Grup SRL"
Наименование организации потребителя	
Adresa de recepție a producției	Anenii Noi
Адрес укладки бет. смеси	
Clasa betonului Kg/cm²	B15
Класс бетона Kg/cm ²	
Plasticitatea amestecului de beton la uzină cm.	18
Удобоукладываемость бет. смеси на заводе см.	
Plasticitatea amestecului de beton la obiect cm.	16
Удобоукладываемость бет. смеси на объекте см.	
Data și ora eliberării producției	08.06.2020
Дата и время отправки	
Den. și cantit. adaosului chimic	Superton 285 1%
Наз-ние и кол-во химдоб.	
Densitatea amestecului de beton	P=2290
Плотность бетонной смеси	
Marca betonului conform proiectului Kg/cm²	M200
Марка бетона Kg/cm ²	
Marca betonului la compresiune, MPA	19,26
Требваемая прочность бетона, MPA	
Coeficientul de variație a rezist. Betonului %	2,96%
Коэффициент вариации прочности бетона %	
Denum. agregatului mășcat, fracția lui mm.	Prundis 5mm-20mm
Наименование и фракция крупного заполнителя мм.	
Alți parametri necesari	
Другие показатели	
Volumul partidei stocului	50 m³
Объем партии М ³	

Data eliberării/дата выдачи/	08.06.2020
------------------------------	-------------------

Logist Grigoriev Vladimir

