

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pînă la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 185

Pavaj presat CARAMIDA 20*10*8/Acm. gros.GRI 9.6

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20*10*8/Acm. grc
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm2}:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:	<u>Min. 5.24 / 5.32</u>
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierdere rezistenței GOST/Real{ %}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbția de apă GOST/Real { %}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 603,2 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 633,2 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>9,6 m2</u>
Data fabricării (in serie)	<u>31 octombrie 2018</u>
Data încărcării:	<u>1 noiembrie 2018</u>
Cantitatea încărcării:	<u>144 m2</u>
Numărul facturii:	<u>IM0765331</u>
Beneficiar:	<u>ININIH GRUP SRL</u>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de sectie **Neculai_S**

Data eliberării **01.11.2018**





CERTIFICAT DE CALITATE

COD: CDC - 8.2.4 – 49a

EDIȚIA: 5

Nr. 473

Data

21/04/2018

DATA: 24.01.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Винницястандартметрологія"



OCPr-049

BAZIC

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)

Cod NM MD 2523

LOT nr. 22SILOZ nr. 4

SACI

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu **Agreement Tehnic nr. 02/04-064:2016** și cu cerințele **SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor"**.

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din agreement /standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	400 / 32.5R
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014		
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 ≥27.0 MPa	1/31.6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	33.6
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	47.3
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	18.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	42.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.2
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	154
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.70
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.80
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.032
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	31.41

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru **CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R) - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)S.A.** - își declară: conformitatea produsului prin **Agreement Tehnic nr. 02/04-064:2016** emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, valabilitatea pînă la 30.12.2019 și conformitatea produsului prin **Certificatul de Conformitate OCpr-04911 A007122-17** emis de "CERTMATCON" OC.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.


Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu **SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006**. Certificat de acreditare Nr. **L1-085**

Numărul vagonului / autocamionului :

Ryha 50825.600

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco
Tîlșceac Vladimir

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail : callcenter@md.lafarge.com



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 199

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar

20-40 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL ININIH-GRUP / c/f 1007611002202

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 25,88 tone fracția 20x40 factura IB 0461611 din 12.03.2019

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-50 mm	D-40 mm	0,5 (d+D) -30 mm	d-20 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0,4	9,9	77,6	98,7

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A_{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3.99

3. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

4. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,4

5. Determinarea conținutului de granule sfărâmitate și forma lor, % 23,9

Grupa 3

6. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 3,0

7. Determinarea durtății, % 21,0

Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400

8. Determinarea rezistenței la uzură II2

Pierdere masei după încercări % 27,2

9. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierdere masei 6,0

10. Densitatea în vrac, kg/m^3 1175

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 20-40 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)



(semnătura)

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr-018 11 A1291-18**



OCpr-018

Data emiterii:
25 aprilie 2018

Valabil pînă la:
25 aprilie 2019



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300... M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcții, HG RM nr.226 din 29.02.2008
GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6, 4.5 tab.7, 4.6,
4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s.Gornoe,
tel./fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.42-1, 42-2 din 24.04.2018 eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr. 2471 din 18.04.2018 eliberat de LÎPA al ÎS CMAC,
certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2020;
Raport de evaluare producție nr. 08 din 13.03.2018, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Raport de evaluare a conformității nr.08/1 din 24.04.2018

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SMP pe produsele specificate în prezentul
certificat

**Conducătorul organismului
de certificare**

**Copie încredințată
Conducătorului CC**
[Signature]
Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Conducător de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009100-19

Data emiterii: 19 martie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

EN ISO/IEC 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmateon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă din roci calcaroase, fracțiile: 5-20 mm M600, 20-40 mm M400,
40-70mm M400, fabricate în conformitate cu cerințele GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNȚ CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST8267-93 (anulat) pct. 4.2.2 tab. 1, 4.3.2 tab. 2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab. 6, 4.5, 4.6, 4.7 tab. 9, 4.7.2 tab. 10; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "PETRIȘCOM", or. Orhei, str. Costișei, 51, Republica Moldova, Cariera Slobodca.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606011730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0079 din 18.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la
07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 22 din 15.03.2019 eliberat de către
Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015,
certificat de acreditare Nr. L1-095 valabil până la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 362/14 din 12.03.2019,
eliberat de L1 din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat
de acreditare Nr. L1 - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1024 din 14.09.2018.



Seria A № 007406

Conducătorul OC

Puha I.



In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 000714

Data emiterii: 29 decembrie 2015 Valabil pînă la: 29 decembrie 2017

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru borduri,
fabricate conform GOST 6665-91
Produse fabricate în serie

Codul NM MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 13.4, 1.3.5; RNI Nr.06-5.3-35 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.338-3, Nr.338-4 din 28.12.2015, eliberate de CÎ al ICȘP
"INMACOMPROIECT" SA, MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa,15, certificat de acreditare
Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2016; Nr.5496 din 09.11.2015, eliberat de LÎPA al "CMAC" ÎS,
MD 2064, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2016
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.151 din 28.12.2015, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!



Certificatul de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL