

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea achiziției publice: valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
LOTUL NR 1: Centrala termică nr. 1 (dotată cu două cazane de tip Biassi-950 kw)						
				Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice	Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice	
				Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatorilor de securitate	Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatorilor de securitate	
				Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz- aer la sarcina maximală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului	
				Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz- aer la sarcina minimală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului	
				Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului în regim automat	Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului în regim automat	

					Reglarea regimului de ardere optimal	Reglarea regimului de ardere optimal	
					Analiza conținutului de CO, CO ₂ , NO, O ₂ în gazele arse	Analiza conținutului de CO, CO ₂ , NO, O ₂ în gazele arse	
					Determinarea randamentului arzătorului la sarcinile maximele si minimele	Determinarea randamentului arzătorului la sarcinile maximele si minimele	
					Elaborarea tabelului de regim a arzătorului	Elaborarea tabelului de regim a arzătorului	
					Elaborarea tabelului parametrilor de securitate	Elaborarea tabelului parametrilor de securitate	
					Elaborarea și coordonarea cu DSTG a raportului tehnic de încercări și reglare	Elaborarea și coordonarea cu DSTG a raportului tehnic de încercări și reglare	
LOTUL II: Centrala termică nr.2 (dotată cu trei cazane de tip Caldae, Arzator tip DAVO-750 kwt)							
					Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice	Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice	
					Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatelor de securitate	Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatelor de securitate	
					Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului	
					Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului	
					Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	

