



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ ООО
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md

AVIZ DE EXPERTIZĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII INDUSTRIALE
privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru lucrări speciale la OIP

Nr. 1331

„24 „ octombrie 2018

Denumirea întreprinderii: IDNO: Adresa juridică:	SC "Iuandgaz" SRL 1006600021774 mun.Chișinău com.Grătiești str.D.Cantemir,7A
Sediul:	mun.Chișinău str.Ismail,97
Genul de activitate solicitat conform art.1 alin (2) din Legea nr.116 din 18.05.2012	Reglarea tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa a centralelor termice cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C.
Temei legal pentru expertiză:	Cerere nr.OI-417 din 09.10.2018 Contract nr.25-1254 din 09.10.2018
Informații despre organismul de inspecție:	SRL "CTSIC" IDNO 1003600118109 Adresa: str. Serghei Lazo, 48 mun. Chișinău MD 2004 Tel: 208151 Fax: 208166
Informații despre inspector:	A.Prohorciuc, tel 022208181 proces -verbal de atestare Nr 01/16 din 05.02.2016

1. Actele normative în vigoare:

- „Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;
- “Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale ”NRS 01-03:2013”;
- HG RM nr.552 din 12.07.2”Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”;

2. Scopul expertizei :

Expertiza s-a efectuat in scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa a centralelor termice cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C.

3. Lista obiectelor supuse expertizei.

Expertiza se răsfrânge asupra posibilităților organizatorice și tehnice pentru îndeplinirea lucrărilor de reglare tehnologică și deservirea tehnică a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu presiunea gazelor pînă la 0,3MPa a centralelor termice cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C.