



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № RU СМЗ-МД.ФК 14. 00309

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Марка провода **ПВЗ 0,75 Б**
ПВЗ 2,50 Б

партия № _____ кол. _____ м

Виды испытаний и проверок	Сечение мм ²	технические требования	фактические значения
-максимальный размер провода. мм	0,75	2,8	2,75
	2,5	4,20	4,15
-толщина изоляции,, не менее мм	0,75	0,44	0,63
	2,5	0,62	0,85
Испытание напряжением В , по категории ЭИ-2	0,75	12	выдерж
	2,5	16	
Испытание переменным напряжением, В (частота f=50 Гц, после 24 час в воде должны выдержать в течение 15 мин)		2500	выдерж
Проверка эл. сопротивление токопроводящей жилы Ом км	0,75	25,5	25,01
	2,5	8,05	7,98
Проверка эл. сопротивления изоляции провода	0,75	1x11⁶ Ом	12,8x10 ⁶
	2,5	1x9⁶ Ом	10 x 10 ⁶
Испытание на нераспространение горения		не должны распр. горение	Выдерж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ провод соответствует требованиям **ГОСТ 6323-79**

Начальник ОТК Т.П.Калужина Дата 03 2023 г.

