



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015 E 48207-21

Data emiterii 20 aprilie 2021

Valabil până la 20 aprilie 2024

### ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",  
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;  
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

#### DENUMIREA / DESCRIEREA

Ascensoare electrice tip NIKAN;  
modelele și caracteristicile ascensoarelor-conform anexei (2 poziții);  
producția fabricată în serie.

Codul NC MD  
8428

### SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

anexa I la Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare  
(HG RM nr. 8 din 20.01.2016), SM EN 81-20:2015.

#### PRODUCĂTOR

NIKAN COMPANY SRL,  
RM, mun. Chișinău, str. Arh. Ion Casian Suruceanu 1.  
(Locția de producție - RM, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 6/2).

Codul țării  
MD

#### CLIENT

NIKAN COMPANY SRL,  
RM, mun. Chișinău, str. Arh. Ion Casian Suruceanu, 1.

Codul IDNO  
1020600016136

### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a sistemului de asigurare a calității nr.30/2 din 19.04.2021.  
Raportului de evaluare nr.2/061-ev din 20.04.2021.  
Certificatului de examinare de tip nr. OCPGSP MD 015 B 47907-21 din 04.01.2021,  
eliberat de OC PGSP din cadrul CTSIC SRL.

### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform modulului E- conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității produsului  
pentru ascensoare (anexa X la Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță  
pentru ascensoare (HG RM nr. 8 din 20.01.2016)).

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată pe an.

Conducătorul organismului  
de certificare

Nicolai Manolov

Seria FI-Nr. 00154



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Spațiile certificatului de conformitate de tip se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**



**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

**Anexă**

Fila 1 File 1 la **certificatul de conformitate de tip**  
Nr. OCPGSP MD 015 E 48207-21 din 20.04.2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului dat

Ascensoare							
Nr. ord.	Tipul ascensoarelor	Modelul	Capacitatea nominală de ridicare, kg	Viteza de ridicare, m/s	Numărul de pasageri	Înălțimea de ridicare, m	Numărul de stații
1	Ascensor electric NIKAN cu cameră de mecanisme	5000 MR	320 - 2000	1,0 - 1,75	4 - 26	2,5 - 90,0	2 - 30
2	Ascensor electric NIKAN fără cameră de mecanisme	5000 MRL	320 - 2000	1,0 - 1,75	4 - 26	2,5 - 90,0	2 - 32

Seria FI Nr. 00159



Conducătorul organismului  
de certificare

Nicolai Manolov

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate de tip*