

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-173-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.
Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol,
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.


Acest certificat atestă:
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 12004+A1:2014 - Sistemul 1

confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	12.05.2021
Recertificare	10.05.2024
Expirare	09.05.2029




Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostil", "Mattstex", "Romanita", "Grădinar", "Relief",
"Fleksodecor", "Poiana Florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Fasad Extra", LAC sidefiu decorativ "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы анализов)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма № 303-2 е
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de Încercări de Laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. FI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din OT 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, импорт, использование и реализация продукции / оборудования

GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhgput", antifungie "Supraton Lux Biocid", "Supraton",
siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:**


producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:47:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма № 303-2 е
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de Încercări de Laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din OT 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, импорт, использование и реализация продукции / оборудования

GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhgput", antifungie "Supraton Lux Biocid", "Supraton",
siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы тестов.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:


producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:47:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR: Формы № 303-2/с
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. 113-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2025

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14950/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции, оборудования

GRUND: cu faianță de cuarț "Gleta siliconată", silconic cu nisip de cuarț "Silicort - Quarzgrunt", cu nisip de cuarț "Betohgrunt",
pentru suprafețe neabsorbante "Betokontakt"; GLET acrilic interior "B-62 Șatroc", "Șatroc", "Meșterul Manole"; TENCUIALĂ
decorativă "Tink structurat Nic Tina", "Silicon Kratzputz", "Silicon Reibeputz"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,

транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 13:42:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR: Формы № 303-2/с
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. 113-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2025

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14950/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции, оборудования

GRUND: cu faianță de cuarț "Gleta siliconată", silconic cu nisip de cuarț "Silicort - Quarzgrunt", cu nisip de cuarț "Betohyphut",
pentru suprafețe neabsorbante "Betokontakt"; GLET acrilic interior "B-62 Șatroc", "Șatroc", "Meșterul Manole"; TENCUALĂ
decorativă "Tink structurat Nic Tina", "Silicon Kratzputz", "Silicon Reibeputz"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна, происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc., ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000316 din 01.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,

транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.08.03 13:42:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Organism Certificare Produse CERTMATCON

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,

Republica Moldova.

tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-431-2024

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON

Clase de rezistență:

C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat conform cerințelor SM EN 206:2013+A2:2021 și SM 324:2017

produs de:

SATORI TRANS SRL,

Republica Moldova, UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str. Komsomolskaia, 25.

loc de fabricare: UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str. Komsomolskaia, 11.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Certificatul a fost emis în mod voluntar, la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza căruia a fost emis.

Certificare inițială 26.06.2024

Expirare 25.06.2027

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Denumire Solicitant: SATORI TRANS SRL

Republica Moldova, UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str. Komsomolskaia, 25.

Certificat nr: CC-431-2024

BETON, Clase de rezistență: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30

Data eliberării Certificatului: 26.06.2024

Valabil: 25.06.2027

ANUL	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sep.	Oct.	Noiem	Decem
2025					I							
2026					II							
2027			R									

Nota 1: Depunerea Cererii la recertificare se va efectua cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a Certificatului.

Nota 2: În cazul în care Solicitantul nu va depune Cererea la recertificare în termenii stabiliți, OC CERTMATCON își asumă responsabilitatea de efectua certificare inițială.


Nota 3: Solicitantul trebuie să asigure buna organizare și desfășurare a activităților de supraveghere în conformitate cu cerințele stabilite de OC CERTMATCON.

Nota 4: Dacă Solicitantul refuză desfășurarea supravegherii, OC CERTMATCON, suspendă Certificatele și anunță public pe pagina web, în rețelele de socializare și autoritățile interesate Decizia de suspendare.

LOCAȚIILE PLANIFICATE PENTRU EVALUARE (după caz):

Adresa locației	Supraveghere 1	Supraveghere 2	Supraveghere 3	Supraveghere 4	Recertificare
	UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str. Komsomolskaia, 11.				

ELABORAT
Responsabil dosar
Corina DODON



APROBAT
Conducător OC
Corina DODON



Am primit:

1. Certificat de conformitate indicat mai sus
2. Program de supraveghere

Primit

Nume prenume, semnatura, data

Raport de încercări
Nr. 353/7 din 25.06.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

*SATORI TRANS S.R.L., str-la Komsomolskaia, 25,
or. Vulcănești, UTA Gagauzia, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Spărturi de beton, clasa C8/10
Agentul economic
Act de eșantionare-program radiologie nr. 177/1 din 20.06.2024
Dodon Corina - expert OC Certmatcon
1,0 kg
Cererea nr. 353 din 24.06.2024
353-7
24.06.2024
25.06.2024
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
U= 65 %, T= 23 C°
Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 09.02.2024);
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);
Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
09.02.2024*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	40,4	14,95
Th-232 Bq/kg			-	11,8	11,99
K-40 Bq/kg			-	123	14,15
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	16,8	17,45

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. SATORI TRANS S.R.L.
2. CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. OC Certmatcon S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

Cod

7.8.1.2-2

Versiunea **1.2** din **01.02.2024**

Pagina **1 / 1**

Raport de încercări
Nr. 063/2 din 10.08.2020

Agentul economic

„BOMI-SERVIS” S.R.L., str. Eternitate, 3, or. Drochia,
r-l Drochia, Republica Moldova.

Solicitant

„BOMI-SERVIS” S.R.L.

Denumirea produsului

Plăci ceramice presate prin metoda uscată.

Producător

Bien Yapi Urunleri San. Turizm Ve Tic. A.S., Turcia.

Documente de însoțire

Cererea Nr. 063 din 07.08.2020.

Prezentat de către

Boboc Ion - Reprezentant „BOMI-SERVIS” S.R.L.

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

063-2

Data recepției

07.08.2020

Data încercărilor

10.08.2020

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2..

Scopul încercărilor

-

Condițiile de încercare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Echipamentul folosit pentru
încercări

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)
Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	84.5	10.00
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	80.5	9.53
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	320	84.0
A_{gr} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	218	17.6

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k=2$; $P=95\%$.

Executor încercări

L.S.

Rotari Anatolie

(nume, prenume)

Șef LI

Savciuc Nila

(nume, prenume)

Acastă traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerintelor standardului armonizat SM EN 14411:2017, în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții , aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017.

Standardul SM EN 14411:2017 (https://shop.standard.md/ro/standard_detail/380669) este identic cu standardul introdus în Declarația de performanță Nr: WDB1301 în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utilite):


Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 în 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Inregistrat:

Nr. 013 din 24.07.2020

La OC CERTMATCON



Bien

Declarație de performanță

Nr: FDBI901

Identificare produs	Plăci ceramice presate prin metoda uscată, Grupa Blla cu absorbție de apă redusă $3\% < E \leq 6\%$
Utilizarea prevăzută	Pentru pardoseli și pereți de interior
Numele și adresa fabricantului	Bien Yapi Urunleri San. Turizm Ve Tic.A.S. Pelitozu koyu Ayazma sok. No.52 Merkez/Bilecik/Turkey
Sisteme de evaluare	Sistemul 4
Oganismul notificat (dacă este relevant)	Neaplicabil

în conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului European, produsele menționate mai sus confirmă toate cerințele standardului EN 14411:2016 prin valorile declarate mai jos:

Caracteristici	Valoarea declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 fl.	EN 14411:2016
Eliberarea substanțelor periculoase pentru:		
– Cadmiu	$<0,07\text{mg/dm}^2$	
– Plumb	$<0,8\text{mg/dm}^2$	
Forța de rupere, grosimea $\geq 7,5\text{mm}$	min. 1100 N	
Forța de rupere, grosimea $< 7,5\text{mm}$	min. 600 N	
Alunecarea	NPD	
Simțul atingerii	NPD	
Forța de legare / aderența (cimentoasă)	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Rezistența la hărisare	Îndeplinește	
Rezistență la îngheț/ dezyheț	Îndeplinește	

Performanța produsului care face obiectul acestei declarații,
este în conformitate cu performanțele declarate în tabelul de mai sus.

Această declarație de performanță este emisă
sub responsabilitatea exclusivă a **BIEN YAPI**.

(Acest document nu are o dată de valabilitate și este valabil până la următoarea modificare a legislației.)

Manager

Cem Caglar

Aprilie 2018

Bilecik/Turcia

Bien

Declarație de performanță

Nr: FDB1301

Identificare produs	Plăci ceramice presate prin metoda uscată, Grupa B1b cu absorbție de apă redusă $0,5\% < E \leq 3\%$
Utilizarea prevăzută	Pentru pardoseli și pereți de interior
Numele și adresa fabricantului	Bien Yapi Urunleri San. Turizm Ve Tic.A.S. Pelitozu koyu Ayazma sok. No 52 Merkez/Bilecik/Turkey
Sisteme de evaluare	Sistemul 4
Oganismul notificat (dacă este relevant)	Neaplicabil

în conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului European, produsele menționate mai sus confirmă toate cerințele standardului EN 14411:2016 prin valorile declarate mai jos:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 fl.	EN 14411:2016
Eliberarea substanțelor periculoase pentru: – Cadmiu – Plumb	$<0,07\text{mg/dm}^2$ $<0,8\text{mg/dm}^2$	
Forța de rupere, grosimea $\geq 7,5\text{mm}$	min. 1100 N	
Forța de rupere, grosimea $< 7,5\text{mm}$	min. 700 N	
Alunecarea	NPD	
Analiza organoleptică	NPD	
Forța de legare / aderența (cimentoasă)	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Rezistența la hărisare	Îndeplinește	
Rezistență la îngheț/dezgheț	Îndeplinește	

Performanța produsului care face obiectul acestei declarații, este în conformitate cu performanțele declarate în tabelul de mai sus.

Această declarație de performanță este emisă
sub responsabilitatea exclusivă a **BIEN YAPI**.

(Acest document nu are o dată de valabilitate și este valabil până la următoarea modificare a legislației.)

Manager

Cem Caglar

Aprilie 2018
Bilecik/Turcia

Bien

Declarație de performanță

Nr: GDB1301

Identificare produs	Plăci ceramice presate prin metoda uscată, Grupa B1a cu absorbție de apă redusă $E \leq 0,5 \%$
Utilizarea prevăzută	Pentru pardoseli și pereți de interior și exterior
Numele și adresa fabricantului	Bien Yapi Urunleri San. Turizm Ve Tic.A.Ş. Pelitözü koyu Ayazma sok. No 52 Merkez/Bilecik/Turkey
Sisteme de evaluare	Sistemul 4
Organismul notificat (dacă este relevant)	Neaplicabil

in conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului European, produsele menționate mai sus confirmă toate cerințele standardului EN 14411:2016 prin valorile declarate mai jos:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 _{FL}	EN 14411:2016
Eliberarea substanțelor periculoase pentru		
– Cadmiu	$<0,07 \text{ mg/dm}^2$	
– Plumb	$<0,8 \text{ mg/dm}^2$	
Forța de rupere, grosimea $\geq 7,5 \text{ mm}$	min. 1300 N	
Forța de rupere, grosimea $< 7,5 \text{ mm}$	min. 700 N	
Alunecarea	NPD	
Analiza organoleptică	NPD	
Forța de legare / aderența (cimentasă)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la hărisare	Îndeplinește	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Rezistență la îngheț/ dezgheț	Îndeplinește	

Performanța produsului care face obiectul acestei declarații,
este în conformitate cu performanțele declarate în tabelul de mai sus.

Această declarație de performanță este emisă
sub responsabilitatea exclusivă a **BIEN YAPI**.

(Acest document nu are o dată de valabilitate și este valabil până la următoarea modificare a legislației.)

Manager

Cem Caglar

Aprilie 2018
Bilecik/Turcia

Bien

Declarație de performanță

Nr: WDB1301

Identificare produs	Plăci ceramice presate prin metoda uscată, Grupa BIII cu absorbție de apă redusă E > 10 %
Utilizarea prevăzută	Pentru pereții interiori
Numele și adresa fabricantului	Bien Yapi Urunleri San.Turizm Ve Tic.A.S. Pelitözü köyü Ayazma sok. No 52 Merkez/ Bilecik/ Turkey
Sisteme de evaluare	Sistemul 4
Organismul notificat (dacă este relevant)	Neaplicabil

in conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului European,
produsele menționate mai sus confirmă toate cerințele standardului EN 14411-2016
prin valorile declarate mai jos:

Caracteristici	Valori declarate	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1	EN 14411-2016
Eliberarea substanțelor periculoase pentru:		
– Cadmiu	<0,07mg/dm ²	
– Plumb	<0,8mg/dm ²	
Forța de rupere, grosimea ≥ 7,5mm	min. 600 N	
Forța de rupere, grosimea < 7,5mm	min. 200 N	
Alunecarea	NPD	
Analiza organoleptică	NPD	
Forța de legare/ aderența (cimentoașă)	≥0,5 N/mm ²	
Rezistența la hărisare	Îndeplinește	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Rezistență la îngheț/ dezgheț	NPD	

Performanța produsului care face obiectul acestei declarații,
este în conformitate cu performanțele declarate din tabelul de mai sus.

Această declarație de performanță este emisă
sub responsabilitatea exclusivă a **BIEN YAPI**.

(Acest document nu are o dată de valabilitate și este valabil până la următoarea modificare a
legislației.)

Manager de asigurare a calității

Cem Caglar

Aprilie 2018

Bilecik/Turcia

L.Ş.

DECLARATION ON PROPERTIES OF CONSTRUCTION PRODUCT

“SPIRAL EURO EX ”

- Unique identification code of the product type: **Spiral EURO EX**
31-21050-016 - 31-21051-020 - 31-21052-025 - 31-21053-032
- Technical specification, standard, applicable for the construction product:
 - EN 61386-1:2008**
 - EN 61386-22:2004 + A11:2010**
- Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable standards and technical specifications, as foreseen by the manufacturer: **Pliable pipe for electric installations**
 For more technical information's : www.courbi.com
- Company, name, registered trade name or registered trade mark, contact address of the manufacturer and place of production: **COURBI - ELEKTRO SENIKON Ltd. Solomos Corinth 20100, Greece**
- Name and contact address of the authorized representative (when applicable):
- Assessment and verification of constancy of performance of the construction system or product, certificate of conformity, test reports (when applicable): **Certified 3rd Party Laboratory**
- Declared performance of the characteristics of the construction product:

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specifications
Compressive strength	320N / 5cm	EN 61386-1:2008
Flame resistance	Non Flame propagating – Self Extinguishing	EN 61386-1:2008
Temperature resistance	-5°C / +60°C	EN 61386-1:2008
Dielectric strength	2kv/15min	EN 61386-1:2008
Insulation resistance	>100MΩ	EN 61386-1:2008

Notes to the table.

- Column 1 shall contain the list of essential characteristics as determined in the technical specifications for the intended use or uses indicated in point 3 above.
 - For each essential characteristic listed in column 1, column 2 shall contain the declared performance, expressed by level or class, or in a description, related to the corresponding essential characteristics.
 - For each essential characteristic listed in column 1, column 3 shall contain dated reference of the corresponding method of testing/calculation/determination
8. The characteristics of the product identified in points 1 is in conformity with the declared performance in point 7.
 This declaration of characteristics of construction product is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 or the authorised representative identified in point 5

ELEKTRO SENIKON L.t.d
 Electrical Material Ind
 VAT No : 090502770
 Solomos Korinthos 20100 GREECE
 Tel : (3036) 27410/31490 – 01985
 Email : info@courbi.gr

