

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 43 din 14 decembrie 2018

Obiectul : „Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s.Băhrinești, cu conectare la două puncte de racordare în or.Mărculești și s.Lunga”, în cadrul proiectului „Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca” efectuată în baza contractului de antrepriză Nr. 96 din 5 iulie 2017, încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Primăria s.Băhrinești și S.R.L. „Polimer-Gaz-Conducte”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 02 din 23.06.2017, eliberată de Primăria s.Băhrinești, raionul Florești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„14” decembrie 2018 pînă la „14” decembrie 2018

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Feodosia BUNESCU - Primarul s.Băhrinești

Membrii Comisiei:

Vitalii POVONCHII	- Director ADR Nord
Constantin BÂNDIU	- Șef SMP, ADR Nord
Serghei BOBEICO	- Arhitect șef
Cegorean VALERIU	- Manager de proiect

3. Au mai participat la recepție:

Jonathan HECKE	- Coordonator de proiect, Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova ApaSan
Serghei COCÎRLĂ	- Director SRL „Polimer-Gaz-Conducte”
Adrian PORCESCU	- Responsabil Tehnic, SRL „Loriconstruct-Grup”
Vitalie CIORBĂ	- Inspecția Ecologică Florești
Vladimir ARMAȘ	- Secția Situații Excepționale Florești
Gheorghe TAMUȘ	- Centrul de Sănătate Publică Florești
Valentin VASCAUȚAN	- Inspector în Construcții
Dumitru SCHIVU	- Director SRL „Metiolis”
Vitalie UNGUREANU	- Director SA Servicii Comunale Florești

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constata următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 14 iunie 2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție finală
Nr. 43 din „14” decembrie 2018

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției.

Nr. d/o	Denumirea obiectelor categoriilor de lucru	Valoarea lucrărilor, lei
1.	Lucrări de construcție-montaj	8.145.272,74
2.	Responsabilul tehnic	39.911,84
3.	Panouri informative	4.500,00
	Total:	8.189.684,58

Vitalii POVONSHII

Director ADR Nord

Serghei COCÎRLĂ

**Director SRL,,Polimer Gaz
Conducte''**

Adrian PORCESCU

**Responsabil tehnic,
SRL,,Loriconstruct-Grup”**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 53 din 14 iunie 2018

Privind lucrările: **Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s.Băhrinești, cu conectare la două puncte de racordare în or.Mărculești și s.Lunga, în cadrul proiectului „Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca”** efectuată în baza contractului de antrepriză Nr. 96 din 5 iulie 2017, încheiat între **Agencia de Dezvoltare Regională Nord, Primăria s.Băhrinești și S.R.L. „Polimer-Gaz-Conducte”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 02 din 23.06.2018, eliberată de Primăria s.Băhrinești, raionul Florești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„14” iunie 2018 până la „14” iunie 2018

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Feodosia BUNESCU

- Primarul s.Băhrinești

Membrii Comisiei:

Vitalii POVONSHII

- Director ADR Nord

Constantin BÂNDIU

- Șef SMP, ADR Nord

Sergei BOBEICO

- Arhitect șef

Sergiu RUSU

- Manager de proiect

3. Au mai participat la recepție:

Iulian ISAC

Consultant-Inginer Apasau
- Manager de activitate, Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan)

Sergei COCÎRLĂ

- Director SRL „Polimer-Gaz-Conducte”

Adrian PORCESCU

- Responsabil Tehnic, SRL „Loriconstruct-Grup”

Vitalie CIORBĂ

- Inspecția Ecologică Florești

Vladimir ARMAȘ

- Secția Situații Excepționale Florești

Gheorghe TAMUȘ

- Centrul de Sănătate Publică Florești

Valentin VASCAUȚAN

- Inspector în Construcții

Dumitru SCHIVU

- Director SRL „Metiolis”

Vitalie UNGUREANU

- Director SA Servicii Comunale Florești

Ruslan GRATII

- Inginer șef SA Servicii Comunale Florești

Ina CORDUN

- Șef secție tehnică SA Servicii Comunale Florești

Elena VISTERNICEAN

- Specialist informare SA Servicii Comunale Florești

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul: „Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s.Băhrinești, cu conectare la două puncte de racordare în or.Mărculești si s.Lunga” să fie recepționat.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a da în exploatare obiectul: „Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s.Băhrinești, cu conectare la două puncte de racordare în or.Mărculești si s.Lunga”

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu Adresa poștală: s.Băhrinești, raionul Florești

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14 iunie 2018 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei:

Feodosia BUNESCU

(semnătura)

- Primarul s.Băhrinești

Membrii Comisiei:

Vitalii POVONCHII

- Director ADR Nord

Constantin BÂNDIU

- Șef SMP, ADR Nord

Serghei BOBEICO


- Arhitect șef

Sergiu RUSU
Sergiu RUSU

- Manager de proiect

9. Concluzia Agenția pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se propune spre recepție



(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

L.Ș. Inspector principal

„14” iunie 2018

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

„14” iunie 2018

„14” iunie 2018

Serghei COCÎRĂ

Vitalii POVONCHII

Director „Polimer-Gaz-Conducte” SRL

Director ADR Nord

L.Ș.

L.Ș.

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL

„14” iunie 2018

Feodosia BUNESCU

Primarul s.Băhrinești L.Ș.

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 53 din „14” iunie 2018

Lista pieselor din documentație scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Handwritten signature across the list area.

Vitalii POVONSCHI



Director ADR Nord

Adrian PORCESCU



Responsabil tehnic,
SRL „Loriconstruct-Grup”

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

A hand-drawn diagram of a Z-shaped curve on lined paper. The curve starts at the top left, goes horizontally to the right, then diagonally down to the bottom left, and finally horizontally to the right. There are three arrows: one at the top horizontal segment pointing right, one at the bottom horizontal segment pointing right, and one at the middle diagonal segment pointing down.

Official stamps and signature of the Regional Directorate of Environmental Protection in Cluj-Napoca. The stamps include the coat of arms of Romania, the text "ROMANIA", "REGIONALA MEDIULUI", "CLUJ-NAPOCA", "REPUBLICA ROMANIA", "9601000287", "V. APOSTOL", "PORCESCU ADRIAN", "RTLS-2014", "Nr. 0196", "1.2", "RESPONSABIL TEHNIC", and "INCARCARI SPECIALIZATE". A handwritten signature is present over the stamps.

J. J. J.

**Responsabil tehnic,
SRL „Loriconstruct-Grup”**

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 53 din „14” iunie 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

1. Instalarea indicatorilor hidranților incendiați conform normativelor tehnice
2. Modul N 6 1-a, depistat lipsa capacelor.
3. Modul N 18 - lipsește capacul
4. Modul N 81 - de efectuat curățarea asfaltului de pe capae.
5. Modul N 84 - de efectuat un boraj artificial pentru protecția nodului.
6. De executat reperi nebfeară în cămine denizitoare.
7. De executat un grund scârbe din metal care se află în căminele de vîntare
8. De curățat drumurile secundare de horeial format în urma spăturilor.
9. De prezentat Promovei Românești, pericare de garanție a lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare.
10. De prezentat scrisoare de garanție a lucrărilor de la firma de asfaltare, hidroizolații.
11. De prezentat termenul de îndeplinire a proiectului timp de 7 zile
11. De prezentat chemia de execuție a lucrărilor efectuate.

Vitalii POVONSCHI

Director ADR Nord

Adrian PORCESCU

**Responsabil tehnic,
SRL „Loriconstruct-Grup”**

