

# Acrisolon 190

Inhibitor for water treatment • Ингибитор обрастаний

## CERTIFICATE OF QUALITY • СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Batch No. / Партия №.: 2x/2023

Date of production/Дата производства: 2023

Expire date / Годен до: не менее 2-х лет от даты производства

**GB** We herewith declare that the water conditioning product Acrisolon **190** conforms to specifications of IST 302498830 – 02:2013

**RU** Подтверждаю, что продукт **Acrisolon 190** соответствует требованиям IST 302498830 – 02:2013

Analysis / Результаты анализа:

Component / Состав	Parameters / Параметры	Specification / Спецификация	Results / Результаты
Polymers, polyacrylates, (active components – 40 %)  Диспергаторы 40 %, (активных компонентов – 40 %, вода – 60 %)	Liquid color Цвет жидкости	Yellow-Brown Желто-коричневый	Yellow-Brown Желто-коричневый
	Density, g/cm <sup>3</sup> Плотность, g/cm <sup>3</sup>	1,05 ± 0,05	1,047
	pH	3,0 ÷ 5,0	4,24

**Signature / Подпись:**

**Date / дата: 2023**

